

Užsakovas
Rangovas

Alytaus miesto savivaldybės administracija
UAB "Gilmera"

Sutarties Nr. ir data,
pavadinimas

Nr. SR-543 (3.9E) 2024-04-09
Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės
sklype (Un. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g. Alytaus m.
statybos darbų sutartis

OBJEKTO APŽIŪROS AKTAS NR. 2

Alytus

2024 -08-20

Komisijos sudėtis:

UAB „Inžinerijospro“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas Rytautas Jakulis;

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Statinio projekto vadovas (Projektuotojas) Karolis Mickevičius

UAB „Gilmera“ statinio statybos darbų vadovas Mantas Ludavičius;

I. Faktinės aplinkybės

1. Rangovui vykdant darbus objekte „Kitų inžinerinių statinių (automobilių stovėjimo aikštelės) žemės sklype (Un. Nr. 4400-4989-7012) prie Jurgiškių g.“ atlikus faktinių aplinkybių patikrinimą su techninio darbo projekto SR2023-017-TDP-SD sprendiniais paaikškėjo, kad projekte nenumatyta, o ties aikštelės įvažiavimu 40 cm gylyje rastas vidutinio slėgio dujotiekis.

II. Problema

1. Vykdant darbus, buvo pastebėta, kad aikštelės važiuojamojoje dalyje yra vidutinio slėgio dujotiekis, kuris yra 40 cm gylyje, todėl būtini dujotiekio įgilinimo darbai.

III. Siūlymas

1. Atlikti skirstomojo vidutinio slėgio dujotiekio įgilinimo darbus. Rangovas įsipareigoja parengti papildomų darbų sąmatas ir suderinti jas su užsakovu.

PRIDEDAMA: Papildomų darbų sąmata – 1 lapas

Parašai

UAB „Inžinerijospro“ statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Rytautas Jakulis;

UAB „Inžinerinis projektavimas“
Statinio projekto vadovas (Projektuotojas)

Karolis Mickevičius;

UAB „Gilmera“ statinio statybos darbų vadovas

Mantas Ludavičius;