

ALYVOS PRAMUŠIMO ĮTAMPOS MATAVIMO PRIETAISO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Informacija apie perkamą prekę:

- 1.1. Pirkimo objektas: Alyvos pramušimo įtampos matavimo prietaisas (toliau - Prekė);
- 1.2. Perkamas Prekės kiekis - 1 vnt. Prekės pateikiamos su visais Techninės specifikacijos 2 punkto 1 lentelės „Techniniai duomenys“ 16 eilutėje nurodytais priedais;
- 1.3. Prekės pristatymo vieta - Pušaloto g. 230, Bliudžių k., Panevėžio raj., Panevėžio pastotė. Tiekėjui tenka visos Prekės pristatymo išlaidos iki nurodyto adreso;
- 1.4. Prekė turi būti pristatyta per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;
- 1.5. Prekei suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių kokybės garantija;
- 1.6. Prekė turi būti nauja, anksčiau niekur nenaudota, tinkama naudoti pagal paskirtį;
- 1.7. Prekė Perkančiajam subjektui turi būti pristatyta tinkamoje pakuotėje (t. y. neperplėštoje, nesudraskytoje, nešlapioje ar kitaip išoriškai nepažeistoje), ant Prekės pakuotės esantys užrašai ir etiketės turi būti lengvai įskaitomi;
- 1.8. Prekė (naudojamos medžiagos, įranga) turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus Užsakovo reikalavimuose (jei nurodyta), ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų saugumo tarybos sprendimus arba jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos.

2. Techniniai duomenys:

1 lentelė

Eil. Nr.	Reikalavimas	Reikšmė (neblogesnė arba lygiavertė)
1.	Paskirtis	Automatiškai matuoti izoliacinės alyvos atsparumą pramušimo įtampai
2.	LCD ekranas	Įmontuotas
3.	Izoliacinės alyvos bandymo įtampa	Nuo 0 iki ≥ 100 kV
	Įtampos matavimo tikslumas	≤ 1 kV
4.	Matavimo parametrų skyra	$\leq 0,15$ kV
	Įtampos kilimo greitis	Nuo $\leq 0,5$ kV/s iki ≥ 10 kV/s
5.	Darbo aplinkos temperatūra	Nuo ≤ -10 °C iki $\geq +40$ °C
6.	Alyvos bandymas su tangent delta reikšmėmis	Taip
7.	Alyvos temperatūros matavimas bandymo metu	iki 99 °C
8.	Įtampos kilimo stebėjimas monitoriuje	Pramušimo stebėjimas realiu laiku (RBM)
9.	Laidinė sąsaja	USB
10.	Automatinės atminties režimas	Automatiškai turi įsirašyti į atmintį rezultatą
11.	Prietaiso maitinimas	Nuo 90 iki 260 V
12.	Bandomųjų ciklų standartai	EN 60156; IEC 156 / 95
13.	Įrenginys pažymėtas ženklų	CE
14.	Bandymų indas	IEC 60125 Fig. II arba lygiavertis
15.	Bandymo stendo svoris	iki 40 kg
16.	Su Preke turi būti pateikti šie priedai	1. Viduje integruotas spausdintuvas rezultatų spausdinimui 2. Magnetinis maišytuvas su įdėjimo/išėmimo lazda 3. Programinė įranga 4. Stiklinė testavimo talpa 5. Popieriaus ritinėlis spausdintuvui 6. Įrankis, skirtas tarpui tarp elektrodų sureguliuvimui 7. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba 8. Kabelis ryšiui su kompiuteriu

3. Priedai:

- 3.1. Atitikties lentelė (Techninės specifikacijos 1 priedas).