

GAMYBOS TARNYBOS DIREKTORIUS

NURODYMAS

DĖL ĮRENGINIŲ PLANINIO IR NEPLANINIO REMONTO ORGANIZAVIMO

Vadovaudamasis Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis (2010 03 30 aktuali redakcija), siekiant užtikrinti saugią įrenginių eksploataciją:

1. Į p a r e i g o j u Vilniaus nuotekų valyklos (toliau VNV) įrenginių einamuosius, kapitalinius ir avarinius remonto darbus organizuoti sekančia tvarka:

- 1.1. Sugedus įrenginiui, atsakingas už įrenginio darbą darbuotojas praneša apie įvykį pamainos vyresniajam inžinieriui ir apie tai registruoja operatyviniame registre darbo vietoje;
- 1.2. Paminos vyresnysis inžinierius, įvertinęs gedimo sudėtingumą ir pobūdį atitinkamai informuoja Eksploatavimo skyriaus vadovą, Energetinių įrenginių priežiūros skyriaus (toliau EJPS) vyresn. inžinierių ir organizuoja įrenginio remonto darbus;
- 1.3. Paminos vyresnysis inžinierius, organizuoja paruošiamuosius darbus remontui neatjungus įtampos;
- 1.4. Atlikus darbus pagal 1.3 punktą paminos vyresnysis inžinierius, siunčia elektriką atjungti remontuotiną įrenginį nuo įtampos;
- 1.5. Elektrikas atjungia remontuotiną įrenginį nuo įtampos, praneša apie atjungimą pamainos vyresn. inžinieriui ir apie atjungimą įrašo į operatyvinį registrą darbo vietoje, nurodydamas įrenginio technologinį numerį, pavadinimą, atjungimo datą, laiką ir pasirašo;
- 1.6. Paminos vyresn. inžinierius, apie įrenginio atjungimą nuo įtampos fiksuoja „Energetinių įrengimų atjungimo registre“ R1-AP-28-01, išrašo „Paskyrą darbams“ (pagal darbų pobūdį) ją registruoja elektroninėje laikmenoje „Paskyrų darbams registravimas“ ;
- 1.7. Paminos vyresn. inžinierius organizuoja įrenginio paruošimą remonto darbams atjungus įtampą;
- 1.8. Įrenginį pagal paskyrą remontuojantis Paslaugos teikėjo atstovas, prieš pradėdamas remonto darbus, privalo įsitikinti ar įrenginys paruoštas remonto darbams, ar yra įrašas operatyviniame registre darbo vietoje apie tai, kad numatomas remontuoti įrenginys atjungtas nuo įtampos ir pasirašo;
- 1.9. Pabaigus įrenginio remontą, paskyra uždaro ir grąžinama į dispečerinę, pamainos vyresn. inžinierius organizuoja įrenginio pajungimą prie įtampos ir išbandymą;
- 1.10. Paminos vyresn. inžinierius siunčia elektriką prijungti suremontuotą įrenginį prie įtampos;
- 1.11. Elektrikas, įsitikinęs, kad remontuojamame įrenginyje darbai baigti, suremontuotą įrenginį prijungia prie įtampos, praneša apie tai pamainos vyresn. inžinieriui ir įrašo apie prijungimą operatyviniame registre darbo vietoje, nurodydamas įrenginio technologinį numerį, pavadinimą, prijungimo datą, laiką ir pasirašo;
- 1.12. Paminos vyresn. inžinierius apie suremontuotą įrenginio prijungimą prie įtampos fiksuoja „Energetinių įrengimų atjungimo registre“ R1-AP-28-01 ir kartu su Paslaugos teikėju organizuoja suremontuoto įrenginio bandomąjį paleidimą;
- 1.13. Išbandžius įrenginį, pamainos vyresn. inžinierius uždaro paskyrą pasirašydamas ir registruoja ją elektroninėje laikmenoje „Paskyrų darbams registravimas“;
- 1.14. Jei įrenginys po einamojo remonto(ER), kapitalinio remonto(KR) ar avarinio remonto(AVA) neišdirbo garantinio laikotarpio, paslaugos teikėjas atlieka garantinį remontą, kuriam išduodama garantinio remonto(GR) paskyra. Garantinį remontą tiekėjas atlieka neatlygintinai;
- 1.15. Visi darbai vykdomi tik gavus užsakymą darbams atlikti.

2. N u s t a t a u , kad už šio *nurodymo* vykdymo kontrolę atsakingas NVD Eksploatavimo skyriaus vadovas Egidijus Steponavičius.

3. Į p a r e i g o j u su *nurodymu* supažindinti už įrenginių einamųjų, kapitalinių ir avarinių remonto

darbų Paslaugos teikimą atsakingą Tiekėją ar jo atstovą, pasirašant.