

Kompleksinių bandymų atlikimo pažyma Nr. 22/03-009

Užsakovas: Kauno šv. Kazimiero progimnazija

Objektas: Fotovoltinė saulės elektrinė, Vandžiogalos g. 51, Kaunas.

1. Elektrinė pastatyta pagal projektą ir prisijungimo sąlygas ir atitinka projekto, elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus.
2. Nėra defektų ir nebaigtų statybos montavimo darbų.
3. Elektrinės įrengimai: saulės baterijos, keitikliai sumontuoti, kabeliai pakloti, matavimai atlikti.
4. Statytojui perduota statybinė techninė dokumentacija- schemos, darbų aktai, matavimo protokolai.

Fotovoltinė saulės elektrinė buvo įjungta į tinklą nuo 2022 03 07 ir veikė daugiau kaip 72 val. Per šį laikotarpį elektrinė veikė be sutrikimų ir buvo pasiekusi 5,99 kW galią (2022 03 07)

Kauno šv. Kazimiero progimnazija **Fotovoltinės saulės elektrinės Vandžiogalos g. 51, Kaunas. Bandymai baigti. Įrenginiai įjungti. Elektrinės įrenginiai gali dirbti pagal numatytas technologines schemas. Visos kontrolės ir valdymo schemas suderintos.**

Vykdytojas UAB „Informacinių technologijų pasaulis“

Gen direktorius Tomas Levinskas



Užsakovas



Direktorė Palmira Talijūnienė