

PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS (GESINTUVŲ IR VIDAUS VANDENTIEKIO (ŽARNŲ, ČIAUPŲ) PATIKROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ BEI PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS :

1.1. Pirkimo objektas – priešgaisrinio inventoriaus (gesintuvų ir vidaus vandentiekio (žarnų, čiaupų) patikra ir aptarnavimas bei prekės (toliau–**Paslaugos/Prekės**), BVPŽ kodas 50413200-5

Papildomi BVPŽ kodai:

35111300-8 Ugnies gesintuvai

22800000-8 Popieriniai arba kartoniniai žurnalai, apskaitos knygos, segtuvai, blankai ir kiti spausdinti raštinės reikmenys

30194200-7 Tvirtinimo lipdukai, juostos ir plėvelės.

1.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, Tiekėjas pateikdamas Pasiūlymą turi siūlyti visą Pirkimo objekto kiekį/apimtį.

1.3. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso prekių/paslaugų kiekio.

Eil. Nr.	Pirkimo objekto dalies pavadinimas	Planuojami kiekiai, apimtys 36 mėn.	Matavimo vnt.
1	2	3	4
I Prekės			
1	Gesintuvas MG - 1 kg	90	vnt.
2	Gesintuvas MG - 2 kg	300	vnt.
3	Gesintuvas MG – 4 kg	150	vnt.
4	Gesintuvas MG – 6 kg	150	vnt.
5	Gesintuvas MG – 9 kg	30	vnt.
6	Gesintuvas MG – 12 kg	30	vnt.
7	Gesintuvas MG – 25 kg	3	vnt.
8	Gesintuvas MG - 50 kg	3	vnt.
II Prekės			
1	Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas	50	vnt.
III Prekės			
1	Patikros lipdukas (Vidaus priešgaisrinis vandentiekis)	30	vnt.
IV Patikrinimas (Paslaugos)			
1	Gesintuvo MG – 1 kg	690	vnt.
2	Gesintuvo MG – 2 kg	3300	vnt.
3	Gesintuvo MG – 4 kg	1350	vnt.
4	Gesintuvo MG - 6 kg	4200	vnt.

5	Gesintuvo MG - 8 kg	30	vnt.
6	Gesintuvo MG - 9 kg	165	vnt.
7	Gesintuvo MG - 12 kg	120	vnt.
8	Gesintuvo MG – 25 kg	45	vnt.
9	Gesintuvo MG – 50 kg	9	vnt.
10	Gesintuvo AG - 2 kg	75	vnt.
11	Gesintuvo AG - 3 kg	45	vnt.
12	Gesintuvo AG - 3,5 kg	30	vnt.
13	Gesintuvo AG - 5 kg	225	vnt.
14	Gesintuvo AG - 6 kg	45	vnt.
15	Gesintuvo AG – 6,5 kg	3	vnt.
16	Gesintuvo VPG – 10 kg	60	vnt.
V Patikrinimas (Paslaugos)			
1	Vidaus priešgaisrinio vandentiekio (žarnų, čiaupų) patikra (perplauti – nuleisti vandenį iš kiekvieno gaisrinio čiaupo, įsitikinti ar jie neužrūdiję, gaisrines žarnas perkantuoti, hidrauliškai išbandyti, čiaupo dureles užplombuoti, užklijuoti lipdukus. Patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą)	150	vnt.
VI Patikrinimas (Paslaugos)			
1	Lauko požeminio hidranto patikra	9	vnt.
VII Pildymas (Paslaugos)			
1	Gesintuvo MG – 1 kg	60	vnt.
2	Gesintuvo MG – 2 kg	300	vnt.
3	Gesintuvo MG – 4 kg	150	vnt.
4	Gesintuvo MG - 6 kg	450	vnt.
5	Gesintuvo MG - 8 kg	3	vnt.
6	Gesintuvo MG - 9 kg	15	vnt.
7	Gesintuvo MG - 12 kg	15	vnt.
8	Gesintuvo MG – 25 kg	3	vnt.
9	Gesintuvo MG – 50 kg	3	vnt.
10	Gesintuvo AG - 2 kg	30	vnt.
11	Gesintuvo AG - 3 kg	3	vnt.
12	Gesintuvo AG - 3,5 kg	3	vnt.
13	Gesintuvo AG - 5 kg	30	vnt.
14	Gesintuvo AG - 6 kg	3	vnt.

15	Gesintuvo AG – 6,5 kg	3	vnt.
16	Gesintuvo VPG – 10 kg	3	vnt.
VIII Paslaugos			
1	Evakuacinių planų sudarymas A3 formatas	120	vnt.
2	Evakuacinių planų sudarymas A4 formatas	270	vnt.
IX Detalės ir jų keitimas (Paslaugos)			
1	Gesintuvų MG (< 25 kg) paleidimo –uždarymo įrenginio keitimas	900	vnt.
2	Gesintuvų MG (< 25 kg) tarpinės keitimas	900	vnt.
3	Gesintuvų MG (< 25 kg) žarnelės keitimas	900	vnt.
4	Gesintuvų MG (< 25 kg) vienkartinio užrakto keitimas	900	vnt.
5	Gesintuvų MG (< 25 kg) manometro keitimas	900	vnt.
6	Gesintuvų MG (< 25 kg) apsauginio kaiščio keitimas	900	vnt.
7	Etiketės visų tipų gesintuvams keitimas	10500	vnt.
8	Gesintuvų MG (>= 25 kg) paleidimo - uždarymo įrenginio keitimas	6	vnt.
9	Gesintuvų MG (>= 25 kg) kg žarnos keitimas	6	vnt.
10	Gesintuvų MG (>= 25 kg) difuzoriaus keitimas	6	vnt.
11	Gesintuvų MG (>= 25 kg) vienkartinio užrakto keitimas	6	vnt.
12	Gesintuvų MG (>= 25 kg) manometro keitimas	6	vnt.
13	Gesintuvų MG (>= 25 kg) apsauginio kaiščio keitimas	6	vnt.
14	Gesintuvų MG (>= 25 kg) tarpinės keitimas	6	vnt.
15	Gesintuvų AG (<8 kg) paleidimo - uždarymo įrenginio keitimas	45	vnt.
16	Gesintuvų AG (<8 kg) žarnos su difuzoriumi keitimas	45	vnt.
17	Gesintuvų AG (<8 kg) difuzoriaus su lanksčiu vamzdeliu keitimas	45	vnt.
18	Gesintuvų AG (<8 kg) difuzoriaus keitimas	45	vnt.
19	Gesintuvų AG (<8 kg) vienkartinio užrakto keitimas	45	vnt.
20	Gesintuvų AG (<8 kg) apsauginio kaiščio keitimas	45	vnt.
21	Gesintuvo VPG (10 kg) paleidimo balionėlio keitimas	6	vnt.

22	Gesintuvo VPG (10 kg) putų generatoriaus keitimas	6	vnt.
23	Gesintuvo VPG (10 kg) sietelio keitimas	6	vnt.
24	Gesintuvo VPG (10 kg) žarnelės keitimas	6	vnt.
25	Gesintuvo VPG (10 kg) tarpinės keitimas	6	vnt.
26	Gesintuvo VPG (10 kg) vienkartinio užrakto keitimas	6	vnt.
27	Gesintuvo VPG (10 kg) sifoninio vamzdelio keitimas	6	vnt.
28	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - žarna su jungtimis	3	vnt.
29	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - čiaupas	3	vnt.
30	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - švirkštas	3	vnt.
31	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - greitoji jungtis	3	vnt.
32	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis - gaisrinio čiaupo spintelė	3	vnt.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Priešgaisrinės saugos užtikrinimas, gaisrų prevencijos priemonių įgyvendinimas.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS/PREKĖS

3.1. Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkamos paslaugos/prekės nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr.1 „Techniniai parametrai“.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

4.1. Techninės specifikacijos 1 priedas „Techniniai reikalavimai“.

4.2. Techninės specifikacijos 2 priedas „Priešgaisrinio inventoriaus surinkimo patikrai vietų sąrašas“.

4.3. Techninės specifikacijos 3 priedas-Paslaugos/ Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė.

Techninės specifikacijos priedas Nr.1 „Techniniai reikalavimai“.

1. Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos.**1.1. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai:**

- 1) Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos turi būti atliktos kokybiškai vadovaujantis galiojančiomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis.
- 2) Vykdytojas pasiima gaisrų gesinimo įrenginius iš Užsakovo ir grąžina Užsakovui savo transportu Techninės specifikacijos 2 priede nurodytais adresais.
- 3) Vykdytojas privalo paimti gaisrų gesinimo įrenginius patikrai, užpildymui, remontui ir techninei priežiūrai atlikti ne ilgiau nei per 48 val. nuo paraiškos gavimo elektroniniu laišku.
- 4) Vykdytojas gaisrų gesinimo įrenginių patikrą, užpildymą, remontą ir techninę priežiūrą turi atlikti ir grąžinti įrenginius Užsakovui per 3 darbo dienas, remontą – per 5 darbo dienas.
- 5) Vykdytojas atliktiems darbams suteikia 12 mėn. garantiją ir privalo savo lėšomis per 5 dienas nuo pranešimo gavimo pašalinti per šį gaisrų gesinimo įrenginių eksploatacijos laikotarpį dėl Vykdytojo kaltės atsiradusius trūkumus.
- 6) Vykdytojas privalo priešgaisrinį inventorių surinkti patikrai ir pristatyti Užsakovo nurodytais adresais visoje Lietuvoje į 27 padalinius bei išrašyti jiems PVM sąskaitas faktūras 2 priedas.

2. Evakuacinių planų sudarymo paslaugos**2.1. Paslaugų aprašymas ir reikalavimai.**

Vykdytojas vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo suteikti evakuacijos planų sudarymo paslaugas pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedą „Pagrindiniai žmonių evakuacijos plano reikalavimai“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64).

3. Gesintuvas/ Prekės**3.1. Prekės aprašymas ir reikalavimai:**

Siūlomos Prekės atitikties sertifikatas, ženklinimas GJAŽ (Gaisrinės įrangos atitikties ženklas). GJAŽ turi būti ženklinama gaisrinė įranga, kurios atitiktis buvo įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro, išduotas atitikties sertifikatas, liudijantis, kad produkcija atitinka standarto arba kito normatyvinio dokumento keliamus privalomuosius reikalavimus.

4. Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas**4.1. Prekės aprašymas ir reikalavimai:**

Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formą pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 11 priedas “(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64).

5. Patikros lipdukas (Vidaus priešgaisrinis vandentiekis)**5.1. Prekės aprašymas ir reikalavimai:**

Saugos ir sveikatos ženklų gaminimui yra taikomi reikalavimai nurodyti Lietuvos standartuose LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai. Saugos ženklai turi būti įrengti pagal aukščiau nurodytų nuostatų reikalavimus.

Galima naudoti vidaus ir lauko sąlygomis, klijuoti ant svarauso, sauso ir lygaus paviršiaus. Medžiaga PVC lipdukas (atsparus vandeniui)

PRIEŠGAISRINIO INVENTORIAUS SURINKIMO PATIKRAI VIETŲ SĄRAŠAS

Padalinio pavadinimas	Priešgaisrinio inventoriaus surinkimo patikrai adresas	Atsakingo už priešgaisrinį inventorių asmens kontaktai
Kauno centrinė administracija	Pramonės pr. 11 a, Kaunas	869 821 223
Anykščių RP	Vilniaus g. 105 A, Anykščiai	868619738
Biržų RP	J. Basanavičiaus g. 58, Biržai	868 614 371
	Biržų g. 95, Pasvalys	861 037 003
Dubravos RP	Laumėnų 2, Girionys, Kauno raj.	868749215
Druskininkų RP	M.K.Čiurlionio g.96, Druskininkai	868613123
Ignalinos RP	Pušų g. 9, Ignalina	862088782
Joniškio RP	Urėdijos g. 7 Beržininkų km. Joniškio raj.	861631711
	Kruojos g. 1B Linksmučių km. Pakruojo raj.	861631711
Jurbarko RP	Miškininkų g.10, Jurbarkas	868687764
Kazlų Rūdos RP	Miškininkų g. 1, Kazlų Rūda	861559288
Kretingos RP	Žemaitės al. 10, Kretinga	8 687 47642
Kuršėnų RP	Žalioji g. 2, Toliočių k. Šiaulių r.	861009072
Mažeikių RP	Sedos g.51 Mažeikiai	8612 72711.
Nemenčinės RP	Vilniaus g. 22, Mickūnai, Vilniaus r. sav.	868604822
		861135119
Panevėžio RP	Tiekimo g. 8B, Panevėžys	868256254
	Kaimiško g. 9, Kaimiškis, Panevėžio r.	868256254
Prienų RP	Miškininkų g. 2 , Ignacavos k. Prienų r	861753620
Radviliškio RP	Šiaulių g. 31, Radviliškis	869 802 039
	Gedimino 52, Janušavos k., Kėdainių raj.	8 68617157
Raseinių RP	Akacijų g. 1, Norgėlų k., Raseinių r.	86825016
Rokiškio RP	Sakališkio g. 2, Rokiškis	862 157 525
Šakių RP	Miško g. 1, Giedručių k., Šakių r. sav.	861075634
	Draugystės g. 1F, Lekėčiai, Šakių r. sav.	861075634
Šalčininkų RP	Nepriklausomybės g. 33, Šalčininkai	8668779437
	Užupio g. 4, Jašiūnai	868227546
Šilutės RP	M. Lietuvos g. 38 Saugos Šilutės raj.	8-65604961
	Nemuno g. Nr.15, Šilutė	8-65604961
Švenčionių RP	Žeimenos g. 68, Švenčionėliai	8 61230929
Tauragės RP	Vytauto g. 134 Tauragė	867635070
Telšių RP	Miškininkų g. 4, Telšiai	8 64643784
Trakų RP	Trakų g. 83, Rūdiškės Trakų r.	869688244
	Paukštininkų g. 15, Kaišiadorys	869688244
Ukmergės RP	Vilniaus 140 Ukmergė	868681058
Varėnos RP	Miškininkų g. 5 Varėna	868727511
	Miškininkų g. 11 Valkininkai	868727511

PRIŠGAISRINIO INVENTORIAUS (GESINTUVŲ IR VIDAUS VANDENTIEKIO (ŽARNŲ, ČIAUPŲ) PATIKROS IR APTARNAVIMO PASLAUGOS BEI PREKĖS

Paslaugos/ Prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti prekių /paslaugų techniniai parametrai	Siūlomų prekių/paslaugų techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi)	Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių/paslaugų techninius parametrus Dokumento pavadinimas*/nuoroda į internetinį puslapį**
1	2	3	4
1.Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos			
1	Gaisrų gesinimo įrenginių patikros, užpildymo, remonto ir priežiūros paslaugos turi būti atliktos kokybiškai vadovaujantis galiojančiomis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis ir Gesintuvų techninės priežiūros taisyklėmis.	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	<i>(Pildo tiekėjas)</i>
2	Vykdytojas pasiima gaisrų gesinimo įrenginius iš Užsakovo ir grąžina Užsakovui savo transportu Techninės specifikacijos 2 priede nurodytais adresais, bei išrašyti PVM sąskaitas faktūras kiekvienam padaliniiui.	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	<i>(Pildo tiekėjas)</i>
3	Vykdytojas privalo paimti gaisrų gesinimo įrenginius patikrai, užpildymui, remontui ir techninei priežiūrai atlikti ne ilgiau nei per 48 val. nuo paraiškos gavimo elektroniniu laišku.	<i>(Pildo tiekėjas)</i>	<i>(Pildo tiekėjas)</i>

4	Vykdytojas gaisrų gesinimo įrenginių patikrą, užpildymą, remontą ir techninę priežiūrą turi atlikti ir grąžinti įrenginius Užsakovui per 3 darbo dienas, remontą – per 5 darbo dienas.	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)
5	Vykdytojas atliktiems darbams suteikia 12 mėn. garantiją ir privalo savo lėšomis per 5 dienas nuo pranešimo gavimo pašalinti per šį gaisrų gesinimo įrenginių eksploatacijos laikotarpį dėl Vykdytojo kaltės atsiradusius trūkumus.	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)
2.Evakuacinių planų sudarymas			
1	Vykdytojas vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, privalo suteikti evakuacijos planų sudarymo paslaugas pagal Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių 6 priedą „Pagrindiniai žmonių evakuacijos plano reikalavimai“(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įsakymas 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64).	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)
3.Gesintuvas			
1	Siūlomos Prekės atitikties sertifikatas, ženklėjimas GĮAŽ (Gaisrinės įrangos atitikties ženklas). GĮAŽ turi būti ženklinama gaisrinė įranga, kurios atitiktis buvo įvertinta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centro, išduotas atitikties sertifikatas, liudijantis, kad produkcija atitinka standarto arba kito normatyvinio dokumento keliamus privalomuosius reikalavimus.	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)
4. Vidaus priešgaisrinio vandentiekio patikros žurnalas			
1	Vidaus gaisrinio vandentiekio patikros žurnalo formą pagal Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių 11	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)

	priedas (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas 2005 m. vasario 18 d. Nr. 64).		
5.Patikros lipdukas (Vidaus priešgaisrinis vandentiekis)			
1	Saugos ir sveikatos ženklų gaminimui yra taikomi reikalavimai nurodyti Lietuvos standartuose LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai. Saugos ženklai turi būti įrengti pagal aukščiau nurodytų nuostatų reikalavimus.	(Pildo tiekėjas)	(Pildo tiekėjas)

**Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtina būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.*

*Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra **atmetamas**.*

Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta **minimali reikšmė**. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninio rodiklio reikšmėms nurodytoms šio pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje lietuvių kalba, kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)