

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ PRIĖMIMO IR NUVEDIMO PASLAUGOS TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I.OBJEKTAS

1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja iš Pirkėjui priklausančios 330 kV skirstyklos, esančios adresu Elektrinės g. 21G, Elektrėnuose, sklypo (toliau - Objektas) priimti Objekte susidarančias paviršines nuotekas (toliau - Nuotekos), kurių užterštumas neviršys aktualios redakcijos Nuotekų tvarkymo reglamento (toliau - Reglamento), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, 29 punkto 2 lentelėje ir Techninės specifikacijos 14 punkte nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų (išleidžiant Nuotekas į gamtinę aplinką), surinkti ir Pardavėjui priklausančiais Nuotekų tinklais nuvesti Pirkėjo pateiktas Nuotekas į gamtinę aplinką (Strėvos upę), o Pirkėjas įsipareigoja išleisti Nuotekas, atitinkančias Reglamento ir Techninės specifikacijos 14 punkto reikalavimus bei laiku ir tinkamai atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytais sąlygomis.
2. Pardavėjo ir Pirkėjo Nuotekų tinklų ribos nustatomos Techninės specifikacijos priede Nr. 1.
3. Šalys patvirtina, kad prieš Sutarties pasirašymą Pardavėjas suteikė Pirkėjui visą jo pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su Nuotekų priėmimo ir nuvedimo paslaugos teikimu.
4. Paviršinės nuotekos - lietaus krituliai nuo Objekto teritorijoje esančių dangų, patenkantys į Pardavėjui priklausančius nuotekų tinklus.

II.PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5. Priimti ir nuvesti Nuotekas iš Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nurodyto Pirkėjo Objekto teritorijos, išskyrus kai avarijų, gedimų šalinimo, įrenginių profilaktinio remonto ar kitais teisės aktuose ir šioje Techninėje specifikacijoje numatytais atvejais to techniškai atlikti nėra įmanoma.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią ar kitais teisėtais pagrindais valdomą ir naudojamą Nuotekų šalinimo infrastruktūrą, laikydamasis aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos reikalavimų, laiku šalinti nustatytus defektus.
7. Informuoti Pirkėją apie numatomą Nuotekų priėmimo laikiną nutraukimą, sustabdymą ar apribojimą, įrenginių remonto ar kitais teisės aktų bei Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka, ir nurodyti, nuo kada ir, esant galimybei, kuriam laikui nutraukiamas, sustabdomas ar apribojamas Nuotekų priėmimas. Pardavėjas informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu nutraukimas, sustabdymas ir k.t. nėra nulemtas netikėtai atsiradusių (kilusių) priežasčių.
8. Avarijų ir gedimų šalinimo, ar kitais teisės aktuose ir Sutartyje numatytais atvejais, Pardavėjas turi teisę laikinai sustabdyti Nuotekų priėmimo paslaugos teikimą iki bus pašalintos priežastys, dėl kurių paslaugų teikimas buvo sustabdytas.
9. Pateikti (išsiųsti) Pirkėjui apmokėjimui PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas Nuotekų priėmimo paslaugas ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, 10-osios kalendorinės dienos (išskyrus atvejus, kai Pardavėjas raštu informuoja Pirkėją dėl pasikeitusių mokėjimo terminų taikymo).
10. Pardavėjas neatsako už Nuotekų priėmimo veiklos nutraukimą, įvykusį dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar neveikimo, o taip pat tais atvejais, kai Objektas prie Nuotekų priėmimo tinklų yra prijungtas be techninių sąlygų arba nesilaikant techninių sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą.
11. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo darbo metu, suderinęs laiką su Pirkėju, paimti Nuotekų mėginius ir atlikti Nuotekų laboratorinius tyrimus akredituotoje laboratorijoje.

III.PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

12. Teisės aktų nustatyta tvarka eksploatuoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančią Nuotekų šalinimo infrastruktūrą, užtikrinant jos būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, laiku šalinti pastebėtus defektus.
13. Nedelsiant pranešti Pardavėjui apie pastebėtą Nuotekų priėmimo ir nuvedimo vamzdyno avariją ar kitokius pažeidimus.
14. Nuotekas išleisti neviršijant šių teršalų koncentracijų: skendinčių medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l, naftos produktų vidutinė metinė koncentracija - 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 7 mg/l, BDS7 vidutinė metinė koncentracija - 28,75 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 57,5 mg/l. Neužtikrinant šių reikalavimų ar išleidžiant Nuotekas, kuriose yra teisės aktuose draudžiamų medžiagų, Nuotekos nebus priimamos.
15. Sudaryti sąlygas Pardavėjo atstovams patekti į savo teritoriją, atlikti vidinių Nuotekų tinklų apžiūrą bei, esant reikalui, paimti kontrolinius Nuotekų mėginius.

VI.PRIEDAI

1 priedas. Paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir priėmimo-tiekimo ribų nustatymo aktas.

2 priedas. Paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir priėmimo-tiekimo
ribų nustatymo schema

3 Priedas. Paviršinių nuotekų priėmimo ir nuvedimo į šiaurinėje dalyje esantį nuotekų kolektorių paslaugos
mėnesinio mokėjimo skaičiavimas

4 priedas. Paviršinių nuotekų priėmimo ir nuvedimo į pietinėje dalyje esantį nuotekų kolektorių paslaugos
mėnesinio mokėjimo skaičiavimas

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ PRIEŽIŪROS IR PRIĖMIMO-TIEKIMO RIBŲ NUSTATYMO AKTAS

2020 m. mėn. ____ d.
Elektrėnai

Paviršinių nuotekų išleidėjas: LITGRID AB juridinio asmens kodas 302564383, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius.
Kliento objekto pavadinimas ir adresas:

1. 330 kV skirstyklos sklypas, Elektrinės g. 21G, Elektrėnai.


Paviršinių nuotekų priėmėjas: AB "Ignitis gamyba" Elektrinės g. 21, Elektrėnai.

Šį atsakomybės už Paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir priėmimo-tiekimo ribų nustatymo aktą sudarė paviršinių nuotekų priėmėjas AB "Ignitis gamyba" Gamybos tarnybos įgaliotas darbuotojas:

ir paviršinių nuotekų išleidėjas Kliento LITGRID AB įgaliotas asmuo:

1. Nustatoma paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir priėmimo-tiekimo ribų nustatymo schema, numatant atsakomybių ribą, kuri nurodyta atskirame lape.
2. Šis aktas surašytas 2 egz., kurių vienas pasilieka AB "Ignitis gamyba", antras - LITGRID AB.

Paviršinių nuotekų tinklų priežiūros ir priėmimo-tiekimo
ribų nustatymo schema



[AB „Ignitis gamyba“ ir LITGRID AB atsakomybės riba.

Paviršinių nuotekų priėmimo ir nuvedimo į šiaurinėje dalyje esantį nuotekų kolektorių paslaugos mėnesinio mokėjimo skaičiavimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Apmokestinamas plotas, ha	Paviršinio nuotėkio koeficientas*	Skaičiuotinas plotas, ha (3x4)	Kritulių kiekis, m **	Surenkamų nuotekų kiekis per metus, m ³ (5x6*10000)	Mokestis už nuotekų surinkimą, EUR (7x5 eilutė)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Klientui nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo plotas (Pagal Registrų centro išrašą) priklausantis bendras sklypo plotas dangų plotas	3,5867				5862	
	Akmenų grindinys (veja padengta akmenų skalda)	3,0407	0,2	0,6081	0,6	3648,6	
1.	Stogai	0,0338	0,85	0,0287	0,6	172,2	
2.	Asfaltuotas kelias, automobilių aikštelės, šaligatviai	0,3774	0,83	0,3132	0,6	1879,2	
4.	Žalia veja	0,1348	0,2	0,027	0,6	162	
5.	Paslaugos bazinė kaina už 1 m ³ , EUR be PVM ***						
6.	Paslaugos metinė suma, EUR be PVM						
7.	Paslaugos mėnesinis mokėjimas už paslaugą, EUR be PVM						

Pastabos:

* - paviršinio nuotėkio koeficientas, nurodytas Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9.4 lentelėje;

** - daugiamečio lietaus kritulių kiekis Elektrėnuose pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis;

*** - Paslaugos kaina už 1 m³ paviršinių nuotekų priėmimą ir nuvedimą pagal Sutartį.

Paviršinių nuotekų priėmimo ir nuvedimo į pietinėje dalyje esantį nuotekų kolektorių paslaugos mėnesinio mokėjimo skaičiavimas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Apmokestinamas plotas, ha	Paviršinio nuotėkio koeficientas*	Skaičiuotinas plotas, ha (3x4)	Kritulių kiekis, m **	Surenkamų nuotekų kiekis per metus, m ³ (5x6*10000)	Mokestis už nuotekų surinkimą, EUR (7x5 eilutė)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Klientui nuosavybės ar kita teise valdomo žemės sklypo plotas (Pagal Registrų centro išrašą) priklausantis bendras sklypo plotas dangų plotas	1,6409				2887,2	
	Akmenų grindinys (veja padengta akmenų skalda)	1,1087	0,2	0,2217	0,6	1330,2	
1.	Stogai	0,0327	0,85	0,0278	0,6	166,8	
2.	Asfaltuotas kelias, automobilių aikštelės, šaligatviai	0,2091	0,83	0,1736	0,6	1041,6	
4.	Žalia veja	0,2904	0,2	0,0581	0,6	348,6	
5.	Paslaugos bazinė kaina už 1 m ³ , EUR be PVM ***						
6.	Paslaugos metinė suma, EUR be PVM						
7.	Paslaugos mėnesinis mokėjimas už paslaugą, EUR be PVM						

Pastabos:

* - paviršinio nuotėkio koeficientas, nurodytas Statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 9.4 lentelėje;

** - daugiamečio lietaus kritulių kiekis Elektrėnuose pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis;

*** - Paslaugos kaina už 1 m³ paviršinių nuotekų priėmimą ir nuvedimą pagal Sutartį.