

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Gamtinės dujos.
- 1.5. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Dujų tiekimas su dujų kiekio balansavimu.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu metinis preliminarus perkamų Prekių kiekis – 217.560 MWh. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
- 3.2. Minimalus perkamų Prekių kiekis – 93.240 MWh.
- 3.3. Perkamų gamtinių dujų preliminarus kiekio¹ tiekimas metų eigoje suderintu grafiku, pateikiamas lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

Mėn.	Sausis	Vasaris	Kovas	Balandis	Gegužė	Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
MWh	15.600	13.600	13.700	12.700	11.900	11.200	11.400	11.800	11.700	13.100	13.800	14.900

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Gamtinių dujų pristatymo vieta – virtualus prekybos taškas perdavimo sistemoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Gamtinių dujų kokybė turi atitikti 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-194 patvirtintus reikalavimus „Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija).
- 5.2.2. Viršutinė gamtinių dujų šilumingumo ribinė vertė, esant normaliomis sąlygomis turi būti:
 - 5.2.2.1. minimali – 9,68 kWh/m³;
 - 5.2.2.2. maksimali – 11,37 kWh/m³.
- 5.2.3. Suvartotų gamtinių dujų kiekis m³ bus perskaičiuojamas į kilovatvalandes, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325 barų ir temperatūra 20 °C.).
- 5.2.4. Mechaninė priemaišų masė 1 m³ gamtinių dujų neturi viršyti 0,001 g.
- 5.2.5. Dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už gamtinių dujų temperatūrą.
- 5.2.6. Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis gamtinėse dujose neleistas.
- 5.2.7. Dujų temperatūra turi būti ne žemesnė nei -15 °C ir ne aukštesnė nei +50 °C.

¹ Sutarties galiojimo laikotarpiu gamtinių dujų tiekimui kiekis metų eigoje suderintu grafiku gali kisti pagal esamą Pirkėjo poreikį, tačiau bet kuriuo atveju negali būti viršyta Sutarties vertė.