

RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS SPINTOS. BENDRIEJI TECHINIAI REIKALAVIMAI

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga
		Rittal
1.	Darbo aplinkos temperatūra	+ 5 ... + 35 °C Atitinka: [3] - 18 psl.
2.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m Atitinka: [4] - 1 psl.
3.	Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė	≤ 90 % Atitinka: [3] - 18 psl. [4] - 1 psl.
4.	Spintos konstrukcija neardoma, metalinė, vienpusio aptarnavimo (AxPxG)	≥ 2000x800x600 Atitinka: [2] - 63 psl.
5.	Apsaugos lygis	IP2X Atitinka: [4] - 1 psl.
6.	Spintos korpusas	Metalinis, padengtas vienu sluoksniu dažų. Spintos pagrindas cinkuotas Atitinka: [2] - 197 psl.
7.	Spintos spalva	RAL 7035 Atitinka: [2] - 54 psl.
8.	Spintos durys	Su užraktais, stiklinės iš grūdinto stiklo Atitinka: [2] - 110 psl.
9.	Ventiliavimas	Natūrali konvekcija Taip
10.	Spindos durų atidarymo kryptis	Nurodoma rengiant darbo projekte pagal pastatymo vietą Atitinka: [5] - 3 psl.
11.	Montažinės plokštės tvirtinimas	Montažinė plokštė tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą pačią pusę kaip ir išorinės durys Atitinka: [6] - 1 psl.
12.	Vidinis spintos apšvietimas (nuo spintos durų atidarymo)	40 W, $U_N \geq 230$ V AC Atitinka: [7] - 2,3 psl.
13.	Spintoje sumontuota	– kištukinis lizdas vienfazis su įnulinimu ($I \geq 6$ A, $U_N \geq 230$ V AC); Atitinka: [8] - 1 psl. – automatinis vieno polio jungiklis 230 V AC, 6A, B charakteristika); Atitinka: [9] - 1 psl. – įžeminimo šyna (PE); Atitinka: [10] - 2 psl. – montažiniai loveliai; Taip – reikiamas kiekis gnybtų, jungčių, galinių tvirtinimų, pertvarų tarp gnybtų. Taip
14.	Operatyviniai užrašai ant spintos	Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu Taip
15.	Techniniai dokumentai	– spintos pasas lietuvių kalba; Taip – transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; Taip – matmenų brėžinys. Taip
16.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai Taip
17.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesių Taip