

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Pardavėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiekto Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis - teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiekto Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristatiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. Užsakymas - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir perduoti Prekes Pirkėjui.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai (toliau - Prekės).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Maksimalus kiekis sutarties galiojimo metu
1.	Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai (Prekė Nr.1)	940 vnt.
2.	Nuotekų valyklų aerotankų membraninių difuzorių membrana (Prekė Nr.2)	720 vnt.
3.	Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai (Prekė Nr.3)	80 vnt.

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/APImtys: Perkamas Prekių kiekis yra maksimalus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

3.1. Šalčininkų NV esamų sumontuotų aeracijos sistemų duomenys:

3.1.1. Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo – 230 mm;

3.1.2. Membranos paviršiaus plotas – 0,042 m²;

3.1.3. Oro pralaidumas - nuo 0,85 iki 6,8 m³/h;

3.1.4. Oro burbuliukų skersmuo – 1-3 mm;

3.1.5. Reikiamas į vieną aerotanką patiekti oro kiekis – 1500 Nm³/h;

3.1.6. Aeracijos lėkščių kiekis viename aerotanke – 360 vnt.

3.1.7. Flanšinės jungties esančios ant stovo diametras – DN 114,3 mm;

3.1.8. Aeravimo sistemos pavadinimas – smulkiaburbulinė slėginė aeracinė sistema SANITAIRE

3.2. Eišiškių NV esamų sumontuotų aeracijos sistemų duomenys:

- 3.2.1. Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo – 310 mm;
- 3.2.2. Membranos paviršiaus plotas – 0,06 m²;
- 3.2.3. Oro pralaidumas - nuo 1,5 iki 10 m³/h;
- 3.2.4. Oro burbuliukų skersmuo – 1-3 mm;
- 3.2.5. Reikiamas į vieną aerotanką pateikti oro kiekis – 597 Nm³/h;
- 3.2.6. Aeracijos lėkščių viename aerotanke – 110 vnt.
- 3.2.7. Flanšinės jungties esančios ant stovo diametras – DN 88,9 mm;
- 3.2.8. Srieginis sujungimas DN40 mm
- 3.2.9. Aeravimo sistemos pavadinimas – Diskinių membraninių difuzorių aeracinė sistema DMD-300

3.3. Švenčionėlių NV esamų sumontuotų aeracijos sistemų duomenys:

- 3.3.1. Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo – 310 mm;
- 3.3.2. Membranos paviršiaus plotas – 0,06 m²;
- 3.3.3. Oro pralaidumas - nuo 1,5 iki 10 m³/h;
- 3.3.4. Oro burbuliukų skersmuo – 1-3 mm;
- 3.3.5. Reikiamas į vieną aerotanką pateikti oro kiekis – 1500 Nm³/h;
- 3.3.6. Aeracijos lėkščių kiekis sekcijoje – 360 vnt.
- 3.3.7. Srieginis sujungimas DN 40;
- 3.3.8. Aeravimo sistemos pavadinimas – Diskinių membraninių difuzorių aeracinė sistema DMD-300

3.4. Nemenčinės NV esamų sumontuotų aeracijos sistemų duomenys:

- 3.4.1. Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo – 336 mm;
- 3.4.2. Membranos paviršiaus plotas – 0,06 m²;
- 3.4.3. Oro pralaidumas – nuo 1,5 iki 10 m³/h;
- 3.4.4. Oro burbuliukų skersmuo – 1-3 mm;
- 3.4.5. Reikiamas į vieną aerotanką pateikti oro kiekis – 346 Nm³/h;
- 3.4.6. Aeracijos lėkščių kiekis sekcijoje – 80 vnt.;
- 3.4.7. Flanšinės jungties esančios ant stovo diametras – DN 100;

4. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

4.1. Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

4.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiavertėmis. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiavertės reikalaujamos.

4.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

4.4. Prekėms turi būti taikoma **ne mažesnė kaip 24 mėnesių** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

4.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4.6. Prekę turį sudaryti visos komplektacijos dalys, jeigu nėra nurodyta kitaip

5. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

5.1. Prekių pristatymo vieta- Prekių pristatymo adresas – Vilniaus m. NV Titnago g. 74, Vilnius; Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

5.2. Prekių tiekimo terminas – 20 kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

5.3. Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu Užsakymai Pardavėjui bus teikiami ir tvirtinami el. pašto adresu, nurodytu Sutartyje.

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1. Prekės turi atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

6.2. Prekės turi būti pristatytos su visomis komplektacijos dalimis, išskyrus atvejus, kai šalių raštiškai susitarta kitaip.

6.3. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per **20 kalendorinių dienų** .

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

7.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

7.1.1. krovinio pristatymo Važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais;

7.1.2. Garantiją patvirtinantys dokumentai.

8. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1 Pirkėjo įsipareigojimai:

8.1.1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

8.1.2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

8.1.3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

8.2. Pardavėjo įsipareigojimai:

8.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

9. PAPILDOMA INFORMACIJA

9.1. Šio pirkimo objektui yra taikomos Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Tvarkos aprašas), nuostatos. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti: Tvarkos aprašo 4.4.1. punkte „4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų“, t. y. perkamos prekės skirtos nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiams - nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai.

10. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.
