

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-06-27	„Laba diena, Pirkimo „Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai“, SPS Priedo Nr.3 Techninės specifikacijos, Priedas Nr.1, Prekių atitikties lentelės punkte 3.5. Aeratoriaus montavimas, nurodyta: „Aeratoriai įsukami į adapterį, kuris fiksuojasi ant padavimo vamzdžio“. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nurodant aeratoriaus montavimo ant vamzdžio būdą, padaryta klaida. Aeratorius PIK 300 korpusas yra išlietas iš karto su viršutine aeratoriaus montavimo ant vamzdžio apkaba, todėl nurodant jo montavimo ant vamzdžio būdą, turėtų būti nurodoma: „Aeratorius su viršutine apkaba ir joje esančiu fiksuojančiu atvamzdžiu uždedamas ant vamzdžio, ir fiksuojamas apatinės apkabos pagalba“.	Koreguojame SPS Priedo Nr. 3 „Techninė specifikacija“ Priedo Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ 3.5. punkto „Aeratoriaus montavimas“ charakteristikos reikšmę, parametą „Aeratoriai įsukami į adapterį, kuris fiksuojasi ant padavimo vamzdžio“ ir išdėstome jį taip: „Aeratoriai turi būti montuojami nepažeidžiant vamzdžio vientisumo (su įsukamais arba uždedamais adapteriais), kurie fiksuojasi ant padavimo vamzdžio.“

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.