

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELE

Eil. Nr.	Charakteristikos pavadinimas	Charakteristikos reikšmė, parametrai	Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus*	Dokumento pavadinimas**, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui pateikiama informacija***
1. Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai (Prekė Nr. 1)		<i>Lietuva, UAB „Upinis“, diskinis membraninis aeratorius DMD-300</i>		
1.1.	Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo	<i>nuo 295mm iki 325 mm</i>	310 mm	DMD-300 specifikacija, 1 psl.
1.2.	Membranos paviršiaus plotas	<i>Nuo 0,057 m² iki 0,063 m²</i>	0,063 m ²	DMD-300 specifikacija, 1 psl.
1.3.	Oro pralaidumas	<i>nuo 1,5 iki 10 m³ /h</i>	<i>nuo 1,5 iki 10 m³ /h</i>	DMD-300 specifikacija, 1 psl.
1.4.	Oro burbuliukų skersmuo	<i>Nuo 1 mm iki 3 mm</i>	<i>Nuo 1 mm iki 3 mm</i>	DMD-300 specifikacija, 1 psl.
1.5.	Aeratoriaus montavimas	<i>Aeratoriai sukami ant adapterio, esančio ant padavimo vamzdžio</i>	<i>Aeratoriai sukami ant adapterio, esančio ant padavimo vamzdžio</i>	DMD-300 specifikacija, 1 psl.
2. Nuotekų valyklų aerotankų membraninių difuzorių membrana (Prekė Nr. 2)		<i>Ispanija, XYLEM, diskinio membraninio aeratorius SANITAIRE 9“ membrana</i>		
2.1.	Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo	<i>Nuo 218 iki 242 mm</i>	228,6 mm	SANITAIRE membrane specification, 1 psl.
2.2.	Membranos paviršiaus plotas	<i>Nuo 0,0399 m² iki 0,0441 m²</i>	0,0399 m ²	SANITAIRE membrane specification, 1 psl.

2.3.	Oro pralaidumas	<i>nuo 0,85 iki 6,8 m³/h</i>	<i>nuo 0,85 iki 6,8 m³/h</i>	SANITAIRE membrane specification, 2 psl.
2.4.	Oro burbuliukų skersmuo	<i>Nuo 1 mm iki 3 mm</i>		SANITAIRE membrane specification, 1 psl.
2.5.	Aeratoriaus montavimas	<i>Aeratoriai klijuoti ant padavimo vamzdžio</i>	<i>Aeratoriai klijuoti ant padavimo vamzdžio</i>	SANITAIRE membrane specification, 2 psl.
3. Nuotekų valyklų aerotankų membraniniai difuzoriai (Prekė Nr. 3)		<i>Italija, SULZER, diskinis membraninis aeratorius PIK-300</i>		
3.1.	Membraninės aeracijos lėkštės skersmuo	<i>Nuo 319 iki 353 mm</i>	336 mm	PIK 300 specifikacija, 2 psl.
3.2.	Membranos paviršiaus plotas	<i>Nuo 0,057 m² iki 0,063 m²</i>	0,06 m ²	PIK 300 specifikacija, 2 psl.
3.3.	Oro pralaidumas	<i>Nuo 1,5 iki 10 m³/h</i>	<i>nuo 1,5 iki 10 m³ /h</i>	PIK 300 specifikacija, 2 psl.
3.4.	Oro burbuliukų skersmuo	<i>Nuo 1 mm iki 3 mm</i>	<i>Nuo 1 mm iki 3 mm</i>	PIK 300 specifikacija, 2 psl.
3.5.	Aeratoriaus montavimas	<i>Aeratoriai turi būti montuojami nepažeidžiant vamzdžio vientisumo (su įsukamais arba uždedamais adapteriais), kurie fiksuojasi ant padavimo vamzdžio</i>	<i>Aeratoriai montuojami nepažeidžiant vamzdžio vientisumo (su uždedamais adapteriais), kurie fiksuojasi ant padavimo vamzdžio</i>	PIK 300 specifikacija, 1, 2 psl.

* Tiekėjas turi nurodyti tikslią siūlomos prekės konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne daugiau kaip 50 mm), Tiekėjas turi nurodyti tikslią parametro reikšmę (pvz. 48 mm). Rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan. negalima.

** Tiekėjas privalo aiškiai nurodyti, kuriuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t.t.) galima rasti reikalaujamas charakteristikas bei jas aiškiai pažymėti.

*** Privalomi užpildyti laukai.