



2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia įsigyti duomenų saugyklai reikalingas spartinančiosios atminties baterijų komplektą ir jų montavimą.

Kokybės reikalavimai

Tiekėjas privalo visas siūlomas prekes pristatyti ir sumontuoti nereikalaujant papildomų Perkančiosios Organizacijos lėšų.

Pristatymo ir sumontavimo terminas – 8 mėn., nuo užsakymo pateikimo dienos.

Pastebėtiems trūkumams šalinti numatoma 15 darbo dienų trukmė.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti pristatymo ir sumontavimo darbai.

Perkamos prekės:

Eil. Nr.	Prekė	Mato vnt.	Kiekis
1.	Spartinančiosios atminties baterijų komplektas	vnt.	1

Techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Reikalaujama charakteristika	Siūlomų parametrų specifikacija (pildo tiekėjas)
1	Nuordyti siūlomų prekių pavadinimą, arba, kodą, arba, numerį	Spartinančiosios atminties baterijų komplektas - -BT-BBU DX60/100/200 S4
2	Siūlomos prekės turi tikt duomenų saugyklai Fujitsu DX100 S4 (SN4611741034)	Siūlomos prekės tinka duomenų saugyklai Fujitsu DX100 S4 (SN4611741034)
3	Perkamos prekės turi būti pristatytos ir sumontuotos perkančiosios organizacijos patalpose.	Perkamos prekės bus pristatytos ir sumontuotos perkančiosios organizacijos patalpose.