

Pirkime dalyvaujantiems Tiekėjams
CVP IS priemonėmis

2024-01-25

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 110/10 KV Šventosios TP 110 KV skirstyklos rekonstravimo su ryšio bokštu projektavimo ir statybos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS:

Prašome papildyti / įtraukti į SPS 6 priedas – Sutarties projektas LITGRID AB **26 priedą Apmokėjimas už įrangą ir medžiagas** (*pateikti du 26 priedai, todėl prašome patikslinti ir palikti vieną 26 priedą*) lentelę šią įrangą ir medžiagas:

120000. Pastatai:

- Pastotės valdymo pultas (PVP)

130030. Ryšio antenų bokštas:

- Pastotės valdymo pultas (PVP)

140000. Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai:

- Ryšio antenų bokštas

150000. Elektros įrenginiai:

- Laikančios konstrukcijos metalinė dalis (ASĮ įrenginiams, portalams)
- Laikančios konstrukcijos gelžbetoninė dalis (ASĮ įrenginiams, portalams)
- Šynlaidis

150060. RAA mikroprocesoriniai įrenginiai:

- Relinės apsaugos ir automatikos vidaus spintos
- Lauko tarpinių gnybtų spintos
- RAA terminalai, relės
- Antrinės grandinės ir gnybtynai

150070. Transformatorių pastočių 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai:

- KSS ir NSS spintos

150090. Transformatorių pastočių akumuliatorių baterijos ir jų įkrovimo įtaisai:

- Akumuliatorių baterijos ir jų įkrovikliai

160010. Elektros agregatai:

- Saulės elektrinė

ATSAKYMAS:

Informuojame, kad SPS 6 priedo „Sutarties projekto priedai (LITGRID AB)“ 26 priedas „Apmokėjimas už įrangą“ yra standartinis šablonas, o SPS 6 priedo „Sutarties projekto priedai (LITGRID AB)“ 26 priedas „Apmokėjimas už įrangą ir medžiagas“ yra patikslintas pagal pirkimo objekto „110/10 KV Šventosios TP 110 KV skirstyklos rekonstravimas su ryšio bokštu“ techninės specifikacijos reikalavimus, todėl **prašome vadovautis SPS 6 priedo „Sutarties projekto priedai (LITGRID AB)“ 26 priedu „Apmokėjimas už įrangą ir medžiagas“.**

Atsakydami į Jūsų prašymą papildyti / įtraukti į SPS 6 priedą — lentelę Jūsų aukščiau nurodytą įrangą ir medžiagas, informuojame, kad LITGRID AB mokės tik už tą įrangą ir medžiagas, kurios yra nurodytos **SPS 6 priedo „Sutarties projekto priedai (LITGRID AB)“ 26 priede „Apmokėjimas už įrangą ir medžiagas“.**

2) KLAUSIMAS:

5.32. Ryšio bokštas cinkuoto metalo konstrukcijų (papildomai dažomas pagal poreikį), montuojamų ant surenkamo gelžbetonio arba monolitinių pamatų. Komplektuojamas su stacionaria vertikalia vedline. Suprojektuoti papildomą nuolatinės 100 kg apkrovos rezervą bokšto viršūnėje.

Prašome pateikti daugiau informacijos apie ryšio bokšto statybą, koks turi būti aukštis, reikalavimai.



ATSAKYMAS:

Atsakydami į Jūsų prašymą, informuojame, kad ryšių bokšto aukštis ir kiti reikalavimai ryšio bokšto konstrukcijoms bus nustatyti projektavimo metu.

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų (BPS) 15.2 punktu Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2024 m. vasario 1 d. 10:00.

Monika Puidokė, el. p. monika.puidokey@litgrid.eu, tel. +370 656 78627