



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 713273

Dėkojame už dalyvavimą supaprastintos vertės pirkime „P-2024/9888, Privažiuojamojo kelio, įrengiant pralaidą per Trumpės upelį, statybos darbai“ atviro konkurso būdu (toliau – Pirkimas).

Tiekėjo 2024-03-22 klausimas:

Pirkimo sąlygose dėl aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymo reikalavimų (2.1 punktas) nurodyta, kad tiekėjas, vykdydamas kelio, įrengiant pralaidą, rekonstrukcijos darbus, turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus. Prašome paaiškinti, ar minima pralaida yra kelio pralaida, priklausanti *susiekimo komunikacijų* grupės *kitų transporto statinių* pogrupiui, ar minima pralaida yra vandens pralaida, priklausanti *hidrotechnikos* statinių grupei? (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)

Atsakymas:

Rekonstruojamo statinio paskirtis yra Kelių. Kelio reikšmė Vietinis, Kelio kategorija Iv, statinio kategorija II grupės nesudėtingasis. Šiuo atveju pralaida yra kelio sudėtinė dalis. Pažymime Kelio statinys – kelio elementas, turintis laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas, ryšių bokštas ir kt.).

Tiekėjo 2024-03-21 klausimas:

1. Esama situacija

Projekto, bendroji, susisiekimo dalyje, techninių specifikacijų, 4.2.1.2 punkte yra pateikti reikalavimai plieninei iš lakštų surenkamai pralaidai (3,76x2,65m). Tačiau pateiktuose reikalavimuose nėra nurodyta pralaidos plieno klasė, tai pat nėra nurodyta pralaidos antikorozinė danga.

1. Klausimas

Prašome patikslinti ar tiekėjai gali vertintis šiame projekte plieninę pralaidą su žemiau išvardintais parametrais:

Konstrukcijos gofras, mm	≥ 200 x 55
Konstrukcijos sienutės storis, mm	≥ 4,00
Konstrukcijos plotis (vidinis), m	3,76
Konstrukcijos aukštis (vidinis), m	2,65
Plieno klasė	S355MC

Antikorozinė danga

Cinko danga (dangos storis atitinka **LST EN ISO 1461** standarto reikalavimus) bei papildomai 100 % perimetro iš vidinės ir išorinės konstrukcijos pusės yra padengiama epoksidine 100 µm ir poliuretano 100 µm danga. Papildoma danga atitinka **LST EN ISO 12944-5** standarto reikalavimus.

Konstrukcijos cinkavimas ir padengimas papildoma antikorozine danga turi būti pilnai kontroliuojamas uždaras gamybos procesas.

Atsakymas:

Taip, tiekėjas gali vertinti išvardintus parametrus.

Viešojo pirkimo komisija

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO NR. 713273
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-25 Nr. (18.1) VŠ1-248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Gedrimas Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-25 10:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-10 16:13 - 2024-10-09 16:13
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-25)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-25 nuorašą suformavo Egidijus Gedrimas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

2024-03-25