


TECHNOLOGIJOS PASTATO (01) PATALPŲ EKSPLIKACIJA				
NR. PLANE	PATALPOS PAVADINIMAS	KATEGORIJA (sprogų/gabst.)	MINIMALI TEMPERATURA	PLOTAS, m ²
01-15	PRIEKABOS PATALPA	Eg	5°C	20.80
01-16	TRETINIO NUOTEKŲ VALYMO PATALPA	Eg	5°C	12.80
01-17	AVARINĖ DUMBLO TALPYKLA	Eg	5°C	33.68
01-18	GRAVITACINIAI DUMBLO TANKINTUVAI	Eg	5°C	7.80
01-19	PERTEKLINIO DUMBLO SIURBLINĖ	Eg	5°C	13.40
01-20	IŠLYGINIMO IR ANAEROBINĖ TALPA	Eg	5°C	28.71
01-21	IŠLYGINIMO IR ANAEROBINĖ TALPA	Eg	5°C	28.71
IRENGIŲ EKSPLIKACIJA				145.81

IRENGIŲ EKSPLIKACIJA			KIEKIS, vnt.
NR. PLANE	IRANGOS PAVADINIMAS		
01-16.1	TRETINIO VALYMO IRENGINYS		1
01-16.2	MĖGINIŲ STACIONARI ĖMIKYLA		1
01-16.5	DEBITOMATIS		1
01-17.1	NUSKAIDRĖJUSIO DUMBLO VANDENS SIURBLYS		1
01-17.2	MAIŠYKLĖ		1
01-18.1	NUSKAIDRĖJUSIO DUMBLO VANDENS SIURBLYS		1
01-18.2	NUSKAIDRĖJUSIO DUMBLO VANDENS SIURBLYS		1
01-18.3	ELEKTRINĖ SKLENDĖ		1
01-18.4	ELEKTRINĖ SKLENDĖ		1
01-19.1	SUTANKINTO DUMBLO PADAVIMO CENTRIFUGA SIURBLYS		1
01-19.2	DEBITOMATIS		1
01-19.3	DRENAŽO SIURBLYS		1
01-19.4	ELEKTRINĖ SKLENDĖ		1
01-19.5	ELEKTRINĖ SKLENDĖ		1
01-20.1	MAIŠYKLĖ		1
01-20.2	NUOTEKŲ TIEKIMO AEROTANKA SIURBLYS		1
01-21.1	MAIŠYKLĖ		1
01-21.2	NUOTEKŲ TIEKIMO AEROTANKA SIURBLYS		1
02-1.1	MAIŠYKLĖ		1
02-1.2	VALYŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMO UŽDORIS		1
02-1.4	PERTEKLINIO GRAŽINAMO DUMBLO SIURBLYS		1
02-2.1	MAIŠYKLĖ		1
02-2.2	VALYŲ NUOTEKŲ IŠLEIDIMO UŽDORIS		1
02-2.4	PERTEKLINIO GRAŽINAMO DUMBLO SIURBLYS		1
02-2.5	DEBITOMATIS		1



SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

- QS - Saugos raktas;
- SB - Avarinis stabdymas;
- VP - Valdymo postelis;
- RB - Rozečių blokas (2vnt. 230V, 16A; 1 vnt. 400V 16A);
- ⚡ - Kištukinė lizdas (1vnt. 230V, 16A);
- - Kabeliniai loveliai.

PASTABOS:

1. Technologinių įrenginių elektros paskirstymo ir valdymo spintų korpusai ir metalinės konstrukcijos, galinčios patekti po įlampa, pažėdus laidininkų izoliaciją, turi būti žemintinis. Žemintinio įrenginio varža bet kurio metu turėtų būti mažesnė kaip 10 omų.

A	2011-11	Išplidomoji dokumentacija (Patikslintas įrangos išdėstymas)
O	2011-08	Pirma laida
Laida	Data	Keitimų pavadinimas (prezastas)
SWECO LIetuva		
Atestato Nr. 5067	NUOTEKŲ VALYMO IRENGINIAI EISIŠKIŲ M. SALČININKŲ RAJ.	
PV 7675	E. Povilaitis	2011-11
3987	RIFAS	
15953	E. Macys	2011-11
intž.	M. Jasiūnas	2011-11
DP	SALČININKŲ RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	
NUOTEKŲ VALYKLA		
POŽEMINIS DALES PLANAS SU ĮRANGOS IŠDĖSTYMU		
Laida	1	
Lapelis	1	
10100-01-DP-E-1-05		

