

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB Energijos skirstymo operatorius.
- 1.2. **Prekių tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – 110/33/10 kV 25 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu.
- 1.5. **Užsakymas** – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Informacinė sistema** – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Prekių pristatymo eigą, Pristatytų Prekių aktų teikimas visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu ir/ar telefonu).
- 1.7. **Investicinis numeris** – projekto identifikacinis numeris.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 110/33/10 kV 25 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Perkamas kiekis, vnt.
1.	110/33/10 kV 25 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu	1

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA IR TERMINAS

- 4.1. Lietuvos teritorija.
- 4.2. Prekės turi būti pristatytos: į (Trakų g. 87, Rūdiškės, Trakų raj. sav. LT – 21171.) arba į Vilniaus sandėlį (Panerių g. 56). Apie pristatymo adresą Užsakovas informuos Tiekėją prieš 2 mėn. iki pristatymo;
- 4.3. Prekių tiekėjas per 600 (šešis šimtus) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Prekes Užsakyme nurodytu adresu (2 mėn. iki pristatymo pristatymo adresas gali būti patikslintas).

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama lentelėje Priede Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai.
- 5.2. Prekių tiekėjas turi užpildyti techninių specifikacijų atitikimo lentelę, pateikiamą Priede Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija pateikiamą pavyzdį ir pateikti Klientui techninius atitikimus pagrindžiančius dokumentus.
- 5.3. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.
- 5.4. Vadovaujantis PĮ 52 str., kilus neaiškumams dėl Prekių atitikimo techninėms sąlygoms, Klientas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad Prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Klientas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Prekių tiekėjo kaltės, Klientas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Klientui nustatyti Prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.

6. KITI REIKALAVIMAI

- 6.1. Užsakymus Klientas teiks per Informacinę sistemą TIVIS.
- 6.2. Prekių tiekėjas perduoda Prekes Klientui jo nurodytu adresu.
- 6.3. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi Prekių priėmimo ar garantinio termino metu nustatyti Prekių trūkumai – 90 kalendorinių dienų.
- 6.4. Jei paaiškėja, kad Prekių tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų, Prekių tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos/sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Prekių tiekėjo lėšomis ir jėgomis per Techninės specifikacijos 6.3 punkte nustatytą terminą nuo Kliento pranešimo apie užfiksuotą trūkumą gavimo dienos arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo akte dienos.
- 6.5. Du Kliento atstovai dalyvauja Užsakymo gamykliniuose bandymuose. Prekėms atliekami bandymai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai, skyriuje „I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“, 13 punkte. Kliento atstovų kelionės ir apgyvendinimo (viešbutis – ne žemesnės negu 3 žvaigždučių kategorijos) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Neatitikus deklaruojamų parametrų, kurie nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai, Prekės nepriimamos.
- 6.6. Trūkumai, kurie buvo identifikuoti Kliento atstovams dalyvaujant gamykliniuose bandymuose, turi būti ištaisyti per ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
- 6.7. Ištaisius trūkumus, procedūra kartojama Prekių tiekėjo sąskaita. Klientas pasilieka galimybę patikrinti ir kitų partijos Prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuo atveju Prekių tiekėjas turi sudaryti galimybę Kliento atstovams dalyvauti gamykliniuose bandymuose (kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka pats Klientas). Nustačius neatitikimą techniniams reikalavimams visos partijos Prekės nepriimamos, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai.
- 6.8. Tiekėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turi Užsakovui pateikti ir su juo suderinti preliminarų Prekių pristatymo grafiką.

7. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

- 7.1. Pateikiami dokumentai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai.

8. PRIEDAI

- 8.1. Priedas Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai;
- 8.2. Priedas Nr. 2 Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija.