

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ V-AI PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Rodiklių reikšmės	Siūlomų Prekių atitiktis reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
1	Gamintojas	Nurodoma	Atitinka	G-TEC, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
2	Įrenginio modelis	Nurodoma	Atitinka	AP160N-3K, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
3	Išplėtimo modelis	Nurodoma	Atitinka	AP160N-BP3K-xx, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
4	Tipas	„On-line“ dvigubos konversijos	Atitinka	On-line“ dvigubos konversijos, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
5	Montavimas	Montuojamas į spintą su 19" colių „rack“ rėmu, 2U	Atitinka	Montuojamas į spintą su 19" colių „rack“ rėmu, 2U, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
6	NMŠ baterijų keitimas.	Be NMŠ išjungimo/ trikdžių apkrovai ir greitas "hot swap"	Atitinka	Be NMŠ išjungimo/ trikdžių apkrovai ir greitas "hot swap", AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
7	Išėjimo jungtys IEC-320-C13	≥ 4 vnt.	Atitinka	8vnt. AP160N_RT1-3K_usermanual_Eng_V1_09June2011.pdf
8	Įėjimo jungtys IEC-320-C14/C20	≥ 1 vnt.	Atitinka	1vnt. AP160N_RT1-3K_usermanual_Eng_V1_09June2011.pdf
9	Išėjimo įtampa;	Stabilizuota, sinusinė ~230V/50Hz	Atitinka	Stabilizuota, sinusinė ~230V/50Hz, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
10	Įėjimo įtampa	AC 200- 276V	Atitinka	120~276VAC, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
11	Dažnis (įėjimo)	45-55 Hz	Atitinka	40-70Hz, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
12	Išėjimo įtampos iškraipymai	<3%	Atitinka	≤2%, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
13	Darbo aplinkos temperatūra;	0 °C ÷ +40 °C	Atitinka	0 °C ÷ +40 °C, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
14	Drėgmė;	95% (be kondensato)	Atitinka	95% (be kondensato), AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
15	NMŠ galingumas;	≥ 3000 VA, 2700 W	Atitinka	3000 VA, 2700 W, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
16	LCD ekraną;	Privalo turėti	Atitinka	Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
17	Garsinį perspėjimo signalą su galimybe išjungti šią funkciją	Privalo turėti	Atitinka	Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
18	Privalo išduoti signalus (aliarmus): darbas iš	Privalo turėti	Atitinka	Išduoda signalus

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai	Rodiklių reikšmės	Siūlomų Prekių atitikties reikalavimams (Atitinka / Neatitinka)	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą / Pateikiamos nuorodos į kartu su Pasiūlymu pateiktus dokumentus pagrindžiančius Prekių atitikimą
	baterijos, baterija beveik iškrauta, perkrova, sistemos gedimas; (sausieji kontaktai)			
19	Esant tinklo įtampai baterijų gedimas neturi blokuoti įrangos maitinimo.	Privalo palaikyti	Atitinka	Palaiko, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
20	Galimybė prijungti 2 relinius kontaktus	Privalo palaikyti	Atitinka	Palaiko, papildomai komplektuojama relijų plokštė AS400N, AS400N_Gtec_614-09976-00_Rev12Oct2011.pdf
21	Apsauga nuo viršįtampių bei trumpo jungimo apkrovoje;	Turi palaikyti	Atitinka	Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
22	Apsauga nuo per gilaus NMŠ baterijų iškrovimo;	Privalo turėti	Atitinka	Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
23	Dingus įėjimo įtampai ir vėl jai atsiradus visos NMŠ funkcijos turi atsistatyti automatiškai ir turi būti vykdomos be papildomo įsikišimo iš išorės, taip pat ir išsikrovus NMŠ baterijoms;	Privalo turėti	Atitinka	Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
24	NMŠ autonominis veikimo laikas	≥168 W / 120 min.	Atitinka	168 W / 133 min.
25	Matmenys (Aukštis, Plotis, Gylis)	(A ≤ 9cm, P ≤ 46cm, G ≤ 60,8cm)	Atitinka	P43,8cm*G43cm,A*9cm, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
26	Saugumas	LST EN 62040-1-1 arba lygiavertis	Atitinka	EN61000-4. EN62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, IEC60950-1, IEC62040-1, ETS300019-2-2 ****
27	Elektromagnetinis suderinamumas	LST EN 62040-2 arba lygiavertis	Atitinka	EN61000-4. EN62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, IEC60950-1, IEC62040-1, ETS300019-2-2 ****
28	Topologija	LST EN 62040-3 arba lygiavertis	Atitinka	EN61000-4. EN62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, IEC60950-1, IEC62040-1, ETS300019-2-2 ****
29	Ženklinimas	CE	Atitinka	CE
30	Papildomų baterijų blokų pajungimo galimybė.	Turi palaikyti	Atitinka	Palaiko, Turi, AP160N_ENG_WEB_REV_1-2019.pdf
31	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn.	Atitinka	Garantija 24mėn.
32	Kiti reikalavimai	NMŠ įrenginių naudojimo ir eksploatavimo instrukcijos	Atitinka	Instrukcija LT kalba