

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2015-12-23

Sutarties Nr. 41000/552005

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama Elektros tinklo tarnybos direktoriaus - generalinio direktoriaus pavaduotojo Virgilijaus Žukausko, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2015 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 109.
- 1.2. **Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Elmova“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 234007320, PVM mokėtojo kodas LT340073219, registruotos buveinės adresas Goštautų g. 3, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Andriaus Lingės, veikiančio pagal įmonės įstatus.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2015.11.04.**
- 2.2.2. Rangovo 2015 m. gruodžio 2 d. pasiūlymu Nr. 194 bei 2015 m. gruodžio 17 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 194/1
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4103052486.**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

2.4.1.	Garanto dydis:	Pasirinkti
2.4.2.	Garanto galiojimo terminas:	Pasirinkti

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):

(Nr. 11582) Prekybos paskirties objektų elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų Ukmergės g., Vilniaus m. darbų

3.2.	Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose):	NE
3.3.	Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.4.	Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:	Nepateiks
3.5.	Darbai atliekami pagal Grafiką.	Taip
3.6.	Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą):	Pasirinkti
3.6.1.	Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:	Pasirinkti
3.7.	Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, ir privalo pabaigti ne vėliau kaip:	per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo
3.8.	Papildomi darbai	NENUMATYTI
3.9.	Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą	Taikoma

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **98.181,82** EUR (Devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai šimtas aštuoniasdešimt vienas euras, 82 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **81.142,00** EUR (Aštuoniasdešimt vienas tūkstantis šimtas keturiasdešimt du eurai, 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **17039,82** EUR (Septyniolika tūkstančių trisdešimt devyni eurai, 82 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:
- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
- 5.1.2. Rangovo atstovas –

- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti **įgaliotam atstovui: Vaidotui Avlasevičiui, tel. (8 5) 251 2898, mob. (8 615) 35325 adresu: Motorų g. 2, Vilnius.**
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas).**
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos.vilnius@lesto.lt (**AB LESTO Vilniaus regionas**). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu mordosas@lesto.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai – internetinė prieiga <http://www.lesto.lt/Content/Files/2857.pdf>
- 6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 4 lapai;
- 6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
- 6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
- 6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
- 6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
- 6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 2 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

Direktorius Andrius Lingė

Elektros tinklo tarnybos direktorius – generalinio
direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Žukauskas

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo

Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:



Adresas	Data	Laikas
_____ skyrius		
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.
_____ : _____ g., Nr. xx	_____ mėn. xx d.	08-18 val.

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.lesto.lt

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB LESTO, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 302577612, PVM mokėtojo kodas LT100005809812, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/ _____ */*, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas */* _____ */*, PVM mokėtojo kodas */* _____ */*, registruotos buveinės adresas */* _____ */*, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi */* _____ */* (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (atstovavimo pagrindas),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS					2015													2016				
Eil. Nr.	Darbai	K. d.	Pradžia	Pabaiga	SPALIS				LAPKRITIS					GRUODIS					SAUSIS			
					Sav.	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
1.	Sutartis	90	2015.10.05	2016.01.03																		
2.	Leidimų gavimas	5	2015.10.05	2015.10.10																		
3.	Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas	15	2015.10.05	2015.10.20																		
4.	1 Etapo darbai:	26	2015.10.05	2015.10.31																		
5.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.10.31	2015.10.31																		
5.1.	10 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.10	2015.10.20																		
5.1.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	7	2015.10.10	2015.10.17																		
5.1.2.	Kabelio klojimo darbai	3	2015.10.17	2015.10.20																		
	0,4 kV KL montavimo darbai:	10	2015.10.20	2015.10.30																		
5.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	5	2015.10.20	2015.10.25																		
5.2.2.	Kabelio klojimo darbai	5	2015.10.25	2015.10.30																		
5.3.	MT montavimo darbai	1	2015.10.30	2015.10.31																		
6.	1 Etapo darbų pridavimas		2015.10.31	2015.10.31																		
1 Etapo darbų kaina (€ su PVM):																						
7.	2 Etapo darbai:	7	2015.11.01	2015.11.08																		
7.1.	Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams		2015.11.06	2015.11.06																		
7.2.	0,4 kV KL montavimo darbai	5	2015.11.01	2015.11.06																		
7.2.1.	Tranšėjos paruošimo darbai	3	2015.11.01	2015.11.04																		
7.2.2.	Kabelio klojimo darbai	2	2015.11.04	2015.11.06																		
7.3.	KS/KAS montavimo darbai	1	2015.11.07	2015.11.07																		

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai

2015 m. lapkričio 23 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl 2015 m. lapkričio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 11582) Prekybos paskirties objektų elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų Ukmergės g., Vilniaus m. darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija).

Siunčiame atsakymą į pateiktą tiekėjo klausimą:

1. Klausimas:

Prašome paaiškinti kokių tikslų į minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją įtrauktas reikalavimas tiekėjui turėti "ne mažiau kaip 1 specialistą, turintį ne žemesnį nei aukštąjį neuniversitetinį inžinerinį išsilavinimą, ne mažesnę negu 2 metų projektavimo darbų patirtį (t.y. veiklą, apimančią relinę apsaugą ir automatiką bei telekomunikacijas)", jeigu pagal sutarties specialiosios dalies 3.4. p. Rangovas neturės pateikti Užsakovui darbo projekto?

1. Atsakymas:

Atsižvelgdami į Jūsų klausimą, teikiame patikslintą minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaraciją. Darbo projektas šiam konkursui nereikalingas.

2. Klausimas:

Prašome pateikti Sutarties specialiosios dalies priedą Nr. 6 "Rangovui tiekiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai", nes vietoje jo pridėtas priedas Nr.6. "Projekto ir Grafiko priėmimo- perdavimo aktas".

2. Atsakymas:

Atsižvelgdami į Jūsų klausimą, teikiame patikslintą Sutarties specialiąją dalį, kadangi Rangovui medžiagos teikiamos nebus.

2015 m. lapkričio 23 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl 2015 m. lapkričio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 11582) Prekybos paskirties objektų elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų Ukmergės g., Vilniaus m. darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija).

Siunčiame atsakymą į pateiktą tiekėjo klausimą:

1. Klausimas:

Ar siekiant pateikti optimalų sprendimą bus galima panaudoti esamų 0,4 kV 1000A automatinųjų jungiklių dalis? Jei taip prašome pateikti esamų 0,4 kV 1000 A automatinųjų jungiklių techninius duomenis? Gamintojas, techniniai parametrai.

1. Atsakymas:

Esamus automatinuosius jungiklius pilname komplekte prašome pristatyti į AB LESTO sandėlį.

2015 m. lapkričio 25 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjo klausimą dėl 2015 m. lapkričio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 11582) Prekybos paskirties objektų elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų Ukmergės g., Vilniaus m. darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija).

Siunčiame atsakymą į pateiktą tiekėjo klausimą:

1. Klausimas:

Projekto darbų kiekių žiniraštyje yra nurodyta, kad reikia atlikti SP-108 narvelių Nr.2 ir Nr.17 RAA nustatymus, tačiau projekte po atliktais paskaičiavimais išvadose parašyta, kad šių nustatymų keisti nereikia. Prašome patikslinti ar bus reikalinga atlikti SP-108 narvelių Nr.2 ir Nr.17 RAA nustatymų pakeitimus?

1. Atsakymas:

SP-108 narvelių Nr.2 ir Nr.17 RAA nustatymus keisti reikia. Projekto PDF 10 lape esančioje lentelėje parašyta, kad SP-108 narveliuose nr. 2 ir nr.17 RAA nustatymai keičiasi. Pakeitus RAA nustatymus turi būti atliktas derinimas ir pateikti RAA tikrinimo protokolai.

2. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti galios transformatoriaus technologines apsaugas ir jų derinimą?

2. Atsakymas:

Reikia įsivertinti apsaugas (ir jų suderinimą) pagal projekto Techninius reikalavimus – PDF lapas Nr.25 „2.14 10/04kV GALIOS TRANSFORMATORIAI. TECHNINIAI REIKALAVIMAI.

3. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti darbo projekto parengimą?

3. Atsakymas:

Darbo projekto įsivertinti nereikia.

4. Klausimas:

Ar reikia įsivertinti 0,4kV RAA paskaičiavimus?

4. Atsakymas:

RAA paskaičiavimų įsivertinti nereikia, nes RAA paskaičiavimai yra pateikti projekte, skyriuje „RELINĖ APSAUGA IR AUTOMATIKA“ – PDF lapai nuo 8 iki 11 lapo.

2015 m. lapkričio 30 d. ir 2015 m. gruodžio 1 d. UAB Verslo aptarnavimo centras gavo tiekėjų klausimus dėl 2015 m. lapkričio 20 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto (Nr. 11582) Prekybos paskirties objektų elektros įrenginių prijungimo prie el. tinklų Ukmergės g., Vilniaus m. darbų pirkimo (toliau – Pirkimas) techninės specifikacijos (toliau – Specifikacija). Siunčiame atsakymus į pateiktus tiekėjų klausimus:

1. Klausimas:

0,4 kV skirstyklos šynoms ir ištraukiamų automatinių jungiklių nejudamoms dalims palaikant 1600 A vardinę srovę, šios dalis gali likti nepakeistos. Tuo atveju keičiamas tik ištraukiamas automatinis jungiklis su apsaugų bloku. Taip taupomos Lesto, AB lėšos ir keičiamos tik būtinos keisti dalys. Esamas 1000 A automatinis jungiklis galėtų būti saugomas sandėlyje ir panaudotas kitiems projektams ar kaip atsarginė dalis. Ryšium su tuo prašome pateikti esamo jungtuvo duomenys.

1. Atsakymas:

Prašome keisti judamą ir nejudamą automato dalį komplekte.

2. Klausimas:

Ar tiekėjas turi įvertinti 10 kV kabelių iškėlimo darbus? Projekte to nėra, matosi tik iš topografijos.

2. Atsakymas:

Šiame pirkime iškėlimo darbai nenumatyti ir įsivertinti jų nereikia