

PASIŪLYMAS

(2018-ESO-404) 10 KV SF6 (LLTS KONFIGURACIJOS) SKIRSTYKLOS PIRKIMUI

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB ABB
Tiekėjų grupės bendras atstovas arba vadovaujantis narys (pildoma, jei pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė)	

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo Pasiūlymą, sutinkame su Pirkimo sąlygose (kaip jos apibrėžtos Bendrosiose pirkimo sąlygose) nustatytais tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir būsimos Sutarties sąlygomis (tiek bendrąja, tiek specialiąja dalimis).

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Jei būsime kviečiami sudaryti Sutartį ir atsisakysime ją sudaryti, įsipareigojame, įgaliojusiai organizacijai pareikalavus, sumokėti įgaliojusiai organizacijai 10 proc. Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliojusios organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia aukščiau nurodyta bauda. Tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp Sutartį atsisakiusio pasirašyti Dalyvio Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM ir kito Dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį Dalyvio, Galutinio pasiūlymo kainos EUR be PVM.

3. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUTIEKĖJUS AR RĖMIMASI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

3.1. Sutarties vykdymo metu bus remiamasi šių ūkio subjektų pajėgumais:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais nesiremia, pavadinimas ¹ (Subtiekejai arba Ūkio subjekto (specialistai), kurie nėra Tiekėjo darbuotojai	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas ²
1.	<i>Pvz. Vardenis Pavardenis</i>	<i>Pvz. Registrų analizė</i>
2.	<i>Pvz. UAB „XXX“</i>	<i>Montavimo darbai</i>

Pirkėjui paprašius, pateiksime Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, deklaracijų, užpildytų pagal Pasiūlymo formos Priede Nr. 4 pateiktą formą, skaitmenines kopijas, patvirtinančias sutikimą būti Tiekėjo Ūkio subjektu Pirkėjo atliekamame Pirkime.

¹ Nurodomas konkretus Ūkio subjekto pavadinimas, jei žinomas Pasiūlymų pateikimo metu. Jei ketinama pasitelkti, tačiau konkretus pavadinimas nėra žinomas, nurodoma „nežinomas“.

² Toks perdavimas nekeičia pagrindinio Tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti Sutarties įvykdymo.

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlymo kaina nurodoma euraiš.

4.2. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt	1 mato vieneto įkainis EUR be PVM	Kaina EUR be PVM ³
1.	10 kV SF6 (LLTs konfigūracijos) skirstykla	1	4982.00	4982.00
	Pasiūlymo kaina EUR be PVM ⁴			4982.00
	PVM			1046.22
	Pasiūlymo kaina EUR su PVM			6028.22

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja BPS 8.1. punkte nurodytą terminą.

6. PRIEDAI PRIE PASIŪLYMO FORMOS

- 6.1. Priedas Nr. 1. Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija, 1 lapas;
- 6.2. Priedas Nr. 2. Konfidenciali informacija, 2 lapai;
- 6.3. Priedas Nr. 3. Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams lentelė, xx lapų.
- 6.4. Priedas Nr. 4. Deklaracija dėl sutikimo būti Subtiekėju, 1 lapas
- 6.5. Priedas Nr. 5. Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime, 2 lapai.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

Prokūristas ė t i n i

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁵
stas

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁶

³ Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant įkainį EUR be PVM iš kiekio.

⁴ Pasiūlymo kaina EUR be PVM bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokesį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per „E.sąskaita“ sistemą.

⁵ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

⁶ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

TIEKĖJO REKVIZITAI IR KITA INFORMACIJA

Tiekėjo pavadinimas / Tiekėjų grupės narių pavadinimai	UAB ABB
Tiekėjo adresas(-ai) ⁷ (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai)	Parko g.37, LT14198 Avižienių k., Vilniaus raj.
Juridinio asmens kodas(-ai) ⁸ (tuo atveju, jei Pasiūlymą pateikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)	110179684
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai) ⁸	LT101796811
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario sąskaitos numeris ir banko pavadinimas	DE56500700100850927500 Deutsche Bank
Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario telefono numeris	
Pasiūlymo pasirašymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė	p
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens vardas ir pavardė	E r p ys
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens telefono numeris / Mobilaus telefono numeris	
Pasiūlymą pateikusių Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario kontaktinio asmens elektroninio pašto adresas	y
Sutarties vykdymui Tiekėjo / Tiekėjų grupės bendro atstovo arba vadovaujančio nario įgalioto asmens vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas.	

PASTABA: Jei pasiūlymą pateikia Tiekėjų grupė, Tiekėjo rekvizitus ir kitą informaciją turi pateikti kiekvienas tokios grupės narys.

Prokūristas i k

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁸

Prokūristas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)⁹

⁷ Tuo atveju, jei Pasiūlymą teikia Tiekėjų grupė, pateikiama informacija apie visus Tiekėjų grupės narius.

⁸ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Atkreipiame Tiekėjų dėmesį, kad **žemiau lentelėje nurodyta Pasiūlymuose pateikiama informacija bus viešinama** vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis bei Viešųjų pirkimų tarnybos bei teismų formuojama praktika.

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ¹⁰	Viešinimo pagrindas	Pateikiamas dokumentas skirtas Paraiškos ir/ar kvalifikacijos atitikimo įvertinimui ¹¹	Pateikiamas dokumentas viešinimui (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą) ¹²
1.	Pasiūlymo forma (be priedų, bei Tiekėjo (juridinio asmens) informaciją, nurodytą šios pasiūlymo formos 1 dalyje, kuri bet koku atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija)	Viešinama vadovaujantis ir VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi / PĮ 32 straipsnio 2 dalimi.	TAIP	
2.	Tiekėjo rekvizitai ir kita informacija	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.	TAIP	
3.	Subtiekėjo deklaracija dėl sutikimo būti subtiekėju	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, pateikta informacija, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.	-	
4.	Prekių ir/ar Paslaugų įkainiai	Viešinama vadovaujantis VPĮ 20 straipsnio 2 dalimi/ PĮ 32 straipsnio 2 dalimi, VPT ir teismų formuojama praktika, išskyrus įkainių sudedamąsias dalis.	TAIP	

¹⁰ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą. Atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą, **pateikiami konfidencialumą įrodantys dokumentai ir argumentai.**

¹¹ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok.

¹² Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok. Pateiktas dokumentas laimėjimo atveju bus pavišintas. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumente nėra konfidencialios ir negalimos viešinti informacijos.

Siekiant užtikrinti, kad laimėjusių Dalyvių pasiūlymuose esančios informacijos paskelbimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems Tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, **prašome nurodyti, ar Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos ir kokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.**¹³

Eil. Nr.	Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija ¹⁴	Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne)	Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra (ne)konfidencialus?	Pateikiamas dokumentas skirtas Paraiškos ir/ar kvalifikacijos atitikimo įvertinimui ¹⁵	Pateikiamas dokumentas viešinimui (išskyrus informaciją, kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą) ¹⁶
1.	Prekių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams lentelė	Taip / Ne	Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.	TAIP	
2.	Jungtinės veiklos sutartis (jei Paraišką pateikia Tiekėjų grupė)	Taip / Ne	Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.	-	-
3.	Kartu su Pasiūlymu pateikiama dokumentacija, kurioje yra pateikti medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai	Taip / Ne	Informacija gali būti laikytina konfidencialia, išskyrus atvejus, jeigu atitinkama informacija skelbiama viešai arba tiekėjas nurodo, kad nėra konfidencialu.	TAIP	
4.	Deklaracija dėl jungtinei veiklai susivienijusių tiekėjų grupės dalyvavimo pirkime	Taip	☐ Informacija laikytina konfidencialia.	-	-

¹³ Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Dalyvis privalo nurodyti, ar jo Pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri Pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. **Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome kartu su paraiška/pasiūlymu pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus.** Visas Dalyvio Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Pirkėjas laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai PJ), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir (arba atitinkamai PJ 32 straipsnio 2 dalyje) nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkėjui kilus abejonų dėl Dalyvio Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji kreipiasi į Dalyvį su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkėjo nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Dalyviui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

¹⁴ Atskiri dokumentai ar šiuose dokumentuose pateikiama informacija gali būti nurodoma atskirose eilutėse, atsižvelgiant į informacijos konfidencialumą.

¹⁵ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok.

¹⁶ Dokumentas įkeliamas: INSERT -> Object -> Create From File -> Browse -> Display as icon -> ok. Pateiktas dokumentas laimėjimo atveju bus pavišintas. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad dokumente nėra konfidencialios ir negalimos viešinti informacijos.

Prokūris ė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹⁷

Prokūr

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹⁸

¹⁷ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

¹⁸ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS LENTELĖ

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Konkretūs siūlomų Prekių parametrai, pagrindžiantys atitikimą
	Prekės gamintojas, tipas, modelis: ABB,		
1.	Standartai	LST EN 62271-1, LST EN 62271-100, LST EN 62271-200 arba lygiavėčiai	TAIP, (GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠO NR.11.1.1
2.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti ES akredituotoje laboratorijoje. Akredituota laboratorija laikoma tokia laboratorija, kuri yra akredituota Europos akreditacijos organizacijos (European co-operation for Accreditation) pripažįstamoje akreditacijos įstaigoje bandymų (testing) srityje. Tipinių bandymų protokolą išdavusi organizacija turi būti akredituota atlikti bandymus, pagal aktualią standartų redakciją. Organizacijai akreditaciją suteikęs biuras turi būti pilnaveitis Europos akreditacijos organizacijos (angl. EA) narys. Pilnaveičių (angl. Full member) narių sąrašas: http://www.european-accreditation.org/ea-members		TAIP, (GAMINIŲ ATITINKANČIŲ AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS TECHNINIUS REIKALAVIMUS SĄRAŠO NR.11.1.1
3.	Užsakomų parametrų parinkimo sąrašas:	Nurodoma užsakant:	
	- Narvelio konfigūracija (18 punktas)	LLTs	LLTs
	Prie linijinio narvelio jungiamų kabelių konstrukcija ir skerspjūvis: - Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 120 mm²; - Trigyslis kabelis su bendru išoriniu apvalkalu ir vieliniu ekranu, 240 mm²; - Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 120 mm²; - Viengyslis kabelis su vieliniu ekranu, 240 mm². Pastaba: - skirstykla turi būti sukomplektuota su visų nurodytų kabelių tipų laikikliais – konstrukcijomis; - skirstyklos 10 kV movos bei ribotuvai nekomplektuojami.		TAIP
	- Nuotolinis skirstyklos valdymas (23 punktas)	- 10 kV skirstykla be nuotolinio valdymo	TAIP
4.	Skirtas naudoti	Uždaroje nešildomoje patalpoje	TAIP
5.	Aplinkos temperatūra	Ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 °C iki +35 °C	-25 ... + 40
6.	Santykinė oro drėgmė	≤ 95 %	TAIP
7.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	1000 m
8.	Vardinė tinklo įtampa	10 kV	10 KV
9.	Maksimalioji įtampa	≥ 12 kV	12 kV
10.	Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50 μs)	≥ 75 kV	75 KV
11.	Bandymo įtampa (50 Hz, 1 min.)	≥ 28 kV	28 kV
12.	Vardinis dažnis	50 Hz	50Hz
13.	Tinklo neutralė	Izoliuota	TAIP
14.	Pertvarų klasė	PM	PM
15.	Vidinio lanko klasė (angl. Internal arc classification)	AFL 16 kA 1s.	AFL 16 kA 1s.
16.	10 kV narvelių priekinės panelės apsaugos laipsnis	≥ IP2X	IP 2x
17.	Apsaugos laipsnis	10 kV modulio su SF6 dujų izoliacija ≥ IP65.	IP 67

		Arba 10 kV hermetinio modulio oro izoliacija $\geq$ IP65.	
18.	Narvelių konfigūracija: L-linijinis narvelis Ts-galios transformatoriaus narvelis (su saugikliais) Pastaba: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas). Su 1 galios transformatoriumi transformatorinėms iki 630 kVA: LLTs; Skirstyklų konfigūracijos su 1 galios transformatoriaus narveliu apjungiamos į vieną baką (narvelių galios skyrikliai, įžemikliai yra bendroje SF6 arba hermetizuoto oro kapsulėje – bake). Pastaba: Galimas kitoks pasirinktos konfigūracijos narvelių eiliškumas (išdėstymas).		LLTs (CCF)
19.	10 kV linijinis narvelis (L narvelis). Techniniai reikalavimai: - Galios skyriklio–įžemiklio vardinė srovė, I_r - Atjungimo geba esant pilnai apkrovai - Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O) - Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas - Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, I_k (1 s) - Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, I_p - Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srovė, I_{ma} - Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius - Galios skyriklio – įžemiklio pavara - Galios skyriklis – įžemiklis	630 A; 630 A; ≥ 100 ciklų; ≥ 1000 ciklų; 16 kA; 40 kA; 40 kA; ≥ 5 kartai; Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą Trijų padėčių (darbinė- tarpinė-įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė-įžeminta).	630 A; 630 A; 100 ciklų; 1000 ciklų; 16 kA; 40 kA; 40 kA; 5 kartai; TAIP TAIP
	10 kV linijinio narvelio komplektavimas: - Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba galios skyriklis hermetizuoto oro aplinkoje; - Įžeminimo peiliai; - 1 klasės kištukiniai ribotuvai (pagal techninius reikalavimus); - „C“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekėjams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr.10.2.1); - Įtampos kabelyje indikatorius montuojamas priekinėje narvelio dalyje (įtampos buvimo/nebuvimo visose fazėse kontrolei ir indikacijai, su kabelių fazavimo galimybe); - Trumpojo jungimo indikatorius pagal techninius reikalavimus „10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSP į galimybę“, binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Galimybė prijungti trigyslį kabelį su vieliniu ekranu ir bendru išoriniu apvalkalu; - Narvelis prijungiamas 1 kabeliu; - Narvelio gamintojo komplektuojama 24 V DC variklinė pavara (su varikliu) su visais reikalingais kontaktais, blokuotėmis ir valdymo iš TSP į galimybę. Pavaros darbas turi būti blokuojamas esant įjungtiems įžeminimo peiliams; - 24 V DC variklinė pavara komplektuojama tik su LLTs ir LLLTs narvelių konfigūracijomis; - Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2. Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio.		TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
20.	10 kV galios transformatoriaus narvelis su saugikliais (Ts narvelis).	200 A;	200 A

	Techniniai parametrai: - Galios skyriklio – įžemiklio vardinė srovė, I_r		
	- Atjungimo geba esant pilnai apkrovai	200 A;	200A
	- Įjungimų-išjungimų ciklų skaičius esant vardinei srovei (C-O)	100 ciklų;	100 ciklų;
	- Įjungimų-išjungimų (C-O) ciklų mechaninis resursas	>1000 ciklų;	1000 ciklų;
	- Skyriklio – įžemiklio pavara	Rankinio valdymo su spyruoklėmis palengvinančiomis įjungimą	TAIP
	- Skyriklis – įžemiklis	Trijų padėčių (darbinė- tarpinė- įžeminta) arba dviejų padėčių (darbinė- įžeminta).	TAIP
	Narvelio komplektavimas: - 10 kV galios skyriklis SF6 dujų arba hermetizuoto oro aplinkoje; - 10 kV saugiklių lydieji įdėklai (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 13.2.3.); - Narvelis pritaikytas 292 mm 10 kV saugiklių lydziajam įdėklui; - Esant kitokiam įdėklų ilgiui, turi būti komplektuojamas su adapteriu, kuris leidžia naudoti 292 mm ilgio saugiklių lydziuosius įdėklus; - Narvelis komplektuojamas su apsauga nuo nepilnafazio režimo (perdegus bent vienam saugiklių lydziajam įdėklui atjungiamos visos 3 fazės); - „A“ tipo ekranuotos kištukinės movos (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 10.2.13.)); - Įžeminimo peiliai (saugiklis turi būti įžeminamas iš abiejų pusių); - Prijungi as viengysliais kabeliais; - Talpinės įtampos kabelyje indikacija; Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2.		SF6 TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP TAIP
21.	10 kV sekcinis narvelis (S narvelis) Techniniai reikalavimai:		
	- Galios skyriklio-įžemiklio vardinė srovė, I_r	630 A	
	- Galios skyriklio ir įžemiklio vardinė trumpojo jungimo srovė, I_k (1 s)	16 kA	
	- Galios skyriklio ir įžemiklio smūginė srovė, I_p	40 kA;	
	- Galios skyriklio įjungimo į trumpąjį jungimą srovė, I_{ma}	40 kA;	
	- Galios skyriklio ir įžemiklio įjungimo į trumpąjį jungimą ciklų skaičius	≥5 kartai;	
	Narvelio komplektavimas: - Galios skyriklis SF6 dujų aplinkoje arba hermetizuoto oro aplinkoje; - Įžeminimo peiliai. - Papildomi kontaktai signalizuojantys apie galios skyriklio padėtį (2 NA-skyriklis įjungtas; 2 NU-skyriklis išjungtas), binarinis išėjimas išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno; - Narvelis turi būti su galimybe įrengtoje skirstykloje įmontuoti variklinę pavara, leidžiančia nuotoliniu būdu valdyti galios skyrikli; - Narvelio aptarnavimo kategorija LSC2. Visi gnybtai su 4 rezervinėmis vietomis, sumontuoti ant DIN bėgelio.		
22.	Narvelių išplėtimas	Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje.	Be narvelių išplėtimo galimybės ateityje.
23.	Kabelių prijungimas prie narvelių. Montuojamos movos turi būti pilnai suderinamos su konkrečios gamintojo narveliais. Pateikti narvelių gamintojo sudarytą tinkamų montuoti kištukinių movų sąrašą. - Linijiniai narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „C“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį (pagal techninius reikalavimus http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo punkto Nr.10.2.1.); - Galios transformatorių narveliai prijungiami su ekranuotomis kištukinėmis movomis (adapteriais) „A“ tipo pagal LST EN 50181 arba lygiavertį (pagal techninius reikalavimus „A“ tipo movoms http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html reikalavimo Nr. 10.2.13).		TAIP TAIP

24.	Narveliai komplektuojami	Su gamyklinėmis įžeminimo šynomis ir jungtimis sujungimui su linijos įžemikliu	TAIP
25.	Kabelio tvirtinimas	Specialiomis apkabomis prie narvelio pagrindo pertvaros	TAIP
26.	Modulių izoliacijos indikacija: - Su SF6 dujų izoliacija: slėgio indikatorius (manometras) su skale, leidžiančia identifikuoti ar SF6 dujų slėgis yra pakankamas saugiam įrenginio eksploatavimui, slėgio indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno. - Su hermetizuoto oro izoliacija: indikacija, signalizuojanti apie oro arba drėgmės patekimą iš aplinkos. Indikatorius su NA kontaktu signalo perdavimui į TSPĮ, išvestas ir prijungtas prie narvelio gnybtyno.		TAIP
27.	Priemonės slėgiui sumažinti (Narveliams su SF6 dujomis)	Turi būti techninės priemonės slėgiui sumažinti	TAIP
28.	Gamykloje narveliai turi būti pilnai surinkti ir sukomplektuoti	Pateikti narvelio tikrinimo-bandymo protokolus	TAIP
29.	Įtampos indikacija	Narvelio fasade	TAIP
30.	Blokuotės: - Galios skyriklis mechaniškai blokuotas, jei įjungtas įžemiklis; - Įžemiklio įjungimas mechaniškai blokuotas, jei įjungtas galios skyriklis; - Narvelio durys blokuojamos, kai yra neįjungtas įžemiklis.		TAIP
31.	Mnemoschema	Išpildyta ant narvelio fasado	TAIP
32.	Užrašai (lietuvių kalba)	Užrašai derinami projektavimo metu (Pagal techninius reikalavimus, norminius dokumentus)	TAIP
33.	Antrinių grandinių laidai	Turi turėti žymenis	TAIP
34.	Skirstykla pateikiama	Visiškai sukomplektuota prijungimui prie tinklo.	TAIP
35.	Durų spynos, spynelės ir raktai	Vienodo tipo kitų skirstyklos narvelių durų atžvilgiu.	TAIP
36.	Tarnavimo laikas	≥ 30 metų	30 metų
37.	Garantinis eksploatavimo laikas	≥ 24 mėnesiai	24 mėnesiai
38.	Apžiūrų periodiškumas	Ne dažniau kaip kas 6 metai	Ne dažniau kaip kas 6 metai

Prokūristas i

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)¹⁹

Prokūristas nskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)²⁰

¹⁹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

²⁰ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.