

UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Bendrovė** - UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Atnaujintas pasiūlymas** – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.
- 1.3. **Pasiūlymas** – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.
- 1.4. **Preliminarioji sutartis** – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2021 m. vasario 2 d., Nr. 2021-TSUT-3
- 1.5. **Tiekėjas** – Preliminariąją sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.
- 1.6. **Laimėjęs tiekėjas** – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.
- 1.7. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

2. UŽSAKYMŲ OBJEKTAS

Katilo planinės priežiūros paslaugos. Detalizaciją ką turi atlikti Tiekėjas pateikiama lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr.1.

Eil. Nr.	Reikiamų atlikti katilo planinių priežiūros paslaugų sąrašas
2.1.	Pirminio + antrinio oro pasildytuvų valymas
2.2.	Humidifier apžiūra, Liukų atidarymas/uždarymas
2.3.	Pirminio oro kanalų apžiūra, Liukų atidarymas/uždarymas
2.4.	Liukų po ardynu atidarymas/uždarymas, paklotų sumontavimas/išmontavimas
2.5.	Ardyno hidrocilindrų nuėmimas - pastatymas (1 vnt.)
2.6.	Transporterio 10HDA20AF001 liukų atidarymas/uždarymas
2.7.	Transporterio 10HDA20AF001 remontas
2.8.	Transporterių 10HDA11AF001, 10HDA12AF001, 10HDA13AF001 dangčių atidarymas/uždarymas
2.9.	10HDA20 AF002/003 ritinėlių inspekcija+ valymas + pakeitimas
2.10.	10HDA20 AF002/003 pirminių bei antrinių valytuvų nuėmimas/atstatymas
2.11.	Grizlio bei jo piltuvo remontas
2.12.	Įsijavimas papildomam oro kompresoriui, įvirinti nauja ventili Dn100, Pn16, nerūd ., rankinis

Pastabas: Tiekėjas privalo pats įsivertinti kiek inžinieriaus, šaltkalvio ir suvirintojo darbo valandų prireiks atlikti nurodytas paslaugas.

4. REIKALAVIMAI UŽSAKYMŲ OBJEKTUI

4.1. Paslaugos turi būti suteiktos laikantis reikalavimų, nurodytų 2021 m. vasario 1 d. pasirašytoje Preliminariojoje sutartyje Nr. 2021-TSUT-3 ir techninėje specifikacijoje.

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

- 5.1. Reikalingos paslaugos (darbai) turi būti atlikti ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.
- 5.2. Paslaugoms taikomas garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.