

**RELINĖS APSAUGOS IR AUTOMATIKOS SPINTOS.
BENDRIEJI TECHINIAI REIKALAVIMAI**
Rittal VX25 Priedas Nr. 22

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Atitikimas
1.	Darbo aplinkos temperatūra	+ 5 ... + 35 °C	Atitinka
2.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka
3.	Darbo aplinkos santykinė oro drėgmė	≤ 90 %	Atitinka
4.	Spintos konstrukcija neardoma, metalinė, vienpusio aptarnavimo	(AxPxG) suderinama darbo projekte	Atitinka
5.	Apsaugos lygis	IP21	Atitinka
6.	Spintos korpusas	Metalinis, padengtas vienu sluoksniu dažų. Spintos pagrindas cinkuotas	Atitinka
7.	Spintos spalva	RAL 7035	Atitinka
8.	Spintos durys	Su užraktais, stiklinės iš grūdinto stiklo	Atitinka
9.	Ventiliavimas	Natūrali konvekcija	Atitinka
10.	Spindos durų atidarymo kryptis	Iš kairės į dešinę	Atitinka
11.	Montažinės plokštės tvirtinimas	Montažinė plokštė tvirtinama ant vyrių ir atidaroma į tą priešingą pusę kaip ir išorinės durys	Atitinka
12.	Vidinis spintos apšvietimas (nuo spintos durų atidarymo)	40 W, $U_N \geq 230$ V AC	Atitinka
13.	Spintoje sumontuota	– kištukinis lizdas vienfazis su įnulinimu ($I \geq 6$ A, $U_N \geq 230$ V AC); – automatinis vieno polio jungiklis 230 V AC, 6A, B charakteristika); – įžeminimo šyna (PE); – montažiniai loveliai; – reikiamas kiekis gnybtų, jungčių, galinių tvirtinimų, pertvarų tarp gnybtų.	Atitinka
14.	Operatyviniai užrašai ant spintos	Lietuvių kalba ir suderinti su užsakovu	Atitinka
15.	Techniniai dokumentai	– spintos pasas lietuvių kalba; – transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių kalba; – matmenų brėžinys.	Atitinka