

Nr.	Medžiagų ir įrengimų pavadinimas	Gamintojas, modelis	Mato vnt.	Kiekis
RADIATORINIO ŠILDYMO SISTEMA R-18; R-19; R-20				
1.	Plieninis apatinio pajungimo radiatorius su įmontuotu termostatinio ventiliu, tvirtinimo kronšteinais ir nuorinimo ventiliu 11-500-600; 523W; 80 %60 %18°	Kermi	vnt	1
2.	22-500-1000; 1474W; 80 %60 %18°	--"---	vnt	7
3.	22-500-1100; 1622W; 80 %60 %18°	--"---	vnt	1
4.	22-500-1200; 1769W; 80 %60 %18°	--"---	vnt	6
5.	22-500-1400; 2064W; 80 %60 %18°	--"---	vnt	1
6.	33-500-1100; 2320W; 80 %60 %18°	--"---	vnt	4
7.	Radiatoriaus prijungimo mazgas "H" kampinis, dvivamzdei sistemai 3/4"x1/2"	Danfoss RLV	vnt	20
8.	Termostatinis elementas su dujiniu užpildu. Temperatūros nustatymo ribos 6-26 °C.	Danfoss	vnt	20
9.	Kolektovinė spintelė potinkinė		vnt	3
10.	Radiatorinio šildymo kolektorius nereguliuojamas 3 šakų		kompl	1
11.	Radiatorinio šildymo kolektorius nereguliuojamas 8 šakų		kompl	1
12.	Radiatorinio šildymo kolektorius nereguliuojamas 9 šakų		kompl	1
13.	Balansinis ventilis su matavimo antgaliais DN20; kvs=2,5; PN16	Danfoss ASV-I	vnt	1
14.	Balansinis ventilis su matavimo antgaliais DN25; kvs=4,0; PN16	Danfoss ASV-I	vnt	2
15.	Slėgio perkričio reguliatorius DN20; PN16; kvs=2,5 reguliavimo intervalas 5-25kPa	Danfoss ASV-PV	vnt	1
16.	Slėgio perkričio reguliatorius DN25; PN16; kvs=4,0 reguliavimo intervalas 5-25kPa	Danfoss ASV-PV	vnt	2
17.	Rutulinė uždarymo sklendė DN20; PN16		vnt	2
18.	Rutulinė uždarymo sklendė DN25; PN16		vnt	4
19.	Srieginė jungtis 16x3/4" v.s. „euroconus“		vnt	40
20.	Plastikiniai vamzdžiai Ø16x2,0		m	620
21.	Šarvas		m	620
22.	Plieninis vamzdis, išorėje cinkuotas, presuojamai sistemai Ø22x1,5		m	18
23.	Plieninis vamzdis, išorėje cinkuotas, presuojamai sistemai Ø28x1,5	--"---	m	26
24.	Plieninis vamzdis, išorėje cinkuotas, presuojamai sistemai Ø35x1,5	--"---	m	14
25.	Fitingai plieninių presuojamų vamzdžių jungimui (trišakiai, srieginiai perėjimai, alkūnės ir t.t.)	--"---	kompl	1
26.	Šilumos izoliacijos kevalai iš akmens vatos su aliuminio folija,	--"---	m	18

0				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. dok. nr.	 VĮ "Lietuvos paminklai"		Statinio projekto pavadinimas Restauravimo centras projektas 2B3/p), 1B2/p, 1A3/p(8.10) Rūdininkų g. 8, 10, Vilnius rekonstravimo projektas Kultūros paveldo objektas (un.k.38), II zona "Miestas" (un.k. 13073)	
AM-A164 KPD-3433	SPV	I.Staniūnienė	Statinio numeris ir pavadinimas Rūdininkų g. 8, Vilnius, korpusai 2, 2.1(1B2/p, 1A3/p) Rūdininkų g. 10, Vilnius, korpusai 3, 4(2B3/p, 1B2/p)	
Kval. dok. nr.			Dokumento pavadinimas Sąnaudų žiniaraštis	
	SPDV		Laida	0
LT	Statytojas / Užsakovas LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius		Dokumento žymuo LP-409(K-2019)-DP-Š SŽ	Lapas 1
				2

	s=30mm	22-30KK-AL			
27.	Šilumos izoliacijos kevalai iš akmens vatos su aliuminio folija, s=30mm	28-30KK-AL	--'--	m	26
28.	Šilumos izoliacijos kevalai iš akmens vatos su aliuminio folija, s=30mm	35-30KK-AL	--'--	m	14
29.	Dėklai per sienas ir perdangas			kompl	1
30.	Kt. papildomos medžiagos			kompl	1
31.	Šildymo sistemos hidraulinis išbandymas			kompl	1

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
LP-409(K-2019)-DP-Š SŽ	2	2	0