

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės parametrai, aprašymas	Kiekis vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, modelis*
1 pirkimo dalis. Minusinės temperatūros šaldymo kamera				
1.1	Minusinės temperatūros šaldymo kamera	Išoriniai matmenys: 5220x3800x2600 (h) ± 100 mm. Temperatūrinis režimas: -18.....-22 °C. Korpusas surinktas iš standartinių „Sandwich“ tipo arba lygiaverčių plokščių su poliuretano užpildu. Termoizoliacinės medžiagos storis ne mažiau 120 mm. Plokščių išorinis paviršius pagamintas iš cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos, nudažytos balta spalva. Durų matmenys: 1200x2100 (h) ± 100 mm; Durys varstomos, tinkančios minusinei šaldymo kamerai, su užraktu. Laisva anga 1200 ± 20 mm pločio. Durys iš abiejų pusių (iki rankenos arba visos) dengtos mechaniniams pažeidimams atsparia medžiaga (rifliuota aliuminio plokštė, „Glasbord“ arba lygiaverte danga ir pan.) Grindys: rifliuota aliuminio plokštė arba lygiavertė medžiaga su termoizoliacija ir hidroizoliacija. Lubos surinktos iš standartinių „Sandwich“ tipo arba lygiaverčių plokščių su poliuretano užpildu. Termoizoliacinės medžiagos storis ne mažiau 120 mm. Plokščių išorinis paviršius pagamintas iš cinkuotos skardos arba lygiavertės medžiagos, nudažytos balta spalva. Sienų ir lubų sujungimams turi būti naudojami PVC profiliai. Plokščių danga turi tenkinti šaldymo kameroms keliamus higienos reikalavimus. Automatinis atitirpinimas. Šaldymo agregatas sieninis, montuojamas lauke, todėl turi būti užtikrintas įrenginio saugumas ir atitikimas darbui lauko sąlygomis. Hermetinis kompresorius. Šaldymo galia 3,2 – 4,4 kW. Uždaras korpusas. Maksimalus garso lygis 10 m atstumu 39 dB. Garintuvas su elektriniu atitirpinimu. Šaldymo galia 3,3 – 5,1 kW. Oro srautas vienpusis.	1	Išoriniai matmenys: 5220x3800x2600mm(h) Temperatūrinis režimas: -18.....-22 °C. Korpusas surinktas iš standartinių „Sandwich“ tipo plokščių su poliuretano užpildu. Termoizoliacinės medžiagos storis 120 mm. Plokščių išorinis paviršius pagamintas iš cinkuotos skardos nudažytos balta spalva. Durų matmenys: 1200x2100mm(h); Durys varstomos, tinkančios minusinei šaldymo kamerai, su užraktu. Laisva anga 1200 mm pločio. Durys iš abiejų pusių (iki rankenos) dengtos mechaniniams pažeidimams atsparia medžiaga rifliuota aliuminio plokštė . Grindys: rifliuota aliuminio plokštė su termoizoliacija ir hidroizoliacija. Lubos surinktos iš standartinių „Sandwich“ tipo plokščių su poliuretano užpildu. Termoizoliacinės medžiagos storis 120 mm. Plokščių išorinis paviršius pagamintas iš cinkuotos skardos nudažytos balta spalva. Sienų ir lubų sujungimams naudojami PVC profiliai. Plokščių tenkina šaldymo kameroms keliamus higienos reikalavimus. Automatinis atitirpinimas. Šaldymo agregatas sieninis, montuojamas lauke, skirtas darbui lauko sąlygomis. Gamintojas – Copeland, Vokietija. Hermetinis kompresorius. Šaldymo galia 3,78 kW. Uždaras korpusas. Maksimalus garso lygis 10 m atstumu 39 dB. Garintuvas su elektriniu atitirpinimu. Gamintojas – ECO, Italija. Šaldymo galia 5,01 kW. Oro srautas vienpusis.

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Prekės parametrai, aprašymas	Kiekis vnt	Siūloma techninė charakteristika, gamintojas, modelis*
		LED apšvietimo įranga. PVC juostų užuolaida. Elektros valdymo skydas kameros valdymui, elektros kabeliai, loveliai-laikikliai kabeliams. Varinis vamzdynas, fasoninės dalys, laikikliai, litavimo medžiagos, šiluminė izoliacija, PVC drenažas. Galimybė jungtis prie nuotolinio stebėjimo sistemos. Visa naudojama šaldymo įranga ir medžiagos turi turėti ES atitikties sertifikatus. Garantija visai įrangai - ne mažiau 24 mėn., įskaitant šaldymo kameros profilaktiką 2 kartus į metus. Pasiūlymas pateikiamas įrangos ir jos pristatymo, montavimo, paleidimo – derinimo darbams. Baigus darbus, tiekėjas privalės pateikti eksploatacijos aprašus lietuvių kalba ir apmokyti personalą naudotis įranga. Visi įrenginių montavimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis įrangos gamintojo rekomendacijomis, EIT bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimais. Žr. Priedas Nr. 1 į Planas Nr.1 (kamerų durys, 1-7)		LED apšvietimo įranga. PVC juostų užuolaida. Elektros valdymo skydas kameros valdymui, elektros kabeliai, loveliai-laikikliai kabeliams. Varinis vamzdynas, fasoninės dalys, laikikliai, litavimo medžiagos, šiluminė izoliacija, PVC drenažas. Galimybė jungtis prie nuotolinio stebėjimo sistemos. Visa naudojama šaldymo įranga ir medžiagos turi ES atitikties sertifikatus. Garantija visai įrangai - 24 mėn., įskaitant šaldymo kameros profilaktiką 2 kartus į metus.
1.2	Monitoringo sistema	Nuotolinio stebėjimo sistemos komplektas. Atminties talpa ne mažiau 1 metams. Galimybė pajungti mirksintį švyturėlį arba garso sireną. Duomenų perdavimas internetu į kompiuterį arba išmanųjį telefoną. Prisijungimas su slaptažodžiu. Kitos funkcijos : ataskaitų formavimas (grafinis arba kitoks vaizdas), išsiuntimas į elektroninį paštą, temperatūros nuokrypio fiksavimas su išsiuntimu į elektroninį paštą. Sistemos pajungimas minusinės temperatūros šaldymo kamerai, apmokymai, instrukcijos lietuvių kalba.	1	Nuotolinio stebėjimo sistemos komplektas. Gamintojas - Carel. Modelis - MINI BOSS, Italija. Atminties talpa ne mažiau 1 metams. Galimybė pajungti mirksintį švyturėlį arba garso sireną. Duomenų perdavimas internetu į kompiuterį arba išmanųjį telefoną. Prisijungimas su slaptažodžiu. Kitos funkcijos : ataskaitų formavimas (grafinis arba kitoks vaizdas), išsiuntimas į elektroninį paštą, temperatūros nuokrypio fiksavimas su išsiuntimu į elektroninį paštą. Sistemos pajungimas minusinės temperatūros šaldymo kamerai, apmokymai, instrukcijos lietuvių kalba.
2 pirkimo dalis. Teigiamos temperatūros šaldymo kameros				