



PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ IR KITI STATYBOMS BEI REMONTUI BŪTINI PANAŠIŲ
GAMINIŲ (ŠARVUOTŲ DURŲ) PIRKIMO

_2023-11-08 Nr. 01

(Data)

Pardavėjo pavadinimas	UAB „GRAFFUS“
Juridinio asmens ir PVM mokėtojo kodas	
Pardavėjo vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį	
Pardavėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas	
Telefonas	
Faksas	
El. paštas	

Atsižvelgdami į visas pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Vienos prekės kaina (Eur)	Preliminarus kiekis (vnt.)*	Siūloma kaina (Eur)
1	2	3	4	5
1.	Statybinės medžiagos ir kiti statyboms bei remontui būtinai panašūs gaminiai (šarvuotosios durys)	4650.00	2	9300.00
PVM %				-
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM				-

* Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visų prekių kiekio. Prekės bus įsigyjamos pagal poreikį.

Į kainas (Eur) įeina visos Pardavėjo išlaidos ir mokesčiai.

UAB „GRAFFUS“ ne PVM mokėtoja.

Pastabos.

1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Pardavėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
2. Siūlomi prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
3. Kartu su pasiūlymu pateikiamas siūlomų prekių aprašymas.



4. Pasiūlymą turi pasirašyti atsakingas asmuo ir turi būti nurodytas jo vardas ir pavardė.

Inžinierė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)



Durų parametrai:

Paklausimo projekte modelio žymėjimas	ABLOY EL561 (euro)
Durų modelis	LYDER F45
Durų ANGOS išoriniai matmenys mm	1 030 x 2 130
Durų STAKTOS išoriniai matmenys mm	1 000 x 2 100
Vyrių pusės durų apdaila (medžiaga)	LMDP S19 (antracitas) arba lygiavertė
Vyrių pusės apdailos raštas	lygus
Ne vyrių pusės durų apdaila (medžiaga)	LMDP S19 (antracitas) arba lygiavertė
Ne vyrių pusės apdailos raštas	lygus
Durų forma	vienverės
Durų varčia	Atveriamą į išorę
Vyrių pusės apvadai	LMDP S19 (antracitas) arba lygiavertė
Ne vyrių pusės apvadai	nevertinta
Durų stakta ir varčia (lankstyta metalo konstrukcija, dažyta milteliniu būdu, su užpildu)	RAL 7016 arba lygiavertė
Vyriai, dažyti milteliniu būdu RAL	3
Apsaugos nuo varčios iškėlimo iš vyrių	5

UAB „GRAFFUS“
Įm. k. 302892736



Durų slenkstis	nerūdijantis plienas
Durų slenksčio forma	L30/45
Sandarinimo tarpinė	2 vnt.
Magnetiniai kontaktai (signalizacijos daviklis)	DC 138 arba lygiavertis
Pagrindinė durų spyna	ABLOY EL561 (6-a saugumo klasė) su kabeliu EA218 ir kabelio šarvu EA281 arba lygiavertė
Pagrindinės spygnos cilindras	dvipusis cilindras CY322U (3 raktai) su apdailomis LH042 PZ arba lygiavertis
Durų rankena	ABLOY <i>Inoxi</i> 3-19/042, nerūdijantis plienas, arba lygiavertė
Staktos plokštelė pagrindinei spynai	ABLOY EA32x arba lygiavertė
Seifinė spyna, tripusis rakinimas	plokštelinė MOTTURA 52783 (5 raktai), 7-a saugumo klasė arba lygiavertė
Spynų apdaila	MOTTURA apdaila, matinis chromas, arba lygiavertė
Durų pritrauktuvas	ASSA ABLOY DC500 su slydimo bėgeliu ir montazine plokšte (sidabrinis) arba lygiavertis

Durų parametrai	„Lyder“ F45
Durų oro ir garso izoliavimo rodiklis	<i>Ne mažiau 45 (-2; -6; -1; -6) dB</i>
Durų šilumos perdavimo koeficientas	<i>Ne mažesnis nei 1,4 W / (m² K)</i>
Durų varstymo patikimumas	<i>Ne mažesnis nei 100 000 ciklų</i>
Durų atsparumas vėjo apkrovai	<i>Ne mažesnis nei „Class“ C5</i>
Durų oro pralaidumo klasė	<i>Ne mažesnė nei „Class“ 4</i>
Durų vandens nepralaidumo klasė	<i>Ne mažesnė nei „Class“ 9A</i>
Durų mechaninis atsparumas ir standumas	<i>Ne mažesnis nei „Class“ 4</i>

UAB „GRAFFUS”

Im. k. 302892736

NY 11 05 FT02160 NY1 1 1 1

Durų atsparumas įsilaužimui	<i>Ne mažesnis nei „Class“ RC4</i>
-----------------------------	------------------------------------

3.8. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, atitinka ne žemesnės kaip RC4 saugumo klasės reikalavimus; jei duryse yra stiklo, jo testavimas atliktas pagal 356 standartą ir atitinka ne mažesnius kaip P6B atsparumo reikalavimus.

3.9. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas – su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 6 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės cilindro laužimo reikalavimus, kitas užraktas – plokštelinis; abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą ir atitinka ne mažesnio kaip 7 lygio reikalavimus.

Inžinierė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

