

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Pirkimo objektas.** Statybinės medžiagos ir kiti statyboms bei remontui būtini panašūs gaminiai (šarvuotosios durys).

2. **Pirkimo objekto aprašymas.** Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) perka statybines medžiagas ir kitus statyboms bei remontui būtinus panašius gaminius – šarvuotąsias duris (toliau – Durys).

3. Durų specifikacija:

3.1. Gamintojas, vadovaudamasis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, turi per 2 (du) mėnesius nuo su juo sudarytos ir pasirašytos Statybinių medžiagų ir kitų statyboms bei remontui būtinų panašių gaminių įsigijimo sutarties (toliau – Sutartis) įsigaliojimo dienos pagaminti šarvuotąsias duris objektui, esančiam adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, Vilnius. Durys turi būti pagamintos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų nuostatais ir kitais susijusiais dokumentais.

3.2. Gamintojas Duris turi pagaminti naudodamasis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Durims naudojamos medžiagos ir gaminiai turi būti nauji ir nenaudoti.

3.3. Pagamintas Duris Gamintojas įsipareigoja pristatyti ir pasirašyti perdavimo–priėmimo aktą bei perduoti susijusią dokumentaciją.

3.4. Rekomenduojama, kad Gamintojas atliktų tikslius Durų ir medžiagų matavimus vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei Durų sudėtingumą; tam potencialus Gamintojas gali apžiūrėti objektą ir įvertinti tai, kas jam gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą. Į Durų kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, medžiagos, darbo sąnaudos ir transportavimo išlaidos. Prieš atvykstant Gamintojo darbuotojams į Durų montavimo objektą būtina atvykimo datą ir laiką iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu darbuotoju – Administracinio departamento Ūkio ir paslaugų skyriaus vyriausiuoju specialistu

3.5. Perkančioji organizacija priims pagamintas Duris vadovaudamasi prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir pasirašydama Durų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame turi būti pateiktas faktiškai pagamintų Durų aprašas.

3.6. Pagamintų durų garantija turi būti ne trumpesnė kaip 2 metai.

3.7. Durų parametrai:

Paklausimo projekte modelio žymėjimas	ABLOY EL561 (euro) arba lygiavertė
---------------------------------------	------------------------------------

Durų modelis	LYDER F45 arba lygiavertė
Durų ANGOS išoriniai matmenys mm	1 030 × 2 130
Durų STAKTOS išoriniai matmenys mm	1 000 × 2 100
Vyrių pusės durų apdaila (medžiaga)	LMDP S19 (antracitas) arba lygiavertė
Vyrių pusės apdailos raštas	lygus
Ne vyrių pusės durų apdaila (medžiaga)	LMDP S19 (antracitas) arba lygiavertė
Ne vyrių pusės apdailos raštas	lygus
Durų forma	vienverės
Durų varčia	Atveriamą į išorę
Vyrių pusės apvadai	LMDP S19 (antracitas) arba lygiaverčiai
Ne vyrių pusės apvadai	nevertinti
Durų stakta ir varčia (lankstyta metalo konstrukcija, dažyta milteliniu būdu, su užpildu)	RAL 7016 arba lygiavertė
Vyriai, dažyti milteliniu būdu RAL	3
Apsaugos nuo varčios iškėlimo iš vyrių	5
Durų slenkstis	nerūdijantysis plienas
Durų slenksčio forma	L30/45
Sandarinimo tarpinės	2 vnt.
Magnetiniai kontaktai (signalizacijos daviklis)	DC 138 arba lygiavertis
Pagrindinė durų spyna	ABLOY EL561 (6-a saugumo klasė) su kabeliu EA218 ir kabelio šarvu EA281 arba lygiavertė
Pagrindinės spynos cilindras	dvipusis cilindras CY322U (3 raktai) su apdailomis LH042 PZ arba lygiavertis
Durų rankena	ABLOY <i>Inoxi</i> 3-19/042, nerūdijantysis plienas, arba lygiavertė
Staktos plokštelė pagrindinei spynai	ABLOY EA32x arba lygiavertė
Seifinė spyna, tripusis rakinimas	plokštelinė MOTTURA 52783 (5 raktai), 7-a saugumo klasė arba lygiavertė
Spynų apdaila	MOTTURA apdaila, matinis chromas, arba lygiavertė
Durų pritrauktuvai	ASSA ABLOY DC500 su slydimo bėgeliu ir montazine plokšte (sidabrinis) arba lygiavertis

Durų parametrai	„Lyder“ F45 arba lygiavertė
Durų oro ir garso izoliavimo rodiklis	<i>Ne mažiau kaip 45 (-2; -6; -1; -6) dB</i>
Durų šilumos perdavimo koeficientas	<i>Ne mažesnis nei 1,4 W/(m² K)</i>
Durų varstymo patikimumas	<i>Ne mažesnis nei 100 000 ciklų</i>
Durų atsparumas vėjo apkrovai	<i>Ne mažesnis nei „Class“ C5</i>
Durų oro pralaidumo klasė	<i>Ne mažesnė nei „Class“ 4</i>
Durų vandens nepralaidumo klasė	<i>Ne mažesnė nei „Class“ 9A</i>
Durų mechaninis atsparumas ir standumas	<i>Ne mažesnis nei „Class“ 4</i>
Durų atsparumas įsilaužimui	<i>Ne mažesnis nei „Class“ RC4</i>

3.8. Duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas – su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 1 saugumo klasės reikalavimus cilindro laužimui, o kitas užraktas – plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. Jei duryse yra stiklo, jo testavimas atliktas pagal 356 standartą ir atitinka ne žemesnius kaip P5A atsparumo reikalavimus arba yra padengtas ne plonesne kaip 400 mikronų storio apsaugine plėvele.

3.9. Durų varčios ir staktos bandymas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus, arba durų varčia yra pagaminta iš profiliuoto plieno. Vamzdinis profiliuotis yra ne plonesnis nei 20 × 28 mm, sienelės storis – ne mažesnis nei 1,5 mm, jis dedamas per visą karkaso perimetrą. Spynos montavimo vieta sustiprinta ne mažiau kaip 20 × 28 mm storio vamzdinio profiliuotio dėžute per visą spynos perimetrą durų plokštumoje. Jei varčios plotis yra didesnis nei 800 mm, montuojamas papildomas statramstis per visą varčios aukštį. Tarpas tarp varčios ir staktos yra ne didesnis nei 6 mm. Akmens vatos užpildas – ne plonesnis kaip 28 mm. Iš išorinės varčios pusės ant vamzdinių profiliuotųjų dedamas plieninis lakštas, kurio storis – ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Iš vidinės varčios rėmelio pusės pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis yra ne mažesnis kaip 1,5 mm. Stakta gaminama iš profiliuoto plieno, kurio matmenys yra ne mažesni kaip 80 × 40 mm, o sienelės storis – 3 mm. Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažesnio kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varžtais, arba ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio mūrvinėmis. Tarpas tarp staktos ir sienos įdėjus strypus užliejamas cemento skiedinio mišiniu. Vyrių pusėje montuojami ne mažiau kaip trys ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai kaiščiai.

3.10. Perkančiosios organizacijos ištekliai gali būti naudojami tais atvejais, kai atsiranda būtinybė naudoti papildomų, Techninėje specifikacijoje nenumatytų, medžiagų. Dėl Perkančiosios organizacijos išteklių naudojimo turi būti sudarytas išankstinis susitarimas tarp Perkančiosios organizacijos ir Gamintojo.

4. **Vertinimo reikalavimai.** Mažiausios kainos kriterijus.

5. **Darbų įvykdymo terminai.** Durys turi būti pagamintos per 2 (du) mėnesius.

6. **Darbų atlikimo ir priėmimo tvarka.** Gamintojas Duris turi pristatyti adresu: J. Tumo-Vaižganto g. 2, 01108 Vilnius.

7. **Atsiskaitymo sąlygos.** Perkančioji organizacija už faktiškai pagamintas Duris su Gamintoju atsiskaito ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Durų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir tinkamai išrašytos bei pateiktos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Gamintojo pateikta sąskaita faktūra turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus reikalavimus.

8. **Kitos sąlygos.** Rekomenduojama, kad Gamintojas prieš gamindamas Duris atliktų tikslius reikalingų medžiagų vertinimus (matavimus), numatytų galimus netikslumus ir Durų sudėtingumą, iš anksto apžiūrėtų Durų montavimo vietą, parengtų pasiūlymą ir suderintų apžiūros datą ir laiką su už pirkimą atsakingais darbuotojais.
