

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Lifto charakteristika	Parametras	Siūlomo lifto parametrai
1.	Lifto tipas	Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa	<i>Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa</i>
2.	Kabinos tipas	Nepereinama kabina	<i>Nepereinama kabina</i>
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 1200 kg	<i>1200 kg</i>
4.	Lifto vardinis judėjimo greitis	Ne mažiau nei 1,0 m/s	<i>1,0 m/s</i>
5.	Lifto darbo intensyvumas	Ne mažiau nei 180 pavažiavimų per valandą	<i>180 pavažiavimų per valandą</i>
6.	Lifto pavaros sistema	Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavana	<i>Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavana</i>
7.	Lifto valdymo sistema	Mikroprocesorinė	<i>Mikroprocesorinė</i>
8.	Lifto valdymo būdas	Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn	<i>Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn</i>
9.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	<i>400 V / 50 Hz / 3 fazės</i>
10.	Kėlimo aukštis	13,20 m (± 10 proc.)	<i>13,26 m</i>
11.	Esamos lifto šachtos matmenys (plotis x gylis)	1950 x 2700 mm (± 10 proc.)	<i>1950 x 2700 mm</i>
12.	Esamos lifto šachtos prieduobės mažiausias gylis	1300 mm (± 10 proc.)	<i>1300 mm</i>
13.	Durų gaisrinis sertifikavimas	EI 60	<i>EI 120</i>
14.	Naujo lifto kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažiau nei 1350 x 2250 x 2100 mm	<i>1350 x 2250 x 2100 mm</i>
15.	Naujo lifto durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1300 x 2000 mm	<i>1300 x 2000 mm</i>
16.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	<i>Šviesos diodų (LED)</i>
17.	Naujo lifto kabinos ir šachtos durys	Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu	<i>Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu</i>
18.	Lifto sustojimų (pastato aukštų) skaičius	5	<i>5</i>
19.	Lifto šachtos automatinių durų skaičius	5	<i>5</i>
20.	Aukštų numeracija	-1, 1, 2, 3, 4	<i>-1, 1, 2, 3, 4</i>
21.	Lifto lino medžiagiškumas	Plienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas danga, lynams turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija	<i>Plienas nedengtas</i>
22.	Lifto kabinos durų kontrolės sistema	Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu	<i>Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu</i>

Atliekant lifto keitimą, bus pateikta visa gamintojo numatyta įranga naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galima prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

Gamybos skyriaus
viršininkė
Aušra Misiūnaitė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Lifto charakteristika	Parametras	Siūlomo lifto parametrai
1.	Lifto tipas	Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa	<i>Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa</i>
2.	Kabinos tipas	Pereinama kabina 2-ame aukšte	<i>Pereinama kabina 2-ame aukšte</i>
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 1200 kg	<i>1200 kg</i>
4.	Lifto vardinis judėjimo greitis	Ne mažiau nei 1,0 m/s	<i>1,0 m/s</i>
5.	Lifto darbo intensyvumas	Ne mažiau nei 180 pavažiavimų per valandą	<i>180 pavažiavimų per valandą</i>
6.	Lifto pavaros sistema	Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavara	<i>Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavara</i>
7.	Lifto valdymo sistema	Mikroprocesorinė	<i>Mikroprocesorinė</i>
8.	Lifto valdymo būdas	Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn	<i>Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn</i>
9.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	<i>400 V / 50 Hz / 3 fazės</i>
10.	Kėlimo aukštis	15,14 m (± 10 proc.)	<i>3,29 m</i>
11.	Esamos lifto šachtos matmenys (plotis x gylis)	1970 x 2720 mm (± 10 proc.)	<i>1950 x 2700 mm</i>
12.	Esamos lifto šachtos prieduobės mažiausias gylis	1300 mm (± 10 proc.)	<i>1300 mm</i>
13.	Durų gaisrinis sertifikavimas	EI 60	<i>EI 120</i>
14.	Naujo lifto kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažiau nei 1350 x 2150 x 2100 mm	<i>1350 x 2150 x 2100 mm</i>
15.	Naujo lifto durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1300 x 2000 mm	<i>1300 x 2000 mm</i>
16.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	<i>Šviesos diodų (LED)</i>
17.	Naujo lifto kabinos ir šachtos durys	Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu	<i>Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu</i>
18.	Lifto sustojimų (pastato aukštų) skaičius	2	<i>2</i>
19.	Lifto šachtos automatinių durų skaičius	3	<i>3</i>
20.	Aukštų numeracija	-1, 1, 1	<i>-1, 1, 1</i>
21.	Lifto lyno medžiagiškumas	Plienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas danga, lynams turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija	<i>Plienas nedengtas</i>
22.	Lifto kabinos durų kontrolės sistema	Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu	<i>Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu</i>

Atliekant lifto keitimą, bus pateikta visa gamintojo numatyta įranga naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galima prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

Gamybos skyriaus
viršininkė
Aušra Misiūnaitė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Lifto charakteristika	Parametras	Siūlomo lifto parametrai
1.	Lifto tipas	Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa	<i>Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa</i>
2.	Kabinos tipas	Nepereinama kabina	<i>Nepereinama kabina</i>
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 1200 kg	<i>1200 kg</i>
4.	Lifto vardinis judėjimo greitis	Ne mažiau nei 1,0 m/s	<i>1,0 m/s</i>
5.	Lifto darbo intensyvumas	Ne mažiau nei 180 pavažiavimų per valandą	<i>180 pavažiavimų per valandą</i>
6.	Lifto pavaros sistema	Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pvara	<i>Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pvara</i>
7.	Lifto valdymo sistema	Mikroprocesorinė	<i>Mikroprocesorinė</i>
8.	Lifto valdymo būdas	Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn	<i>Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn</i>
9.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	<i>400 V / 50 Hz / 3 fazės</i>
10.	Kėlimo aukštis	11,14 m (± 10 proc.)	<i>9,95 m</i>
11.	Esamos lifto šachtos matmenys (plotis x gylis)	1950 x 2700 mm (± 10 proc.)	<i>1950 x 2700 mm</i>
12.	Esamos lifto šachtos prieduobės mažiausias gylis	1300 mm (± 10 proc.)	<i>1300 mm</i>
13.	Durų gaisrinis sertifikavimas	EI 60	<i>EI 120</i>
14.	Naujo lifto kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažiau nei 1350 x 2250 x 2100 mm	<i>1350 x 2250 x 2100 mm</i>
15.	Naujo lifto durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1300 x 2000 mm	<i>1300 x 2000 mm</i>
16.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	<i>Šviesos diodų (LED)</i>
17.	Naujo lifto kabinos ir šachtos durys	Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu	<i>Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu</i>
18.	Lifto sustojimų (pastato aukštų) skaičius	4	<i>4</i>
19.	Lifto šachtos automatinių durų skaičius	4	<i>4</i>
20.	Aukštų numeracija	-1, 1, 2, 3	<i>-1, 1, 2, 3</i>
21.	Lifto lyno medžiagiškumas	Plienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas danga, lynams turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija	<i>Plienas nedengtas</i>
22.	Lifto kabinos durų kontrolės sistema	Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu	<i>Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu</i>

Atliekant lifto keitimą, bus pateikta visa gamintojo numatyta įranga naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galima prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

 Gamybos skyriaus
viršininkė
Aušra Misiūnaitė 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Lifto charakteristika	Parametras	Siūlomo lifto parametrai
1.	Lifto tipas	Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa	<i>Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa</i>
2.	Kabinos tipas	Nepereinama kabina	<i>Nepereinama kabina</i>
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 1200 kg	<i>1200 kg</i>
4.	Lifto vardinis judėjimo greitis	Ne mažiau nei 1,0 m/s	<i>1,0 m/s</i>
5.	Lifto darbo intensyvumas	Ne mažiau nei 180 pavažiavimų per valandą	<i>180 pavažiavimų per valandą</i>
6.	Lifto pavaros sistema	Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pvara	<i>Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pvara</i>
7.	Lifto valdymo sistema	Mikroprocesorinė	<i>Mikroprocesorinė</i>
8.	Lifto valdymo būdas	Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn	<i>Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn</i>
9.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	<i>400 V / 50 Hz / 3 fazės</i>
10.	Kėlimo aukštis	10,30 m (± 10 proc.)	<i>10,57 m</i>
11.	Esamos lifto šachtos matmenys (plotis x gylis)	1950 x 2700 mm (± 10 proc.)	<i>1950 x 2700 mm</i>
12.	Esamos lifto šachtos prieduobės mažiausias gylis	1300 mm (± 10 proc.)	<i>1300 mm</i>
13.	Durų gaisrinis sertifikavimas	EI 60	<i>EI 120</i>
14.	Naujo lifto kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažiau nei 1350 x 2250 x 2100 mm	<i>1350 x 2250 x 2100 mm</i>
15.	Naujo lifto durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1300 x 2000 mm	<i>1300 x 2000 mm</i>
16.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	<i>Šviesos diodų (LED)</i>
17.	Naujo lifto kabinos ir šachtos durys	Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu	<i>Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu</i>
18.	Lifto sustojimų (pastato aukštų) skaičius	4	<i>4</i>
19.	Lifto šachtos automatinių durų skaičius	4	<i>4</i>
20.	Aukštų numeracija	-1, 1, 2, 3	<i>-1, 1, 2, 3</i>
21.	Lifto lyno medžiagiškumas	Plienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas danga, lynams turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija	<i>Plienas nedengtas</i>
22.	Lifto kabinos durų kontrolės sistema	Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu	<i>Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu</i>

Atliekant lifto keitimą, bus pateikta visa gamintojo numatyta įranga naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galima prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

 Gamybos skyriaus
viršininkė
Aušra Misiūnaitė 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Lifto charakteristika	Parametras	Siūlomo lifto parametrai
1.	Lifto tipas	Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa	<i>Keleivinis – ligoninis liftas su viršutine mašinų patalpa</i>
2.	Kabinos tipas	Pereinama kabina pirmame aukšte	<i>Pereinama kabina pirmame aukšte</i>
3.	Keliamoji galia	Ne mažiau nei 1200 kg	<i>1200 kg</i>
4.	Lifto vardinis judėjimo greitis	Ne mažiau nei 1,0 m/s	<i>1,0 m/s</i>
5.	Lifto darbo intensyvumas	Ne mažiau nei 180 pavažiavimų per valandą	<i>180 pavažiavimų per valandą</i>
6.	Lifto pavaros sistema	Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavana	<i>Elektrinė, lyninė, dažniu valdoma pavana</i>
7.	Lifto valdymo sistema	Mikroprocesorinė	<i>Mikroprocesorinė</i>
8.	Lifto valdymo būdas	Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn	<i>Keleivių surinkimas žemyn ir aukštyn</i>
9.	Maitinimo elektros tinklas	400 V / 50 Hz / 3 fazės	<i>400 V / 50 Hz / 3 fazės</i>
10.	Kėlimo aukštis	19,20 m (± 10 proc.)	<i>19,30 m</i>
11.	Esamos lifto šachtos matmenys (plotis x gylis)	2000 x 2750 mm (± 10 proc.)	<i>1950 x 2700 mm</i>
12.	Esamos lifto šachtos prieduobės mažiausias gylis	1300 mm (± 10 proc.)	<i>1300 mm</i>
13.	Durų gaisrinis sertifikavimas	EI 60	<i>EI 120</i>
14.	Naujo lifto kabinos matmenys (plotis x gylis x aukštis)	Ne mažiau nei 1350 x 2150 x 2100 mm	<i>1350 x 2150 x 2100 mm</i>
15.	Naujo lifto durų matmenys (plotis x aukštis)	Ne mažiau nei 1300 x 2000 mm	<i>1300 x 2000 mm</i>
16.	Kabinos apšvietimo sistema	Šviesos diodų (LED)	<i>Šviesos diodų (LED)</i>
17.	Naujo lifto kabinos ir šachtos durys	Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu	<i>Šoninio atidarymo, elektroninės – diržinės pavaros, su dažnio keitikliu</i>
18.	Lifto sustojimų (pastato aukštų) skaičius	7	<i>7</i>
19.	Lifto šachtos automatinių durų skaičius	8	<i>8</i>
20.	Aukštų numeracija	-2, -1, -1, 1, 2, 3, 4, 5	<i>-2, -1, -1, 1, 2, 3, 4, 5</i>
21.	Lifto lyno medžiagiškumas	Plienas nedengtas arba plienas dengtas danga. Jei plienas dengtas danga, lynams turi būti suteikta ne mažesnė nei 36 mėn. garantija	<i>Plienas nedengtas</i>
22.	Lifto kabinos durų kontrolės sistema	Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu	<i>Šviesos užuolaida, su dažnio keitikliu</i>

Atliekant lifto keitimą, bus pateikta visa gamintojo numatyta įranga naujai įrengiamo lifto dispečerizavimui, kad būtų galima prijungti prie tuo metu liftų dispečerizacijos paslaugą Kauno klinikoms teikiančios įmonės.

Gamybos skyriaus
viršininkė
Aušra Misiūnaitė