

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)			
4. Inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. 110 kV Juodeikių elektros oro linijos atšaka bendras ilgis/rekonstruojamas ilgis*	m	2500/2500*	
4.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	1;. AS 185/29	
4.3. Žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu	vnt.; mm ²	1;. 95	
4.4. Elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	24;. SM	
5. Keičiamų inkarinių atramų kiekis	vnt.	2	
6. Keičiamų tarpinių atramų kiekis	vnt.	4	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.