

Vidaus geriamojo vandens fontanėlių techninių reikalavimų atitikimas
I pirkimo objekto dalis - Tvirtinami ant sienos vidaus geriamojo vandens fontanėliai

ELKAY (Jungtinės Amerikos valstijos) VANDENS GĖRIMO FONTANĖLIS LVRC8WS2K			
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris Prekės atitikimo patvirtinimui
Bendrieji parametrai			
1.	Korpuso ir kriauklės medžiaga	Nerūdijantis plienas	ATITINKA Korpuso ir kriauklės medžiaga nerūdijantis plienas ESD, Techn. info LVRC8WS2K
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA Darbinė terpė geriamasis vanduo ESD, Techn. info LVRC8WS2K
3.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 4 bar	ATITINKA Maksimalus darbinis slėgis 7,4 bar ESD, Techn. info LVRC8WS2K
4.	Konstrukcija	Antivandalinė	ATITINKA Antivandalinė ESD, Techn. info LVRC8WS2K
5.	Paleidimo mygtukai	Antivandalinio išpildymo	ATITINKA Antivandalinio išpildymo ESD, Techn. info LVRC8WS2K
6.	Padengimas	Lengvai prižiūrima dangą skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio	ATITINKA Lengvai prižiūrima dangą skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio ESD, Techn. info LVRC8WS2K
7.	Atsparumas korozijai	Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės turi būti padengtos milteline epoksidine danga	ATITINKA Visos korpuso detalės yra atsparios korozijai ESD, Techn. info LVRC8WS2K
8.	Komplektacija	Komplektacijoje turi būti: Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (prijungimo prie vandentiekio dn 15 komplektas, prijungimo prie nuotekų dn 32 komplektas, sifonai (užtvanka vandens kvapo prasiskleidimui), vamzdžiai ir kitas prijungimui prie	ATITINKA Komplektacijoje yra: Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (prijungimo prie vandentiekio dn 15 komplektas, prijungimo prie nuotekų dn 32 komplektas, sifonai (užtvanka vandens kvapo prasiskleidimui), vamzdžiai ir ESD, Techn. info LVRC8WS2K

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	ELKAY (Jungtinės Amerikos valstijos) VANDENS GĖRIMO FONTANĖLIS LVRC8WS2K	
		vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalingas detales. - Gaubtas, skirtas uždengti vandens ir nuotekų pajungimo elementus, kad jie nebūtų matomi iš išorės. Gaubto medžiaga: nerūdijantis plienas. - Geriamojo vandens fontanėlių tvirtinimo elementai.	kitas prijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalingas detales. ATITINKA Gaubtas, skirtas uždengti vandens ir nuotekų pajungimo elementus, kad jie nebūtų matomi iš išorės. Gaubto medžiaga: nerūdijantis plienas. ATITINKA Geriamojo vandens fontanėlių tvirtinimo elementai pateikiami.	
9.	Kokybė	Geriamojo vandens fontanėlis turi būti tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	ATITINKA Geriamojo vandens fontanėlis yra tinkamas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir neblogina vandens kokybės	ESD, Techn. info LVRC8WS2K
10.	Vidaus geriamojo vandens fontanėlis turi turėti:	- Galimybę atsigerti žmogui. - Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą).	ATITINKA Turi galimybę atsigerti žmogui ir galimybę prisipildyti gertuvę (talpą).	ESD, Techn. info LVRC8WS2K
11.	Vidaus geriamojo vandens fontanėlis turi turėti:	Vidaus geriamojo vandens fontanėlis, kuris montuojamas ant sienos turi turėti pagrindą, kuris apsaugotų sieną nuo aptaškymo vandeniu.	ATITINKA Turi pagrindą, kuris apsaugotų sieną nuo aptaškymo vandeniu.	ESD, Techn. info LVRC8WS2K