

5. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			U.Nr. 4400-2923- 4917
1. Sklypo plotas	m ²	2001	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Elektros tinklai - Šventosios TP 110 kV skirstykla (Unik. Nr.: 2598-0002-3039)			
4.1. 110 kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.1.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	19,3	
4.2. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.2.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.2.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,95	
4.3. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.3.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.3.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,69	
4.4. 110 kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais su vienu įžemikliu			
4.4.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	6	
4.4.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,5; 4,45	
4.5. 110 kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.5.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.5.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,5	
4.6. 110 kV tripolis dujinis jungtuvas su aptarnavimo aikštele ir pamatais			
4.6.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	5	
4.6.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,5	
4.7. 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.7.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	5	
4.7.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,9; 4,2;	
4.8. 110 kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.8.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2024-11-28	Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Elektros tinklų Šventosios TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo ir ryšio bokšto naujos statybos Palangoje, Jonpaparčio g. 25 projektas	
		DOKUMENTO PAVADINIMAS
		Bendrieji statinių rodikliai
		LAPAS LAPŲ
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO
	LITGRID AB	361-XX-TP-BD-T1.BSR
		1 4

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
4.8.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	3,75	
4.9. 110 kV elektros perdavimo linija (užvedimai nuo atramos iki TP portalo)			
4.9.1.110 kV elektros oro linija (remontuojamai daliai)*	m	0,086	
4.9.2.elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3; 173,1	
4.10. Plieno aliuminio laidininkas			
4.10.1. Plieno aliuminio laidininko ilgis*	m	375	
4.10.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	3; 184 ir 243	
4.11. Vamzdinė šyna			
4.11.1. Vamzdinės šynos ilgis*	m	98	
4.11.2. Vamzdinės šynos skaičius ir diametras	vnt.; mm/mm ²	12; d100/88	
4.12. Šviesolaidinė ryšių linija			
4.12.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	200	
4.12.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; sk.,tipas	2; 8xMM 8xSM	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5. Elektros kabelių kanalai*	m	45	
6. Pastotės tvora su vartais ir varteliais*	m		
6.1. Ilgis	m	124,5	
6.2. Aukštis	m	2,06	Tvora su cokoliu
7. Kilnojamo 110kV valdymo pulto modulio pamatas su atrama			
7.1. Modulio atraminės konstrukcijos su pamatu plotas	m ²	50,73	
7.2. Modulio atraminės konstrukcijos aukštis	m	1,10	
8. Lauko tualetas (gelžbetoninis) su rezervuaru	Kompl.	1	
9. Betono trinkelų danga plotas*	m ²	99,2	
10. Skaldos dangos plotas*	m ²	1107,7	
11. Žaibosaugos stulpas (su gamykliniu pamatu)	Kompl.		
11.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
11.2. inžinerinio statinio aukštis*	m	h-19,3 m	
12. Ryšio bokštas	Kompl.		
12.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
12.2. inžinerinio statinio aukštis*	m	h-29,5 m	
VI SKYRIUS SKLYPAS			Nesuformuotas valstybinis žemės sklypas
1. Sklypo plotas	m ²	-	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
4. Keliai (vietinės reikšmės)			

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
361-XX-TP-BD-T1.BSR	2	4	0

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
4.1. kelio kategorija		IIIv	
4.2. kelio ilgis*	km	0,0025	
4.3. kelio juostos plotis	m	6,5	
4.4. eismo juostų skaičius	vnt.	1	
4.5. eismo juostos plotis	m	4,5	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
361-XX-TP-BD-T1.BSR	3	4	0