

2 pirkimo dalis. Kondicionierių įrengimo darbai B310A, B310B, B310C patalpose

Objekto adresas: Santariškių g. 2, Vilnius. Gydomo paskirties pastatas

TS Lentelė Nr. 2

Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
1.	Sistemos tipas	VRF tipo, arba lygiavertis (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai blokai)	VRF tipo, (1 kompl. - kur 1 vnt išorinis ir 3 vnt. vidiniai blokai)
2.	(B310B) Vidinis blokas GREE, GMV-N28G/A3A-K		
2.1.	Kiekis	1 vnt.	1 vnt.
2.2.	Vidinio bloko tipas	Sieninis	Sieninis
2.3.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 2,8 kW	2,8 kW
2.4.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau 3,0 kW	3,2 kW
2.5.	Triukšmo lygis (maks./vid./min.)	Ne daugiau 38/34/30 dB(A)	38/34/30 dB(A)
2.6.	Kondensato siurblys, Aspen Mini Aqua	Kuris gali pakelti kondensatą į nemažesnę kaip 10 m aukštį ir išpumpuoti kondensato ne mažiau 12 litrų per valandą.	Kuris gali pakelti kondensatą į nemažesnę kaip 10 m aukštį ir išpumpuoti kondensato ne mažiau 12 litrų per valandą.
3.	(B310A; B310C) Vidinis blokas GREE, GMV-ND45T/A-T		
3.1.	Kiekis	2 vnt.	2 vnt.
3.2.	Vidinio bloko tipas	Kasetė	Kasetė
3.3.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 4,4 kW	4,5 kW
3.4.	Nominali šildymo galia ne mažesnė	Ne mažiau 5,0 kW	5,0 kW
3.5.	Triukšmo lygis ne didesnis (maks./vid./min.)	Ne daugiau 45/43/39 dB(A)	36/34/31 dB(A)
4.	Išorinis blokas GREE, GVM 5 MINI, GVM-120WL/C-X		
4.1.	Kiekis	1 vnt	
4.2.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 12,10	12,1
4.3.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau 13,50	14,0
4.4.	Šaldymo efektyvumas EER	Ne mažiau 3,90	3,97
4.5.	Šildymo efektyvumas COP	Ne mažiau 4,20	4,28
4.6.	Triukšmo lygis	Ne daugiau 56 dB(A)	55 dB(A)
4.7.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne blogiau kaip nuo -5 iki +50 °C	-5 iki +52 °C
4.8.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne blogiau kaip nuo -20 iki +27 °C	-20 iki +27 °C
4.9.	Šaltnešis	Freonas R410a, arba lygiavertis	Freonas R410a
4.10.	Vamzdyno ilgis	Ne daugiau 100 m	120 m
5.	Papildomi reikalavimai		
5.1.	Sertifikuotas ES	Eurovent sertifikatas arba lygiavertis	Eurovent sertifikatas