

1 pirkimo dalis. Kondicionierių įrengimo darbai B115 ir A135 patalpose

Objekto adresas: Santariškių g. 2, Vilnius. Gydytojų paskirties pastatas

TS Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Techninis parametras	Parametro reikšmė	Atitikimas reikalavimams
1.	Sistemos tipas	Split tipo	Split tipo
2.	Vidinis blokas DAIKIN Perfera, FTXM35M		
2.1.	Vidinio bloko tipas	Sieninis	Sieninis
2.2.	Nominali vėsinimo galia	Ne mažiau 3,4 kW	3,4 kW
2.3.	Nominali šildymo galia	Ne mažiau 4,0 kW	4,0 kW
2.4.	Minimalus garso slėgis vėsinant	Ne daugiau 20 dB(A)	19 dB(A)
2.5.	Maksimalus garso slėgis vėsinant	Ne daugiau 43 dB(A)	45 dB(A)
3.	Išorinis blokas DAIKIN Perfera, RXM35N		
3.1.	Kompresoriaus tipas	Inverter arba lygiavertis	Inverter
3.2.	SEER	Ne mažiau 7,20	8,65
3.3.	SCOP	Ne mažiau 4,30	4,71
3.4.	Energijos klasė vėsinime/šildyme	Ne blogiau A++/A+	A+++ / A+++
3.5.	Maksimalus garso slėgis	Ne daugiau 50 dB(A)	49 dB(A)
3.6.	Darbinės temperatūros ribos vėsinime	Ne blogiau kaip nuo -8 iki +46 °C	-10 iki +50 °C
3.7.	Darbinės temperatūros ribos šildyme	Ne blogiau kaip nuo -15 iki +23 °C	-21 iki +18 °C
3.8.	Šaltnešis	Freonas R-32	Freonas R-32
3.9.	Maksimalus vamzdžio ilgis	Ne mažiau 20 m	20 m
3.10.	Maksimalus aukščio perkirtis	Ne mažiau 14 m	15 m
4.	Papildomi reikalavimai		
4.1.	Sertifikuotas ES	Eurovent sertifikatas arba lygiavertis	Eurovent sertifikatas
4.2.	Programuojamas laikmatis	Būtinai	Programuojamas laikmatis