

Ugniagesių gatvės apšvietimo remonto techninė užduotis

Ugniagesių gatvės apšvietimo remontas turi būti atliekamas vadovaujantis EİBT-reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais.

Gatvės apšvietimui panaudoti šviestuvus su LED šviesos šaltiniu.

Šviestuvus montuoti ant atramų (stulpų) be gembių. Apšvietimui panaudoti aliuminines, kūgines atramas (4 vnt.) , juodos spalvos (RAL 9005). Aukštis virš žemės – 4 m. Stulpas su įleidžiamomis servo durelėmis, plokšte KL prijungimo dėžutei tvirtinti ir įžeminimo kilpa.

Apšvietimo atramos montuojamos ant esamų apšvietimo pamatų. Keičiamos keturios apšvietimo atramos su naujais LED šviestuvais.

Šviestuvo techniniai parametrai: - įtampa – 220-240;

- dažnis - 50Hz;

- vardine galia < 30W;

- hermetiškumo klasė - IP66;

- darbine temperatūra - -30°C+50°C;

- šviesos koreliacinė temperatūra – 3000 - 4000K ;

- apšvietimo efektyvumas > 100Lm/W;

- CRI ≥ 70;

- IK08;

- tarnavimo laikas ≥ 50000 h.

Patarėjas

A. Ulčickas