

7. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

7.1. Statinio rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1 Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)*			
4.1.1. 110 kV elektros oro linija Kaunas – Šilainiai	(3 laidai) km	6,895	
4.1.1.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (būsimas tarp atramų Nr. 13 ir Nr. 14)	vnt.; mm ²	3x1; 213,6	
4.1.2. 110 kV elektros oro linija Kaunas – Eiguliai	(3 laidai) km	5,721	
4.1.2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (būsimas tarp atramų Nr. 13 ir Nr. 14)	vnt.; mm ²	3x1; 213,6	

Pastaba.
* žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti nukrypimų, priklausomai nuo pateiktos įrangos ar gamyklinių gaminių gabaritų (tikslinama darbo projekte).

Statinio projekto vadovas:

		Atestato Nr.
vardas, pavardė	parašas	kvalifikacijos atestato Nr., data

7.2. Statinio techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė tinklo įtampa	kV	110	
2.	110 kV OL nauja plieninė inkarinė-gardelinė atrama Nr. 13	vnt.	1	
3.	110 kV OL nauja plieninė inkarinė-gardelinė atrama Nr. 14	vnt.	1	

Statinio projekto vadovas:

		Atestato Nr.
vardas, pavardė	parašas	kvalifikacijos atestato Nr., data

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2023-11-28	Rangovo parinkimui, įrangos užsakymui ir darbo projekto rengimui
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	Elektros tinklų Kauno m. sav., Kauno m. sav. teritorija, kapitalinio remonto projektas	
	PV	
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS	
	LITGRID AB /	
	ED2307-XX-KRTP-BD-T1.BSR	
	LAPAS	LAPŲ
	1	1