

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – AB Energijos skirstymo operatorius.
- 1.2. **Prekių tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Prekių tiekėjo ir Kliento dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu.
- 1.5. **Užsakymas** – Kliento Prekių tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.6. **Informacinė sistema** – pagrindinė informacinė sistema TIVIS (gali būti naudojama ir alternatyvi informacinė sistema), kuria naudojantis Sutarties galiojimo ir vykdymo metu vyksta bendravimas tarp Šalių, pranešimų siuntimas, Užsakymų teikimas, sprendinių derinimas, informavimas apie Prekių pristatymo eigą, Pristatytų Prekių aktų teikimas visos kitos su Sutarties objektu susijusios informacijos teikimas ir kt. Informacinės sistemos sutrikimo atveju, informacija gali būti teikiama kitomis elektroninėmis priemonėmis, taip pat raštu ar esant tam tikroms aplinkybėms – žodžiu ir/ar telefonu).
- 1.7. **Investicinis numeris** – projekto identifikacinis numeris.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu;

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kiekis, vnt.
1.	110/10/10 kV 40 MVA galios transformatoriai su atšakų perjungikliu	2

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Lietuvos teritorija.
- 4.2. Prekės turi būti pristatytos į VE-2 TP (Elektrinės g.4A, Vilnius) arba į Vilniaus sandėlį (Panerių g. 56). Apie pristatymo adresą Užsakovais informuos Tiekėją prieš 2 mėn.;

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 5.1. Detali Prekių techninė specifikacija pateikiama lentelėje Priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai.
- 5.2. Prekių tiekėjas turi užpildyti techninių specifikacijų atitikimo lentelę pateikiamą lentelėje Priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai pagal „Techninės specifikacijos 2 priedas. Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija“ pavyzdį ir pateikti Klientui techninius atitikimus pagrindžiančius dokumentus;
- 5.3. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PĮ) 51 str. tenka Prekių tiekėjui.
- 5.4. Vadovaujantis PĮ 52 str., Klientas turi teisę reikalauti, kad Prekių tiekėjas kaip tinkamą priemonę, įrodančią, kad prekės atitinka Techninėse specifikacijose nurodytus reikalavimus ir kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Klientas taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas, ataskaitas, patvirtinimus. Jei tokių dokumentų objektyviai gauti yra neįmanoma ne dėl Prekių tiekėjo kaltės, Klientas pripažįsta ir kitas priemones, jei tokios priemonės yra pakankamos Klientui nustatyti prekės/pasiūlymo visišką atitikimą Techninės specifikacijos ir kitoms pirkimo sąlygoms.
- 5.5. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti taikomi aplinkosauginiai reikalavimai (Prekei pagaminti ir (ar) tiekti, taikomi aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Prekių tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais).

5.6. Prekių tiekėjas konkurso metu turi pateikti prekių gamintojo LST EN ISO 14001 ARBA EMAS sertifikata, ARBA kitą lygiavertį sertifikatą, patvirtintą sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus arba gamintojo, Prekei pagaminti taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymus, tenkinančius visus šiuos reikalavimus:

1. apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir aplinkos apsaugos reikalavimų atitikimas vykdant veiklą;
2. nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems įtaką daro, gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;
3. nustatyti aplinkosauginiai tikslai ir uždaviniai bei priemonės šiems tikslams pasiekti;
4. numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėseną – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;
5. parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;
6. vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos kasmetinės ataskaitos, kurios pateikiamos, pristatomos įmonės vadovybei).

6. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

6.1. Užsakymus Klientas teiks per Informacinę sistemą TIVIS.

6.2. Prekių tiekėjas per 720 (septyni šimtai dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi patiekti Prekes į nurodytą pristatymo adresą.

6.3. Prekių tiekėjas perduoda Prekes Klientui ar jo rangovui Prekių sandėliavimo vietoje.

6.4. Atsakomybė už saugų Prekių pakrovimą į Kliento ar jo rangovo transportą tenka Prekių tiekėjui.

6.5. Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti Prekių trūkumai – 90 kalendorinių dienų

6.6. Jei paaiškėja, kad Prekių tiekėjas negali pašalinti Prekės trūkumų, Prekių tiekėjas netinkamos kokybės/sugedusią Prekę savo lėšomis pakeičia į identišką, atitinkančią visus Techninės specifikacijos reikalavimus, naują Prekę. Visais atvejais trūkumų pašalinimas ir (ar) netinkamos/sugedusios Prekės keitimas į naują turi būti įvykdytas Prekių tiekėjo lėšomis ir jėgomis per Techninės specifikacijos 6.4 punkte nustatytą terminą nuo Kliento pranešimo gavimo arba neatitikimo užfiksavimo Prekės perdavimo vietoje.

6.7. Du Kliento atstovai dalyvauja Užsakymo gamykliniuose bandymuose. Prekėms atliekami bandymai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai, skyriuje „I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“, 17 punkte. Kelionės ir apgyvendinimo (viešbutis – ne žemesnės negu 3 žvaigždučių kategorijos) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. Neatitikus deklaruojamų parametrų, kurie nurodyti Techninės specifikacijos Priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai, Prekės nepriimamos.

6.8. Trūkumai, kurie buvo identifikuoti Kliento atstovams dalyvaujant gamykliniuose bandymuose, turi būti ištaisyti per ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

6.9. Ištaisius trūkumus procedūra kartojama Prekių tiekėjo sąskaita. Klientas pasilieka galimybę patikrinti ir kitų partijos Prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuo atveju Prekių tiekėjas turi sudaryti galimybę Kliento atstovams dalyvauti gamykliniuose bandymuose (kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka pats Klientas). Nustačius neatitikimą techniniams reikalavimams visos partijos Prekės nepriimamos, kol nebus pašalinti nustatyti trūkumai.

7. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

7.1. Pateikiami dokumentai nurodyti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 galios transformatorių techniniai reikalavimai.

8. Priedai

8.1. Priedas Nr. 1 Galios transformatorių techniniai reikalavimai.

8.2. Priedas Nr. 2 Pildymo pavyzdys su pagrindžiančia dokumentacija.

8.3. Priedas Nr. 3 T3 ir T4 aikštelių planai.