

Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas

1 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems negalima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas²

Eil. Nr.	Medžiagų ir (ar) įrengimų pavadinimas	Tipas	Gamintojas	Aprašymas, psl. ⁴
1.	10kV narveliai	USN-10SI/150	ELGA	10kV
2.	35kV narveliai	GHA	Schneider	35kV
3.	Akumuliatorinės baterijos	4OPzv/200	BATTEC	SRS
4.	Baterijų įkrovikliai	OPUS MRC 110V-43,5ADC	EFORE PLC	SRS
5.	110kV GT 16MVA	TRP-16000-123	Koncar	AS/GT
6.	KR valdiklis	EFC50	Trench	RAA
7.	Diferencinė apsaugų terminalas	e2 Tango 2000 TRR	ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA	RAA
8.	10kV komp rite	OASC 909 kVA	S.E.A. Societe Elettromeccanica Arzignanese S.p.A., Italija	AS\Kompensacija\SEA
9.	10kV kompensacinių ričių-savųjų reikmių transformatorius	866 kV + 100 kVA	ULUSOY ELECTRIC Imalat Taahhut ve Ticaret A. S., Turkija	AS\Kompensacija\ULUSOY ELECTRIC
10.	TSPĮ	Enilit RTU	Enilit	TSPĮ
11.	Transformatoriaus MSA	e2-TANGO800	ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA	RAA
12.	Automatinis įtampos reguliatorius	e2-TANGO2000-ARN	ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA	RAA
13.	10 kV viengyslis kabelis Cu	(N)2XS(FL)2Y-WTC	Energokomplekt	10 kV kabelis
14.	35 kV narvelių RAA terminalai	Easergy P3	Schneider electric	12.1.1
15.	10 kV narvelių RAA terminalai	e2-TANGO800	ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA	12.1.6



(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)¹

2 lentelė. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas³

Eil. Nr.	Medžiagų ir įrengimų pavadinimas	1 Tipas	1 Gamintojas	1 Aprašymas, psl. ⁴	2 Tipas	2 Gamintojas	2 Aprašymas, psl. ⁴	3 Tipas	3 Gamintojas	3 Aprašymas, psl. ⁴
1.	42 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore	EAXeCeWB WTC	TF Kable	1.10.1						
2.	10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvirame ore	AHXCMK-W TT	Reka	1.3.2	AHXCMK-WTC WTR	Energokomplekt	1.3.5	AXLJ-TT, AXLJ-TT TSLE, AXLJ-TTCL TSLE	Draka	1.3.6
3.										
4.										

¹ Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę;

² 1-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos be alternatyvių pasiūlymų arba medžiagos, kurioms negalima siūlyti alternatyvų;

³ 2-oje lentelėje pildomos medžiagos tik tos, kurios siūlomos su alternatyvomis. Siūlomų medžiagų ir įrenginių, kuriems galima nurodyti alternatyvų tipą ir gamintoją, sąrašas pateikiamas Priedo Nr. 3 prie Pasiūlymo formos tęsinyje;

⁴ Tiekėjas pateikia nuorodą (dokumentas, skyrius, puslapio numeris) į Pasiūlyme pateikiamą dokumentaciją, kurioje yra pateikti siūlomų medžiagų ir įrenginių techniniai aprašymai, iš kurių būtų galima spręsti apie įrenginių ir medžiagų atitikimą techniniams reikalavimams (specifikacijoms). Jeigu pateikiamas ESO gaminių atitinkančių techninius reikalavimus numeris, pateikti nuorodos ir dokumentacijos nereikia.

SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ IR ĮRENGINIŲ, KURIEMS GALIMA NURODYTI ALTERNATYVŲ TIPĄ IR GAMINTOJĄ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Medžiagų ir įrenginių pavadinimai
1	Modulinės/ betoninės/ karkasinės/ stacionarios transformatorinės be vidaus įrenginių
2	Transformatorinių 10 kV skirstyklos (SF6, hermetizuoto oro, oro izoliacija)
3	Mikroelektroninė apsaugų rėlė, veikianti be išorinio operatyvinės įtampos šaltinio
4	10 kV trumpojo jungimo indikatorius kabelių tinklui su prijungimo prie TSPĮ galimybe
5	10 kV elektromechaninis trumpojo jungimo indikatorius.
6	6-10 kV pirmos klasės viršįtampių ribotuvas
7	6-10 kV antros klasės viršįtampių ribotuvas
8	35 kV antros klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas
9	72 kV neutralės viršįtampių ribotuvas
10	10 kV C tipo ekranuotos kištukinės movos (adapteriai) su pirmos klasės kištukiniais viršįtampių ribotuvais
11	10 kV A tipo ekranuotos kištukinės movos
12	10 kV saugiklių lydieji įdėklai
13	0,4 kV saugiklių lydieji įdėklai
14	0,4 kV gTr taikymo klasės saugiklių lydieji įdėklai transformatoriaus apsaugai
15	0,4 kV srovės matavimo transformatoriai
16	0,4 kV įtampos 6-63 A srovės automatiniai jungikliai
17	0,4 kV įtampos 80-125 A srovės automatiniai jungikliai
18	0,4 kV įtampos 160-630 A srovės automatiniai jungikliai
19	0,4 kV 800-1600 A automatiniai jungikliai
20	0,4 kV 1600-4000 A automatiniai jungikliai
21	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai, polių išdėstymas horizontalus
22	0,4 kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai, polių išdėstymas vertikalus
23	0,4 kV kirtiklių-saugiklių (gTr) blokas transformatoriaus apsaugai
24	0,4 kV lauko tipo kirtiklių-saugiklių blokai
25	0,4 kV elektros skydai KS/KAS/IAS/SD
26	10 kV stulpinė transformatorinė – komplektas be galios transformatoriaus.
27	10 – 0,4 kV OL atramos
28	0,4 ÷ 10 kV OL metalo konstrukcijos
29	10 kV oro linijų skyrikliai
30	10 kV vienpoliai skyrikliai
31	10/0,4 kV galios transformatoriai
32	10 kV trigysliai kabeliai
33	10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje ir atvira ore
34	10 kV viengysliai kabeliai plastikine izoliacija, skirti tiesti patalpose
35	Iki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira ore
36	Iki 1 kV aliumininiai daugiavieliai ir vienavieliai laidai
37	Iki 1 kV lankstieji variniai daugiavieliai kabeliai
38	Iki 1 kV stacionariosios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai
39	Iki 1 kV variniai daugiavieliai ir vienavieliai laidai
40	Valdymo ir matavimo kabeliai
41	10 kV OL izoluoti laidai
42	0,23-0,4 kV oro kabeliai
43	0,4-10 kV neizoluoti aliumininiai laidai
44	0,4-35 kV neizoluoti aliumininiai plieniniai laidai
45	Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti uždaru būdu
46	Kabelių apsaugos vamzdžiai skirti kloti atviru būdu
47	Kabelių signalinės juostos
48	Kabelių apsaugos juostos
49	Apsauginiai optinio pluošto kabelių vamzdžiai požeminėms sistemoms
50	35 kV viengyslių kabelių galinės movos plastikine izoliacija
51	35 kV viengyslių kabelių jungiamosios movos plastikine izoliacija

52	35 kV kabelių pereinamosios movos
53	10 kV kabelių galinės movos
54	10 kV kabelių jungiamosios movos
55	10 kV kabelių pereinamosios movos
56	Iki 1 kV kabelių galinės movos
57	Iki 1 kV kabelių jungiamosios movos
58	Iki kV kabelių pereinamosios movos
59	Iki 1 kV kabelių atšakinės movos
60	Cinkuoti įžeminimo elementai
61	Variuoti transformatorinių įžeminimo elementai