



GRĘŽINIS	33	34
SIURBLIU TYPAS	SP 77-10	SP 77-10
GALINGUMAS kW	37	37
SROVĖ A	80,1	80,1

UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ENERGETIKOS DEPARTAMENTAS			TR-3 Pagiriai VS 1 - 0278		
Braiže	EJPS inžinerus-elektrikas	D Belajevs	2020.01.20	ELEKTROS TIEKIMO VIENLININĖ SCHEMA	
Tikrino	EJPS vadovas	A Žnuta	2020.01.20		
Tvirtino	ED direktorius	D Stankaitis	2020.01.20		
				Lapas	Lapu
				1	1