

Pirkimo dalyviui
(siunčiama CVP IS priemonėmis)

2025-06-19

CVP IS pirkimo numeris/ID	3125161
Pirkimo tipas ir būdas	Supaprastintas pirkimas. Atviras konkursas.
Pirkimo objekto dalis	1,2
Pirkimo pavadinimas	Nedidelio našumo vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir rangos darbai

*toliau bendrai – Pirkimas.

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/PATIKSLINIMO

Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“ teikia atsakymus į tiekėjų paklausimus (žr. pridedamą pirkimo sąlygų paaiškinimų/patikslinimų suvestinę).

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.

PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMŲ/PATIKSLINIMŲ SUVESTINĖ

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
1.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje 2.3.1.1.3 punkte minima, kad pastato grindų konstrukcija turi atlaikyti 6 t/m2 apkrovą. Ar čia ne klaida, gal turėjote omenyje 6 kN/m2.? Nes 6	Patikslinam: 2.3.1.1.3. Pastato pamatai ir pagrindai apšiltinti, įrengta hidroizoliacija, grindys betoninės su nuolydžiu į



Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			t/m2 grindų apkrova labiau skirta karinių sraigtasparnių pakilimo ir tupimo aikštelėms. Šiuo atveju, numatomi „buitiniai“ filtrai, todėl apkrovos į grindys bus ne didesnės nei skirtos gyvenamojoje aplinkoje. Prašome patikslinti šį reikalavimą.	trapą. Projektuojama grindų konstrukcija turi atlaikyti 6 kN/ kv .m. apkrovą;
2.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje 2.3.1.2.4 ir 2.3.2.2.4 punktuose yra minima, kad reikia numatyti vandens apskaitos prietaisą su metrologine patikra. Prašome patikslinti, kokį vandens apskaitos prietaisą rangovas turėtų vertintis pasiūlyme, mechaninį su impulso išėjimu ar elektromagnetinį. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad elektromagnetinio debitomačio metrologinė patikra atliekama tik nuo DN50, o jis tokiai sistemai yra per didelis. Prašome patikslinti pirkimo reikalavimus.	Numatyti elektromagnetinį debitomatį su duomenų perdavimu į SCADA.
3.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje 2.3.1.2.6 ir 2.3.2.2.6 punktuose yra minima, kad reikia „Suprojektuoti ir įrengti paplavų vandens nuvedimą iš vandens gerinimo sistemos“. Prašome užsakovo patikslinimo, ar Bilkiškių g., paplavų tinklą reikia nuvesti į esamą nuotekų tinklą, ar į aplinką, prieš tai paplavas	Bilkiškių g. paplavų vanduo nuvedamas į esamą nuotekų tinklą, prieš tai paplavas nuskaidrinus. Pūčkorių g. paplavas reikia tiesiog prijungti prie esamo nuotekų tinklo esamame pastate. Suremontuoti esamą NŠ231 (įrengti hidroizoliaciją, pakeisti įlipimo landos g/b žiedus ir liuką).





Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paaiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			nuskaidrinti? Bei reikia patikslinimo dėl Pūčkorių g, ar paplavas reikia tiesiog prijungti prie esamo nuotekų tinklo esamame pastate? Ar Rangovui reikės nuotekų tinklą kloti lauke? Atkreipiame dėmesį, kad teritorija patenka į KPD teritoriją.	
4.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje 2.3.1.3.1 punkte yra minima, kad pardavėjas turi pakloti reikiamus signalinius kabelius iki esamo dispečerinės skydo transformatorinėje ir iš ten perduoti į pirkėjo SCADA sistemą. Prašome patikslinti, ar nebūtų logiškiau, padaryti duomenų perdavimą iš naujo vandens ruošimo pastato į esamą SCADA, tokiu atveju atsisakytume papildomų nereikalingų duomenų perdavimo grandžių.	Darbus įsivertinti taip kaip numatyta TS.
5.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje 4.3.2.1 punkte yra minima, kad reikia parengti požeminių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas ir t.t. Vadovaujantis pirkimo dokumentais, šio pirkimo 2 dalyje, reikia tik suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius esamame pastate, ir niekur neminima,	Jei vamzdynai numatomi tik esamame pastate, tai požeminių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų rengti nereikia.





Vilniaus vandenys

Eil. Nr.	Paiškinimo data	Dokumentas	Prašymas*	Atsakymai
			kad su tinklais reikės išeiti iš pastato. Prašome patikslinimo, ar 2 pirkimo dalyje vandens ruošimo įrenginiai ir vamzdynai numatomi tik esamame pastate?	
6.	2025-06-19	Techninė specifikacija	Prašome pateikti Pūčkorių pastate filtrams montuoti numatytos patalpos vidaus išmatavimus	Patalpos plotis - 3,5m; patalpos ilgis - 3,5m; patalpos aukštis - 2,45m

*Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas. Dėl galimų vertimo netikslumų, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

Informuojame, kad pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas. Informacija apie pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS.



Vilniaus vandenys

UAB „Vilniaus vandenys“
Spaudos g. 8-1
05132 Vilnius

Tel. 19118
info@vv.lt
www.vv.lt

Įmonės kodas 120545849
PVM kodas LT205458414
Registru centras Registro tvarkytojas