

**SMAIGINIAI IZOLIATORIAI 0,4 kV ORO LINIJOMS.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI**

Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas		SLAVGOR ENERGY	
Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis		TF-20	
Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Atitikmuo	Atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu)
1.	Tipiniai bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal IEC	Pateikti bandymų protokolų kopijas	Atitinka (Priedas Nr. 1)
2.	Gaminio sertifikavimas	Pateikti gaminio atitikties deklaraciją	Atitinka (Priedas Nr. 1)
3.	Skirti naudoti	Lauke	Atitinka (Priedas Nr. 1)
4.	Aplinkos temperatūra	-35 ⁰ ... +35 ⁰ C	Atitinka (Priedas Nr. 1)
5.	Pastatymo aukštis virš jūros lygio	≤ 1000 m	Atitinka (Priedas Nr. 1)
6.	Vėjo greitis	≥ 30 m/s	Atitinka (Priedas Nr. 1)
7.	Apšalo sienelės storis	≥ 20 mm	Atitinka (Priedas Nr. 1)
8.	Vardinė įtampa	≥ 400 V	Atitinka (Priedas Nr. 1)
9.	Maksimalioji įtampa	≥ 600 V	Atitinka (Priedas Nr. 1)
10.	Vardinis dažnis	50 Hz	Atitinka (Priedas Nr. 1)
11.	Izoliatorius smaiginis	Vientisas	Atitinka (Priedas Nr. 1)
12.	Izoliuojamoji medžiaga	Porcelianas	Atitinka (Priedas Nr. 1)
13.	Izoliatorių suardanti mechaninė apkrova	≥ 8 kN	Atitinka (Priedas Nr. 1)
14.	Izoliatorius įsukamas	Ant plastmasinės įvorės	Atitinka (Priedas Nr. 1)
15.	Izoliatoriaus tvirtinimui ant smaigo kiaurymės: - aukštis - skersmuo	35 ... 40 mm; Ø 19 ... 21 mm	Atitinka (Priedas Nr. 1)
16.	Laidas tvirtinimas	Prie izoliatoriaus kaklelio arba ant izoliatoriaus galvutės	Atitinka (Priedas Nr. 1)
17.	Izoliatoriaus griovelio laidui tvirtinti spindulys: - kaklelyje - galvutėje	5 ... 6 mm; 4 ... 5 mm	Atitinka (Priedas Nr. 1)
18.	Izoliatoriaus aukštis	95 ... 105 mm	Atitinka (Priedas Nr. 1)
19.	Izoliatoriaus masė	≤ 0,6 kg	Atitinka (Priedas Nr. 1)
20.	Tarnavimo laikas	≥ 25 metai	Atitinka (Priedas Nr. 1)
21.	Garantinis laikas	≥ 24 mėnesiai	Atitinka

			(Priedas Nr. 1)
--	--	--	-----------------