

Gebo Technika International sp. z o.o.
Okólna 45
05-270 Marki
tel +48 (0) 22 511 20 70 Sekretariat
tel +48 (0) 22 511 20 95 Sprzedaż
fax +48 (0) 22 511 20 90 Fax

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności nr 1

1. Producent wyrobu budowlanego: Gebo Technika International Sp. z o.o., ul. Okólna 45, 05-270 Marki

2. Nazwa wyrobu budowlanego : Łączniki zaciskowe do rur Gebo Quick, Gebo Standard, łączniki zaciskowe kołnierzowe do rur Gebo, obejmy naprawcze DSK i DS., obejmy naprawczo montażowe ANB

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego : Symbol PKWiU 24.53.10.0


4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Towary przeznaczone są stosowania w instalacjach wodociągowych do łączenia i naprawy rur stalowych oraz rur z polietylenu, służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia.

5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-8495/2010 „łączniki i obejmy GEBO do rur stalowych i polietylenu”, Warszawa 18 Października 2010 r.

6 Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Gebo Quick, Gebo Standard:

Zasadnicze charakterystyki (zob. uwaga 1)	Właściwości użytkowe (zob. uwaga 2)	Zharmonizowana specyfikacja techniczna (zob. uwaga 3)
Korpus i nakrętka zaciskowa	Żeliwo ciągliwe EN-GJMB 350-10	EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
Pierścień zaciskowy	Stal ocynkowana St 37-2 lub St- 52	DIN 10025
Pierścień dociskowy	Stal ocynkowana, St 37-2	PN-EN 10088-3:2005
Pierścień uszczelniający	Guma NBR	PN-EN 681-2:2003
Śruby i nakrętki	Stal	PN-M-82008:1977 i PN-EN ISO 4762:2004
Gwint	Spełnia	ISO 7/1
Cynkowanie	Cynkowanie ogniowe	EN 10242
Cynkowanie	Cynkowanie właściwe	DIN 50961



Zastosowanie w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Spełnia	HK/W/0814/01/2009
---	---------	-------------------

Gebo DSK,DS, ANB:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Korpus	Żeliwo ciągliwe EN-GJMB 350-10	EN 1562; EN-GSJ-400-15, DIN EN 1563
Tuleja uszczelniająca	Guma EPDM	
Śruby	Stal ocynkowana, wytrzymałość 8.8	DIN 912
Cynkowanie	Cynkowanie ogniowe	EN 10242
Cynkowanie	Cynkowanie właściwe	DIN 50961
Zastosowanie w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	Spełnia	HK/W/0814/01/2009
Wytrzymałość korpusu na ciśnienie wewnętrzne	Woda: PN 16	PN-EN 10242:1999

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Marki, 19/10/2010 r.
(miejsce i data wystawienia)

Gebo Technika International Sp. z o.o.
ul. Okólna 45, 05-270 Marki
NIP: 524 257 532 REGON: 141855666
tel.: +48 22 511 20 70 fax: +48 22 511 20 90
(podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu)