

2015-01-29

DĖL (NR. 2669) 10 KV KABELINĖS LINIJOS IŠ SP-31 IKI MT-1803 MONTAVIMO, DŽIAUGSMO G., VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV., DARBŲ, DARBO PROJEKTO PARENGIMO DARBŲ PIRKIMO

Vykdam (Nr. 2669) 10 kV kabelinės linijos iš SP-31 iki MT-1803 montavimo, Džiaugsmo g., Vilniuje, Vilniaus m. sav., darbų, darbo projekto parengimo pirkimą (2015 m. sausio 12 d. Pirkimo sąlygos) (toliau tekste – Pirkimas), tiksliname techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija):

Atsižvelgiant į tai, kad pastebėta netikslumų Techninėje specifikacijoje,

a) EDK1416 – TP – E – AR:

1. Lapas 1 iš 7, 1.3 skyriaus pirma pastraipa patikslinama ir išdėstoma taip: „Numatyta SP-31 narvelyje Nr.204 atlikti retrofitą, sumontuojant vakuuminį jungtuvą su spyruokline-varikline pavara su tiesioginio veikimo relinė apsauga ir kryptine įžemėjimo apsauga. Jungtuvų valdymas ir relinės apsaugos ir automatikos maitinimas užtikrinamas visų įmanomų 10kV tinklo režimų atvejais. Sumontuojami 10 kV srovės transformatoriai, skyrikliai, viršįtampių ribotuvai ir nulinės sekos srovės transformatoriai. Narvelis prijungiamas prie esamos lanko apsaugos. Atlikus montavimo darbus narvelis integruojamas į esamą SCADA sistemą“.

2. Lapas 3 iš 7, 1.4 skyriaus paskutinė pastraipa patikslinama ir išdėstoma taip: „SP-31 esama elektros lanko apsauga yra išpildyta NOLA komplektais. Per narvelį Nr.204 eina šviesai jautraus šviesolaidžio kilpa, kuri prijungta narvelyje Nr.206 prie apsaugų komplekto NOLA-01-M. Jei narvelyje montuojant įrenginius nebus pažeista šviesai jautri šviesolaidžio kilpa jos keisti nereikia“.

b) EDK1416 - TP – E – DŽ:

1. Lapas 2 iš 3, 4.4 skyriaus 27 p. patikslinamas ir išdėstomas taip: „10 kV vakuuminio jungtuvo su spyruokline-varikline pavara sumontavimas – kompl. 1“;

2. Lapas 2 iš 3, 4.4 skyriaus 33 p. patikslinamas ir išdėstomas taip: „Tiesioginio veikimo relės ir kryptinės įžemėjimo relės sumontavimas – kompl. 1“.

c) EDK1416 – TP – E – TS:

1. 3.1 skyrius papildomas 10 kV viršįtampių ribotuvų, nulinės sekos srovės transformatorių ir kryptinės įžemėjimo relės techniniais reikalavimais (pridedama).

PRIDEDAMA: 10 kV viršįtampių ribotuvų, nulinės sekos srovės transformatorių ir kryptinės įžemėjimo relės techniniai reikalavimai, 3 lapai.