

2015-01-23

DĖL (NR. 2669) 10 KV KABELINĖS LINIJOS IŠ SP-31 IKI MT-1803 MONTAVIMO, DŽIAUGSMO G., VILNIUJE, VILNIAUS M. SAV., DARBAI, DARBO PROJEKTO PARENGIMAS PIRKIMO

2015 m. sausio 22 d. UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Bendrovė) gavo Tiekėjo klausimų dėl (Nr. 2669) 10 kV kabelinės linijos iš SP-31 iki MT-1803 montavimo, Džiaugsmo g., Vilniuje, Vilniaus m. sav., darbų, darbo projekto parengimo pirkimo (2015 m. sausio 12 d. Pirkimo sąlygos). Siunčiame atsakymus į gautus klausimus bei tiksliname techninę specifikaciją (toliau – Techninė specifikacija):

1) Klausimas:

Prašome patikslinti, kokią turi būti aplinkos temperatūra Techninės specifikacijos 3 skyriuje nurodytai įrangai skirtai naudoti uždaroje patalpoje?

1) Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą tiksliname vakuuminių jungtuvų Techninės specifikacijos EDK1416 – TP – E – TS, lapas 1 iš 45, 5 p. ir išdėstome taip: „Aplinkos temperatūra -20 C ... +35 C.

2) Klausimas:

Prašome patikslinti, kokia turi būti 10 kV vakuuminio jungtuvo pavara? Spyruoklinė variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų, ar elektromagnetinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų?

2) Atsakymas:

Atsakydami į Jūsų klausimą tiksliname vakuuminių jungtuvų Techninės specifikacijos EDK1416 – TP – E – TS, lapas 2 iš 45, 19 p. ir išdėstome taip: „Pavara - spyruoklinė-variklinė su apsauga nuo daugkartinių jungimų“.

PRIDEDAMA: Vakuuminių jungtuvų techninė specifikacija, 2 lapai.