

Tiekėjams, dalyvaujantiems
110 kV įtampos pirminių įrenginių pirkime

2017 - 04 - 25 Nr. SD- 1885
[] Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PATISKLINIMO IR PAAIŠKINIMO

Pranešame, kad yra pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 110 kV įtampos pirminių įrenginių pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu sąlygų 1 priedo 3 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 5 priedo 5.1. punktas, kuris išdėstytas taip:

5.1	Gnybto montavimo vieta ir tipo numeris / Mounting place and type number of connector	Įtampos transformatorius - lankstus laidininkas / Voltage transformers - flexible wire ^{a)}
-----	---	---

Pranešame, kad yra gauti tiekėjų prašymai paaiškinti 110 kV įtampos pirminių įrenginių pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų būdu dokumentus. Atsižvelgdami į tiekėjų prašymus, pateikiame pirkimo dokumentų paaiškinimus į pateiktus klausimus.

1.Klausimas: „Tiksliai toks pat 110 kV viršįtampių ribotuvas, kaip nurodyta 1 pirkimo objekto dalies techniniuose reikalavimuose nebegaminamas, ar galima siūlyti analogišką, to pačio gamintojo viršįtampių ribotuvą, kurio energijos absorbavimo geba prie Ur: 7,2 kJ/kV, ilgalaikė leistina (statinė) apkrova (SLL): 5000 Nm, aukštis 1384 mm?“

Atsakymas: Ne, tokio siūlyti negalima. 110 kV viršįtampių ribotuvas turi atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus techninius reikalavimus.

2.Klausimas: „Ar siūlomi matavimo transformatoriai pagal 2 ir 3 pirkimo objekto dalis turi turėti metrologinį patvirtinimą Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka: matavimo priemonės tipas įrašytas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą?“

3.Klausimas: „Ar siūlomiems matavimo transformatoriams pagal 2 ir 3 pirkimo objekto dalis turės būti atlikta pirminė patikra Lietuvoje ar kitose Europos sąjungos šalyse?“

Atsakymas į 2 ir 3 klausimus: Siūlomi srovės ir įtampos matavimo transformatoriai turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą, t.y. jų tipai turi būti įrašyti į Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies matavimo priemonių registrą ir atlikta Lietuvoje pripažinta pirminė patikra.

4.Klausimas: Ar pateikiant pasiūlymą 3 ir 4 pirkimo objekto dalims reikia užpildyti prijungimo gnybtų techninių reikalavimų atitikimų lenteles? Jei reikia, prašome pateikti prijungimo gnybtų atitikimų lenteles pildymui.

Atsakymas: Taip, pateikiant pasiūlymus 3 ir 4 pirkimo objekto dalims reikia užpildyti prijungimo gnybtų techninių reikalavimų atitikimų lenteles (lentelės pateikiamos). Taip pat yra pakoreguota 3 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 5 priedo 5.1 punktas (nauja techninės specifikacijos 5 priedo redakcija pridedama).

5 Klausimas: Pagal pirkimų sąlygų 8.6 punktą " Tiekėjas pasiūlymą rengia ir pateikia Lietuvių kalba.....". Prašome patikslinti, jeigu pirkime dalyvauja kitos valstybės tiekėjas, jam reikia visus kvalifikacinius dokumentus pateikti su vertimais į Lietuvių kalbą? Prašome leisti kitos valstybės tiekėjams leisti pateikti dokumentus anglų ir/ar lietuvių. Pasiūlymo raštą galima pateikti ir lietuvių kalba?



Litgrid

Atsakymas: Jeigu su pasiūlymu tiekėjas pateikia kita kalba išduotus dokumentus, tai turi būti pateikti ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Derybų sąlygų 8.6. punkte nurodyta, kad „Tiekėjas Pasiūlymą rengia ir pateikia lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, kartu su dokumentais turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu.“

6 klausimas: „Pateiktos techninės specifikacijos neturi pildymo langelių. Prašome nurodyti kaip pildyti specifikacijas?“

Atsakymas: Tiekėjas turi užpildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti Techninių specifikacijų atitikimų lenteles, kurios yra pateiktos derybų sąlygų 3 priede „Pasiūlymų formos“.

7 klausimas: Pateiktos techninės specifikacijos lietuvių ir anglų kalba. Prašome patvirtinti, kad pateikta gamintojo dokumentacija, įrodanti techninių specifikacijų punktus, gali būti pateikta anglų kalba?

Atsakymas: Patvirtiname, kad kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo dokumentacija, įrodanti prekių atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams, gali būti pateikta ir anglų kalba.

PRIDEDAMA:

1. Derybų sąlygų 1 priedo 3 pirkimo dalies Techninės specifikacijos 5 priedo nauja redakcija.
2. Prijungimo gnybtų techninių reikalavimų atitikimų lentelės 3 ir 4 pirkimo objekto dalims.

Pagarbiai

Prekių ir paslaugų supaprastintų viešųjų pirkimų
komisijos pirmininkė

Jurgita Žalkauskė