

10 STATINIO TECHINIAI RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	5010	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	1,2	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	1,2	
II SKYRIUS PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai)		-	
2. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	-	
3. Pastato naudingasis plotas. *	m ²	-	
4. Pastato tūris.*	m ³	-	
5. Aukštų skaičius.*	vnt.	-	
6. Pastato aukštis. *	m	-	
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
7.1. 1 kambario	vnt.	-	
7.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	
8. Energinio naudingumo klasė		-	
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		-	
10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		-	
11. Kiti papildomi pastato rodikliai		-	
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. Kelio kategorija	-	-	III _v
1.2. Kelio ilgis*	km	0,015	
1.3. Kelio juostos plotis	m	4,5	
1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.5. Eismo juostos plotis	m	4,5	
1.6. tilto, viaduko ar estakados ilgis	m	-	
2. Geležinkeliai	-	-	
3. Gatvės:	-	-	
2020/06-01-TP-BD.BD			Lapas
			Lapu
			Laida
			5
			7
			B

13			
Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*			
4.1. 110 kV OL Jonava – Žeimiai ilgis*	km	3,522	Iš jų 30 m naujais laidais.
4.2.1 110 kV OL Jonava - Žeimiai – keičiamas esamas žaibosaugos trosas nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) statybinis ilgis*	km	0,955	
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynamics)	mm	-	
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	1; 213,6	
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	24	
8. projektuojamų inkarnių atramų kiekis linijoje 110 kV OL Jonava - Žeimiai	vnt.	2	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5.1. Tvorą (metalinio tinklo su metaliniais stulpeliais, cokoliu), kiti inžineriniai statiniai (paskirtis – kiemo), I grupės nesudėtingas. Nauja statyba:			
5.1.1. inžinerinių statinių kiekis	vnt.	1	
5.1.2. inžinerinio statinio ilgis	m	152*	
5.1.3. inžinerinio statinio aukštis	m	1,8	
5.2. 110kV įtampos skirstyklos statiniai, skirti 110 kV skirstyklos kilnojamųjų įrenginių sumontavimui ir veikimo užtikrinimui, inžineriniai tinklai (paskirtis – elektros tinklai), ypatingas. Nauja statyba.	kompl.	1	
* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų [5.39]. (vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)			
2020/06-01-TP-BD.BD			Lapas 6
			Lapu 7
			Laida B