

2015-09-07

DĖL NV - (NR.10050) GYV. NAMŲ KVARTALO ELEKTROS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ, GIRAITĖS K., UŽLIEDŽIŲ SEN., KAUNO R., DARBŲ PIRKIMO

2015 m. rugsėjo 2-4 d. UAB Verslo aptarnavimo centras (toliau – Bendrovė) gavo tiekėjų klausimų dėl 2015 m. rugsėjo 1 d. Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis paskelbto NV - (Nr.10050) gyv. namų kvartalo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, Giraitės k., Užliedžių sen., Kauno r., darbų pirkimo (2015 m. rugsėjo 1 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas). Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus:

Klausimas:

Tiekėjas klausia, ar galima siūlyti apskaitos spintas, kurių durys atsidaro į dešinę pusę?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad galima siūlyti apskaitos spintas, kurių durys atsidaro į **kairę pusę**.

Klausimas:

Tiekėjas klausia, ar galima siūlyti apskaitos spintas, kuriose montuojama 12 ir daugiau apskaitų, kurių durys atsidaro į abi puses?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad galima siūlyti apskaitos spintas, kurių durys atsidaro į abi puses, kuriuose montuojasi 12 ir daugiau apskaitų.

Klausimas:

Tiekėjas prašo patikslinti saugiklių kirtiklių bloką apskaitos spintoms, į kurias yra užvedamas 240 mm² skerspjūvio kabelis, kadangi į NH-1 tipo saugiklių kirtiklių blokus užvesti 240mm² skerspjūvio kabelio neįmanoma.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad apskaitos spintose, į kurias užvedamas 240 mm² skerspjūvio kabelis galima montuoti NH-2 tipo saugiklių kirtiklių blokus.

Klausimas:

Tiekėjas prašo patikslinti, ar apskaitos spintose turi būti sumontuoti trifaziai apskaitos skaitikliai (kadangi schemose ir techninėje specifikacijoje nurodyti vienpoliai automatiniai jungikliai)?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad apskaitos spintose montuoti trifazių apskaitos skaitiklių nereikia.

Klausimas:

Tiekėjas klausia, ar apskaitos spintose reikia numatyti galimybę ateityje 1F apskaitas pakeisti į 3F?

Atsakymas:

Paaiškiname, kad ateityje apskaitos spintose 1F apskaitų nereikės pakeisti į 3F.

Klausimas:

Tiekėjas klausia, ar reikia skaičiuoti 1 gabarito (iki 250A) su V-formos gnybtais ar parinkti didesnius kirtiklius, kur kabelio skersmuo 240mm²? "0,4kV vidaus tipo kirtiklių-saugiklių blokai" reikalaujama laidininko skerspjūvio vienoje fazėje ne mažesnio nei 240mm². Tokių 1 gabarito kirtiklių su varžtiniais gnybtais (iki 250A), į kuriuos pasijungtų 240mm² kabelis, nėra. Sekantis gabaritas tik antras (iki 400A). 1 gabarito kirtiklių (iki 250A) yra tik variantas su V-formos gnybtais.

Atsakymas:

Paaiškiname, kad kirtikliai su V-formos gnybtais netinka. Ten, kur kabelio skersmuo 240 mm² reikia skaičiuoti 2 gabarito kirtiklius.

Rengė: Vita Girniūtė, tel. (8 611) 46 193