

6 BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (elektros tinklai)			
4. inžinerinių tinklų ilgis			
4.1. 110 kV OL Telšiai – Plungė remontuojamas ilgis *	km	7,2535	Bendras OL ilgis 33,148
4.2. 110 kV OL Telšiai – Tarvainių Trauka			
4.2.1. Projektuojamas bendras oro linijos ilgis*	km	25,1555	
4.2.2. Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	0,630	
4.2.3. Reguluojamos oro linijos atkarpos ilgis*	km	0,608	
4.2.4. Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 173,1	
4.2.5. Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	0,765	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.2.5.1. ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt	24	
4.3. 110 kV OL Tarvainių Trauka - Plungė			
4.3.1. Projektuojamas bendras oro linijos ilgis*	km	9,2525	
4.3.2. Naujai statomos oro linijos atkarpos ilgis*	km	0,630	
4.3.3. Reguluojamos oro linijos atkarpos ilgis*	km	6,6455	

4.3.4 Oro linijų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	1; 173,1	
4.3.5. Keičiamas esamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu nauju žaibosaugos trosu su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	1,575	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.3.5.1. ŽTŠK skaidulių skaičius*	vnt	24	
4.3.6. Projektuojamas žaibosaugos trosas su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK)*	km	0,765	ŽTŠK kiekyje įvertintos atsargos esančios atramose
4.3.6.1 ŽTŠK skaidulų skaičius*	vnt	24	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Remontuojamos ir naujai statomos elektros linijos techniniai rodikliai

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	Vardinė įtampa	kV	110	
2.	Perduodama galia	MW	80	
3.	Elektrinis galios pralaidumas	A	470	
4.	Įžemintos neutralės tinklas			
5.	Trumpojo jungimo srovė	kA	13,847	
6.	ŽTŠK skaidulų skaičius	vnt.	24	
7.	Faziniai laidai 149-AL1/24-ST1A*	km	4	
8.	Laidų skaičius fazėje	vnt.	1	
9.	Grandžių skaičius	vnt.	1; 2	
10.	Vėjo greitis atskaitinis	m/s	28	

SIII/A003-00-TP-BD.BSR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	3	0