

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas/Igaliojusi organizacija** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Preliminarioji sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Pagrindinė sutartis** – sutartis, sudaroma, Techninėje specifikacijoje ir Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka, tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl kiekvieno teikiamo užsakymo Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpyje.
- 1.5. **Prekės** – 110/10/10 kV 63MVA galios transformatoriai.
- 1.6. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai ir pristatymo adresai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. 110/10/10kV 63 MVA galios transformatoriai.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Šiuo pirkimu siekiama sudaryti sutartį su 1 (vienu) Tiekėju, kuris, tieks Prekes. Bendra įsigytų Prekių kaina pagal būsimą sutartį negalės viršyti 1 290 000,00 EUR be PVM per visą sutarties galiojimo laikotarpį.
- 3.2. Pirkimo objekto apimtys pateikiamos lentelėje:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis, vnt. Sutarties galiojimo laikotarpiu (36 mėn.)	Maksimaliai priimtinas įkainis už 1 vnt. EUR be PVM*
1.	110/10/10 kV 63MVA galios transformatoriai	2	650.000,00

***Maksimalus įkainis nurodytas bendrai Sutarčiai. Kiekvieno tiekėjo maksimalus priimtinas įkainis nurodytas Preliminarioje sutartyje yra skirtingas, Tiekėjas turėtų vadovautis savo nurodytu maksimaliu įkainiu, kad neviršytų kainos.**

4. NUMATOMA SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Lietuvos Respublika.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1.1. Prekių techniniai reikalavimai pateikiami priede Nr. 1.
- 5.1.2. Transformatorių surinkimą bei gamintojo atstovo dalyvavimą įjungiant transformatorių tiekėjas įsivertina į siūlomą konkretaus transformatoriaus kainą. Išprovimą, tiekėjui pristačius transformatorių iki Pirkėjo nurodytos vietos, vykdys Pirkėjas. Surinkimą vykdys Pirkėjo specialistai dalyvaujant gamintojo atstovui.
- 5.1.3. Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą, Pirkimo sąlygose, Techninėje specifikacijoje ar kituose Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius. Įrodinėjimo našta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas (toliau – PJ) 51 str. tenka Tiekėjui.

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Prekės pristatomos Tiekėjo lėšomis ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.
- 6.2. Pristatymo adresas nurodomas užsakant transformatorių.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 7.1. Prekėms nustatomas ne trupesnis kaip 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.
- 7.2. Terminai, per kuriuos turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai nustatyti Sutarties specialiojoje dalyje.

8. PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. Transformatorių bandymo protokolai;
- 8.2. Brėžiniai, pateikiami kartu su kiekvieno tipo transformatoriais:
 - 8.2.1. Gabaritinis;
 - 8.2.2. Aušinimo sistemos;
 - 8.2.3. Konservatoriaus ir kopėčių išdėstymo;
 - 8.2.4. Apvijų atšakų;
 - 8.2.5. Aušinimo automatikos;
 - 8.2.6. Aušintuvų;
 - 8.2.7. Srovės transformatoriaus įrengimo;
 - 8.2.8. Įvadų įrengimo;
 - 8.2.9. Transformatoriaus įžeminimo taškų schema;
 - 8.2.10. Atšakų perjungiklio;
 - 8.2.11. Atšakų perjungiklio valdymo principinė elektrinė schema.

9. KITI SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 9.1. Sumokama šalis pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą bei gavus sąskaitą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

10. PRIEDAI

- 1. Priedas Nr. 1- 110-10 kV 40 ir 63 MVA