



AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

Visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams

2018-05-*dd* Nr. 110-*734*

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

AB „Panevėžio energija“ Prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo komisija pateikia atsakymus į gautus tiekėjo klausimus dėl konkurso „Duomenų surinkimo skydų pirkimas“ pirkimo sąlygų paaiškinimo:

1. Klausimas: Prašome nurodyti (patikslinti) apskaitos prietaisų kiekį iš kurių turi surinkti duomenis impulsų integratorius?

Atsakymas: Impulsų integratorius turi surinkti duomenis iš dviejų apskaitos prietaisų (impulsinis karšto vandens skaitiklis ir impulsinis papildymo vandens skaitiklis).

2. Klausimas: Ar p.2.2.6. nurodytas impulsų integratorius korpuso apsaugos laipsnis IP65 nėra perteklinis, nes nurodyta kad impulsų generatorius turi būti sumontuotas DSS skyde, o DSS skydo apsaugos laipsnis ne mažiau IP65 (p. 3.2.)? Prašome nurodyti atitinkamą impulsų integratorius korpuso apsaugos laipsnį, kai prietaisas yra montuojamas spintoje su apsaugos laipsniu ne mažiau IP65.

Atsakymas: Impulsų integratorius pagal užsakymą montuojamas DSS, tačiau jei konkrečiame objekte impulsinis vandens skaitiklio pajungimo kabelis bus ilgesnis kaip 10 metrų, impulsų integratorius bus iškeliamas iš skydo ir montuojamas atvirai šalia impulsinio vandens skaitiklio. IP65 apsaugos laipsnis nėra perteklinis.

3. Klausimas: Prašome patikslinti impulsų integratorius pagrindinius parametrus nurodytus punktuose 2.2.2. ir 2.2.3. arba nurodyti šiuos parametrus atitinkantį prietaiso modelį ir gamintoją."

Atsakymas: Impulsų integratorius turi būti pilnai suderintas su duomenų kaupikliu ir bendrauti per M-bus sąsają. Impulsų integratorius turi būti lygiavertis gamintojo "Axioma" gaminiui "PA-1".

Prekių, paslaugų ir darbų
viešojo pirkimo komisijos pirmininkas

Aristidas Lideikis

Jurgita Adomaitytė-Zykvienė, (8 45) 50 10 99
Dokumento originalas išsiųstas nebus