

APŠVIETIMO ĮRENGIMAS ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS – DARŽELIO ĮVAŽIAVIME DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS

Įvažiavimo apšvietimas turi būti įrengiamas vadovaujantis EIIBT- reikalavimais ir kitais galiojančiais teisės aktais. Rangovas savo jėgomis privalės atlikti įvažiavimo apšvietimo tinklų projektavimo ir įrengimo darbus (pasirengti topografinį planą (nuotrauką), parengti supaprastintą projektą, baigus rangos darbus, pateikti atliktų darbų išpildomąją nuotrauką).

Pateikti objekto išpildomąją dokumentaciją (deklaracijos, sertifikatus, varžų matavimo protokolus). Projektuojamo apšviesti įvažiavimo ilgis apie 80 metrų (projektavimo metu ilgis bus tikslinamas). Apšvietimas pajungiamas nuo šalia esamos tako apšvietimo atramos.

Įvažiavimo apšvietimui panaudoti šviestuvus su LED šviesos šaltiniu (iki 30 W). Šviestuvus montuoti ant atramų (stulpų) be gėmių. Apšvietimo atramos su pamatais.

Šviestuvo techniniai parametrai: - įtampa – 220-240;

- dažnis - 50Hz;
- vardine galia < 30W;
- hermetiškumo klasė - IP66;
- darbine temperatūra - -40°C+50°C;
- šviesos koreliacinė temperatūra - 4000K ;
- apšvietimo efektyvumas > 100Lm/W.

Apšvietimui panaudoti aliuminines, kūgines atramas ir šviestuvus juodos spalvos (RAL 9005) ant g/b pamato. Aukštis virš žemės – 4 m. Stulpas su įleidžiamomis serviso durelėmis, plokšte KL prijungimo dėžutei tvirtinti ir įžeminimo kilpa.

Patarėjas

A. Ulčickas