
**TIPINĖ ELEKTROS TINKLŲ OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO, ĮRENGIMO DARBŲ,
AVARINIŲ TINKLŲ REMONTO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIS**

SPECIALIOJI DALIS

Sutarties Nr. _____

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*).

Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai – UAB „Elektros pajėgos“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas **302598688**, PVM mokėtojo kodas **LT100005967019**, registruotos buveinės adresas **Saulėtekio g. 8, 19125 Širvintos, Širvintų r. sav.**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centras, ir UAB „Jodesta“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas **123993028**, PVM mokėtojo kodas **LT239930219**, registruotos buveinės adresas **Kareivių g. 6, Vilnius LT-09117**, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi **VĮ Registrų centras, atstovaujami**.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamosi Sutarties SD nuostatomis.
- 1.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
 - 1.2.1. Pirkimo sąlygomis **2018.01.26**.
 - 1.2.2. Rangovo 2018 m. balandžio 21 d. pasiūlymu bei 2018 m. gegužės 18 d. galutiniu pasiūlymu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus Užsakovo Teikiamas medžiagas) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti **(2017-ESO-2786) Elektros tinklų objektų projektavimo paslauga ir įrengimo darbai, kurių vertė iki 35 000,00 € be PVM bei avariniai tinklo remonto ir techninės priežiūros darbus, Vilniaus r. ŠSEN** ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.2. Rangovas pagal užsakymą parengia Užsakovui Darbo projektą.

3. SUTARTIES KAINA, TIESIOGINĖS IŠLAIDOS, PASKOLA

- 3.1. Maksimali Sutarties kaina, įskaitant PVM – 6.050.000,00 EUR (šeši milijonai penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.). Maksimalią Sutarties kainą sudaro:
 - 3.1.1. Darbų kaina (maksimali Sutarties kaina neįskaitant PVM)– 4.783.777,00 EUR (keturi milijonai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 00 ct.);
 - 3.1.2. Užsakovo skiriamos lėšos Tiesioginių išlaidų kompensavimui: 216.223,00 EUR (du šimtai šešiolika tūkstančių du šimtai dvidešimt trys eurai, 00 ct.)
 - 3.1.3. Pridėtinės vertės mokestis – 1.050.000,00 EUR (vienas milijonas penkiasdešimt tūkstančių eurų, 00 ct.).
- 3.2. Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 11.12 punktą: taikoma.
- 3.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – **fiksuotas įkainis su peržiūra**.
- 3.4. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo

nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 8.8. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.

- 3.5. Visais atvejais sprendimo teisė ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
- 3.6. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.
- 3.7. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 3.4. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.
- 3.8. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 3.7. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.

4. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 4.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties garantu: taip.
- 4.2. Sutarties garanto dydis: **25.000,00 EUR.**

5. SUBRANGA, JUNG TINĖ VEIKLA

- 5.1. Sutarties vykdymui Rangovas **pasitelkia Subrangovus.**
- 5.2. Pasitelkiami Subrangovai ir Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede Nr. 7.
- 5.3. Subrangovo keitimas ir/ar naujo Subrangovo pasitelkimas laikantis Sutarties BD 15 dalies nuostatų negali įtakoti Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų. Rangovas atsako už Užsakymo ir/ar Darbų įvykdymo terminų pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka.
- 5.4. Sutartis iš Rangovo pusės bus vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu: UAB „Elektros pajėgos“ ir UAB „Jodesta“.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

- 6.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties garanto pateikimo dienos
- 6.2. Sutartis galioja vienerius metus su galimybe pratęsti dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip 2 kartus
- 6.3. Jei likus 30 kalendorinių dienų iki Sutarties galiojimo pabaigos nei viena iš Šalių nepateikia pageidavimo nutraukti Sutartį, laikoma, jog Sutarties galiojimas tomis pačiomis sąlygomis pratęsiamas dar vieneriems metams, bet ne daugiau kaip du kartus.

7. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

8. PRIEDAI

- 8.1. Prie Sutarties SD pridedami priedai:
 - 8.1.2. Priedas Nr. 1 – Darbų įkainiai;
 - 8.1.3. Priedas Nr. 2 – Metalų laužo supirkimo aikštelių adresai;
 - 8.1.4. Priedas Nr. 3 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai;
 - 8.1.5. Priedas Nr. 4 – Perkamų medžiagų, kurias pateiks Rangovas, sąrašas;
 - 8.1.6. Priedas Nr. 5 – Preliminarios darbų apimtys;
 - 8.1.7. Priedas Nr. 6 – Teikėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas;
 - 8.1.8. Priedas Nr. 7 – Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas;
 - 8.1.9. Priedas Nr. 8 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.1.10. Priedas Nr. 9 – Technologinės kortos, internetinė prieiga: <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>

9. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

UAB „Elektros pajėgos“

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(Sutarties pasirašymo data)

METALO LAUŽO SUPIRKIMO AIKŠTELIŲ ADRESAI
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Vilnius	V. A. Graičiūno g. 10A	8 687 59285	Minijus Kančauskas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Utena	Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. (UAB "Arvimeta" metalo laužo supirkimo aikštelė)	8 685 13457	Arvydas Januška

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Kaunas	T. Masiulio g. 18L	8 698 77489 8 615 13314	Vytautas Ežerskis Andrius Arminaitis
2	Klaipėda	Minijos g. 162	8 615 28737 8 618 07856	Andrius Sakalauskas Darius Dulkys
3	Šiauliai	Pramonės g. 26	8 686 42084	Tadas Galubickas
4	Panevėžys	Tinklų g. 33	8 698 85902	Zenonas Vaitelis
5	Alytus	Pramonės g. 15	8 686 08077	Arūnas Lepšys
6	Kėdainiai	Dariaus ir Girėno g. 21B	8 615 42352	Rimantas Rožėnas

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronša“)

Eil. Nr.	Miestas	Supirkimo aikštelės adresas	Kontaktinis telefonas	Kontaktinis asmuo
1	Mažeikiai	Troškučių g. 1	8 686 90119	Vidmantas Krapauskas

Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai

Rangovui teikiamos medžiagos ir įrenginiai neįeina į darbų sąmatą.

Eil. Nr.	Medžiagų ir/arba įrengimų pavadinimas, tipas, markė	Mato vnt.
1.	0,4-10 kV viršįtampių ribotuvas	
1.1.	0,4 kV II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas	1 kompl. (arba 3 vnt.)
1.2.	10 kV I klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvas	1 kompl. (arba 3 vnt.)
2.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija galinės movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)	
2.1.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
2.2.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
2.3.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
2.4.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
2.5.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 500 mm ² <i>Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 500mm² (400-630mm²)</i>	kompl.
2.6.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 50 mm ² <i>Pastaba:</i> <i>-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm;</i> <i>-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm;</i> <i>-mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)</i>	kompl.
2.7.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 120 mm ² <i>Pastaba:</i> <i>-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm;</i> <i>-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm;</i> <i>-mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)</i>	kompl.
2.8.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, vidaus tipo, 240 mm ² <i>Pastaba:</i> <i>-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 450 mm;</i> <i>-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies ≤600 mm;</i> <i>-mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)</i>	kompl.
2.9.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 50 mm ² <i>Pastaba:</i> <i>-termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm;</i> <i>-šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000+1200) mm;</i> <i>-mova tinkama montuoti ant šių skerspjuvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)</i>	kompl.

2.10.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 120 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)	kompl.
2.11.	Galinė mova su varžtiniais antgaliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, lauko tipo, 240 mm² Pastaba: -termosusitraukiančių movų gyslų ilgis 1200 mm; -šalto arba hibridinio montavimo movų ilgis nuo antgalio apačios iki hermetizuojančios pirštinės apatinės dalies =(1000÷1200) mm; -mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)	kompl.
2.2.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija jungiamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo)	
2.2.1.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)	kompl.
2.2.2.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)	kompl.
2.2.3.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 1-gysliui kabeliui su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 500 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 500mm² (400-630mm²)	kompl.
2.2.4.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 50 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 50mm² (25-95mm²)	kompl.
2.2.5.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120mm² (70-150mm²)	kompl.
2.2.6.	Jungiamoji mova su varžtiniais sujungikliais 3-gysliui kabeliui viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 240mm² (95-240mm²)	kompl.
2.3.	10 kV viengyslių ir trigyslių kabelių plastikine izoliacija pereinamosios movos (termosusitraukiančios arba šalto arba hibridinio montavimo movos)	
2.3.1.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 120 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
2.3.2.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu, 240 mm² Pastaba: Movos komplekte turi būti 3 fazėms reikalingos medžiagos. Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
2.3.3.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
2.3.4.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 3-gyslį kabelį viename apvalkale su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skespjūvių kabelių, 10-240mm²	kompl.

2.3.5.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 120 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
2.3.6.	Pereinamoji mova su varžtiniais sujungikliais skirta 1-gyslį kabelį su plastikine izoliacija ir vieliniu ekranu sujungti su 1-gysliu kabeliu plastikine izoliacija ir aliuminio folijos ekranu (AHXAMK-W kabelis), 240 mm ² Pastaba: AHXAMK-W movos komplekte turi būti 3 fazėms visos reikalingos medžiagos (nelituojama įžeminimo armatūra ir tt.). Mova tinkama montuoti ant šių skerspjūvių kabelių, 120-240mm²	kompl.
3.	10 kV modulinės transformatorinės	
3.1.	10 kV įtamos su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi galinė modulinė transformatorinė (MGT)	vnt.
3.2.	10 kV įtamos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi mažo gabarito modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
3.3.	10 kV įtamos su vienu iki 630 kVA galios transformatoriumi modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
3.4.	10 kV įtamos su dviem iki 2x630 kVA galios transformatoriais modulinė tranzitinė transformatorinė	vnt.
4.	25 – 1600 kVA 10/0,4-0,42 kV trifaziai galios transformatoriai	
	Galios transformatoriaus galia, kVA	
4.1.	25	vnt.
4.2.	40	vnt.
4.3.	63	vnt.
4.4.	100	vnt.
4.5.	160	vnt.
4.6.	250	vnt.
4.7.	400	vnt.
4.8.	630	vnt.
4.9.	800	vnt.
4.10.	1000	vnt.
4.11.	1250	vnt.
4.12.	1600	vnt.
5.	0,4 kV įvadinės apskaitos spintos skirtos trifaziams tiesioginio jungimo apskaitos prietaisams įrengti (IAS 3F)	
5.1.	IAS 3F 1 skaitikliui, tvirtinama ant atramos	vnt.
5.2.	IAS 3F 1 skaitikliui, pastatoma ant pagrindo	vnt.
5.3.	IAS 3F 2 skaitikliui, tvirtinama ant atramos	vnt.
5.4.	IAS 3F 2 skaitikliui, pastatoma ant pagrindo	vnt.
5.5.	IAS 3F 4 skaitikliui, tvirtinama ant atramos	vnt.
5.6.	IAS 3F 4 skaitikliui, pastatoma ant pagrindo	vnt.
5.7.	IAS 3F 6 skaitikliui, pastatoma ant pagrindo	vnt.
5.8.	IAS 3F 10 skaitikliui, pastatoma ant pagrindo	vnt.
6.	0,4 kV kabelių spintos be vietos apskaitos prietaisams (KS)	
6.1.	KS su 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 2 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams	vnt.
6.2.	KS su 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais ir 3 rezervinėmis vietomis kirtiklių-saugiklių blokams	vnt.
7.	0,4 kV kabelių spintos su vieta apskaitos prietaisams (KS/KAS)	
7.1.	KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams	vnt.

7.2.	KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
7.3.	KS - 1 vnt. kirtiklių-saugiklių bloku, 1 rezervinė vieta kirtiklių-saugiklių blokui, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
7.4.	KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 2 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
7.5.	KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
7.6.	KS - 2 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 6 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
7.7.	KS - 3 vnt. kirtiklių-saugiklių blokais, vieta kabelio prijungimui ir 4 vietos apskaitos prietaisams	vnt.
8.	0,4 kV elektros skaitikliai	
8.1.	Vienfazis elektros skaitiklis	vnt.
8.2.	Trifazis elektros skaitiklis	vnt.

0,4 kV I ir II klasės lauko tipo viršįtampių ribotuvų, spintų ir movų išdavimo adresai

Eil. Nr.	Adresas	Kontaktinis asmuo	Sandėlių darbo laikas
1.	Kauno regione - Chemijos g. 23, Kaunas	Arnoldas Jakubonis, tel.: 8 659 17622; Arvydas Mordosas, tel.: 8 620 28728	I - IV nuo 7:30 val. iki 16:30 val. V nuo 7:30 val. iki 15:15 val. Pietūs nuo 11:30 iki 12:15 val. Ne darbo ir šventinių dienų išvakarėse darbo laikas 1 val. trumpesnis

TRIFAZIO GALIOS TRANSFORMATORIAUS IŠDAVIMO ADRESAI

Eil. Nr.	Galia	Pardavėjas	Tiekėjo sandėliai
1.	25-100 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai
2.	160-1600 kVA	UAB "EKOBA"NA"	Pramonės g. 97, LT- 11115, Vilnius F.Vaitkaus g. 4 (buvusi V. Čkalovo 20B), Šiauliai

MODULINĖS TRANSFORMATORINĖS IŠDAVIMO ADRESAS

Eil. Nr.	Pardavėjas	Tipas	Kontaktinis duomenys	
1.	UAB „ELGAMA SISTEMOS“	Automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos įranga ir jos įrengimo darbai	Direktorius Mindaugas Lapkus Techniniais klausimais Kęstutis Kosa	el. paštas: mindaugas@elgsis.com , tel.: (8 611) 55187 el. paštas: kestutis.kosa@elgsis.lt , tel.: (8 657) 60050
2.	UAB „Armetlina“	10/0,4 kV įtampas tranzitinės modulinės transformatorinės su vienu iki 160 kVA galios transformatoriumi	Inžinerinių sprendimų klausimais – Sigitas Rudys Prekių logistikos klausimais – Kastantinas Jakubka	el.paštas : sigitas.rudys@armetlina.lt . tel.: (8 615) 79580 el.paštas: kastantinas@armetlina.lt . tel.: (8 698) 46046
3.	UAB „Ozas“	10/0,4 kV įtampas mažo gabarito modulinės tranzitinės transformatorinės su vienu	Gamybos vadovas Tomas Valaitis	el. paštas: tomas@elektrikams.lt . tel.: (8 698) 04788 el. paštas:

		iki 630 kVA galios transformatoriumi	Komercijos direktorius Arnas Bartkevičius	komercija@elektikams.lt tel.: (8 686) 53808
4	UAB „Elga“	10/0.4 kV įtampos galinės modulinės transformatorinės su iki 2X630 kVA galios transformatoriais	Projektų vadovas Kęstutis Elinskas Komercijos direktorius Robertas Dapkus	el. paštas: kestutis.elinskas@elga.lt tel.: (8 687) 31265 el. paštas: robertas.dapkus@elga.lt tel.: (8 698) 12214

PRELIMINARIOS DARBŲ APIMTYS

PRELIMINARIOS DARBŲ VYKDYMO APIMTYS PER 3 METUS VILNIAUS REGIONO ŠSENI - ZUJŪNŲ SEN., SUDERVĖS SEN., DŪKŠTŲ SEN., AVIŽIENIŲ SEN., MAIŠIAGALOS SEN., RIEŠĖS SEN., PABERŽĖS SEN., NEMENČINĖS SEN., BEZDONIŲ SEN., SUŽIONIŲ SEN. ir NEMENČINĖS M. SEN.			
Dalys	Skyriaus, miesto, rajono pavadinimas	Darbų (inžinierinių statinių) maksimalus skaičius, vnt.	Darbų (inžinierinių statinių) minimalus skaičius, vnt.
1.	Vilniaus r. ŠSEN - Zujūnų sen., Sudervės sen., Dūkštų sen., Avižienių sen., Maišiagalos sen., Riešės sen., Paberžės sen., Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Sužionių sen. ir Nemenčinės m. sen.	7000	200

SUBRANGOVAMS PERDUODAMŲ DARBŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, Subtiekėjo pavadinimas ² arba Ūkio subjekto (specialisto), kuris nėra Tiekėjo darbuotojas, vardas ir pavardė ¹	Kvalifikacinių Reikalavimų kuriems atitikti bus naudojami kiti ūkio subjekto pajėgumai ir darbai, kuriems bus pasitelkiami subtiekėjais, pobūdis ³ (nurodyti atliekamus darbus pagal SPS 8 priedo II dalyje C punkte „Techniniai ir profesiniai reikalavimai“ ir techninėje specifikacijoje nurodytus darbus)
1.	UAB „ELMETRIKA“	Darbų kodas 3.4.
2.	MB „Ginmesta“	Drenažo sistemos atstatymo darbai
3.	UAB „GeoMind“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
4.	UAB „Kultūros Vertybių Paieška“	Archeologiniai tyrinėjimai
5.	UAB „Ryšių statyba“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu; šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo ir tikrinimo darbai
6.	UAB „Elmova“	Darbų kodai 0.3, 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 7.1., 7.2.
7.	V. Juršano įmonė „Viktera“	Darbų kodai 0.3, 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 7.1., 7.2.
8.	AB „Vilniaus energetinė statyba“	Darbų kodai 0.3, 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 7.1., 7.2. ir projektavimo darbai
9.	UAB „Vilniaus topografija“	Geodeziniai ir topografiniai darbai
10.	UAB „Axis power“	Darbų kodai 0.3, 1.2., 2.1., 2.2., 3.3., 7.1., 7.2. ir projektavimo darbai
11.	UAB „Stalel“	Uždaro perėjimo įrengimas kryptinio gręžimo būdu; uždaro perėjimo įrengimas prakalimo būdu
12.	UAB „Eltel Networks“	Uždaro perėjimo įrengimo darbai

**KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ
SUTARTIES VYKDYMĄ**

1. Užsakovo kontaktai:

1.1. Sąskaitos pateikiamos: Sutarties BD 11.6 punkte nurodyta tvarka

1.2. Darbų rezultatai pateikiami: Motorų g. 2, Vilnius (AB LESTO Vilniaus regionas).

1.3. Aktai (originalai) pateikiami:

1.4. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas:

Naujų klientų projektų vadovas	Rekonstrukcinių projektų vadovas	Avariniai ir techniniai priežiūros darbai
Naujų klientų projektų valdymo komandos projektų vadovas	Investicinių projektų valdymo komandos projektų vadovas	Elektros tinklo eksploatavimo skyriaus vadovas

1.5. Sutarties BD 12.2.21 punkte numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį adresu: įgaliotam atstovui: s.

2. Rangovo kontaktai:

2.1. Informacijai apie Darbų trūkumus pranešti:.

2.2. Statybos vadovo ir specialių statybos darbų vadovų kontaktai:

Techniniai reikalavimai

Įrenginių ir medžiagų techninės specifikacijos - internetinė prieiga <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/projektu-techniniai-reikalavimai.html>;

Technologinės kortos – internetinė prieiga <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/technologines-kortos.html>;

Rangovų reitingavimo tvarka – internetinė prieiga <http://www.eso.lt/lt/partneriams/elektros-darbu-tiekejams-ir-rangovams/rangovu-reitingavimo-tvarka.html>.