

Vidaus geriamojo vandens fontanėlių techninių reikalavimų atitikimas

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Dydis, sąlyga	MURDOCK MFG. JAV <i>Modelis A171VR-BF11</i>	
Bendrieji parametrai			Jrašoma „ATITINKA“ ir/ar kur reikia įrašomas siūlomas parametras	Dokumento pavadinimas ir puslapio numeris Prekės atitikimo patvirtinimui
1.	Korpuso ir kriauklės medžiaga	Nerūdijantis plienas	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
2.	Darbinė terpė	Geriamasis vanduo	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
3.	Darbinis slėgis	Ne mažiau nei 4 bar	ATITINKA, Iki 7 bar	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
4.	Konstrukcija	Antivandalinė - tai padidinto atsparumo konstrukcija smūgiams ar laužymo veiksams, kuri deklaruojama gamintojo išduotuose techniniuose dokumentuose.	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
5.	Paleidimo mygtukai	Antivandalinio išpildymo	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
6.	Padengimas	Lengvai prižiūrima danga skirta apsaugai nuo atmosferos poveikio	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
7.	Atsparumas korozijai	Korozijai neatsparios korpuso detalės iš vidaus ir išorės padengtos milteline epoksidine danga	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
8.	Kokybė	Geriamojo vandens fontanėlis turi būti skirtas naudoti geriamojo vandens sistemoje ir nebloginti vandens kokybės	ATITINKA	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.
9.	Komplektacija	Fontanėlio prijungimo detalės, turi būti standartinės, numatytos gamintojo komplektacijoje, nepriklausant nuo vietos, kur bus įrengti fontanėliai.	ATITINKA,	A171VR-BF11 specifikacija, 2 psl.
9.1.		Visos detalės užtikrinančios naudojimą ir prijungimą prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (prijungimo prie vandentiekio dn 15 komplektas, prijungimo prie nuotekų dn 32 komplektas, sifonai (užtvanka vandens kvapo prasiskleidimui), vamzdžiai ir kitas prijungimui prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalingas detales.	ATITINKA, Fontanėlis bus sukomplektuotas su visomis pajungimui prie vandentiekio ir nuotekų reikiamomis jungtimis	A171VR-BF11 specifikacija, 2 psl.
9.2.		Gaubtas, skirtas uždengti vandens ir nuotekų pajungimo elementus, kad jie nebūtų matomi iš išorės. Gaubto medžiaga: nerūdijantis plienas.	ATITINKA,	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.

9.3.		Geriamojo vandens fontanėlių tvirtinimo elementai	ATITINKA, Fontanėlis bus sukomplektuotas su ankeriniais tvirtinimo varžtais	A171VR-BF11 specifikacija, 2 psl.
10.		Vidaus geriamojo vandens fontanėlis turi turėti: • Galimybę atsigerti žmogui. • Galimybę prisipildyti gertuvę (talpą). Paaikškiname, kad fontanėlio konstrukcija turi užtikrinti, kad būtų atskiri čiaupai: vienas vandeniui atsigerti ir kitas, skirtas gertuvei (tarai) prisipildyti.	ATITINKA,	A171VR-BF11 specifikacija, 2 psl.
11.		Vidaus geriamojo vandens fontanėlis, kuris montuojamas ant sienos turi turėti pagrindą, kuris apsaugotų sieną nuo aptaškymo vandeniu.	ATITINKA, Gertuvės užpildymo įrenginys uždengia ir apsaugo sieną nuo aptaškymo	A171VR-BF11 specifikacija, 1 psl.